

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36Б

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1416693

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
22.05.2023 23	24,00	50,23	38,89	11,34	18,600	15,850	2,750	6,057	5,435	2,750	0,292
23.05.2023 23	24,00	49,80	37,39	12,41	18,000	15,970	2,030	6,088	5,466	2,030	0,281
24.05.2023 23	24,00	51,23	41,47	9,76	17,900	15,440	2,460	5,965	5,384	2,460	0,251
25.05.2023 23	24,00	50,93	39,73	11,20	14,750	13,030	1,720	5,506	5,119	1,720	0,240
26.05.2023 23	24,00	52,51	40,97	11,54	18,000	16,100	1,900	5,925	5,384	1,900	0,266
27.05.2023 23	24,00	52,56	40,26	12,30	17,600	15,270	2,330	5,884	5,323	2,330	0,288
28.05.2023 23	24,00	52,79	40,74	12,05	15,700	12,730	2,970	5,466	5,180	2,970	0,272
29.05.2023 23	24,00	34,69	29,74	4,95	6,650	6,030	0,620	4,375	3,967	0,620	0,060
30.05.2023 23	24,00	22,19	23,32	-1,13	0,000	0,990	-0,990	3,141	2,539	-0,990	-0,013
31.05.2023 23	24,00	21,33	22,46	-1,13	0,000	0,000	0,000	3,355	2,539	0,000	0,000
01.06.2023 23	24,00	21,28	20,99	0,29	0,000	0,090	-0,090	3,416	3,100	-0,090	-0,001
02.06.2023 23	24,00	20,80	20,70	0,10	0,000	0,090	-0,090	3,804	3,375	-0,090	-0,001
03.06.2023 23	24,00	49,32	40,52	8,80	17,550	15,680	1,870	6,404	5,853	1,870	0,272
04.06.2023 23	24,00	53,58	45,35	8,23	22,000	19,740	2,260	6,954	6,047	2,260	0,261
05.06.2023 23	24,00	53,59	43,41	10,18	21,300	19,140	2,160	6,802	6,292	2,160	0,290
06.06.2023 23	24,00	50,31	41,85	8,46	18,800	16,200	2,600	6,261	5,537	2,600	0,244
07.06.2023 23	24,00	52,65	41,96	10,69	21,900	19,750	2,150	6,863	6,057	2,150	0,304
08.06.2023 23	24,00	52,66	45,35	7,31	20,900	18,970	1,930	6,852	6,169	1,930	0,218
09.06.2023 23	24,00	52,32	43,05	9,27	18,600	16,090	2,510	6,118	5,629	2,510	0,236
10.06.2023 23	24,00	52,57	43,44	9,13	19,900	18,200	1,700	6,424	6,108	1,700	0,237
11.06.2023 23	24,00	53,78	42,94	10,84	20,800	19,040	1,760	6,730	6,057	1,760	0,285
12.06.2023 23	24,00	52,08	45,43	6,65	21,500	19,500	2,000	6,822	6,128	2,000	0,219
13.06.2023 23	24,00	53,72	42,48	11,24	20,700	18,930	1,770	6,781	6,098	1,770	0,292
14.06.2023 23	24,00	50,35	42,45	7,90	17,950	16,180	1,770	6,108	5,680	1,770	0,203
15.06.2023 23	24,00	51,68	45,13	6,55	21,400	19,580	1,820	6,842	6,006	1,820	0,205
16.06.2023 23	24,00	51,09	44,62	6,47	20,300	17,930	2,370	6,598	5,639	2,370	0,206
17.06.2023 23	24,00	53,50	42,39	11,11	20,500	18,990	1,510	6,761	6,230	1,510	0,277
18.06.2023 23	24,00	52,31	42,33	9,98	18,250	15,840	2,410	6,098	5,374	2,410	0,274
19.06.2023 23	24,00	52,63	42,93	9,70	20,700	18,920	1,780	6,628	6,006	1,780	0,262
20.06.2023 23	24,00	52,74	43,08	9,66	18,200	16,160	2,040	6,557	5,986	2,040	0,272
Среднее	24,00	47,37	39,18	8,20	16,282	14,548	1,734	5,919	5,324	1,734	0,216
Итого	720,00				488,450	436,430	52,020			52,020	6,490

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
22.05.2023	1678,786	165,295
20.06.2023	1728,148	171,785

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru