

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.01.2022 по 18.02.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: БКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39 блок 1

Номер прибора: 110747

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
22.01.2022	24,00	52,42	45,29	7,13	17,270	13,260	4,010	5,000	5,000	4,010	0,262
23.01.2022	24,00	51,17	44,24	6,93	17,630	12,880	4,750	5,000	5,000	4,750	0,283
24.01.2022	24,00	52,23	45,91	6,32	16,820	13,300	3,520	5,000	5,000	3,520	0,230
25.01.2022	24,00	53,45	45,50	7,95	15,190	11,290	3,900	5,000	5,000	3,900	0,255
26.01.2022	24,00	53,59	45,43	8,16	15,630	11,570	4,060	5,000	5,000	4,060	0,270
27.01.2022	24,00	58,29	49,09	9,20	14,510	11,800	2,710	5,000	5,000	2,710	0,236
28.01.2022	24,00	53,78	47,56	6,22	17,050	13,600	3,450	5,000	5,000	3,450	0,233
29.01.2022	24,00	52,78	45,52	7,26	15,560	11,910	3,650	5,000	5,000	3,650	0,242
30.01.2022	24,00	52,72	45,01	7,71	15,710	11,490	4,220	5,000	5,000	4,220	0,267
31.01.2022	24,00	56,20	47,42	8,78	14,820	11,180	3,640	5,000	5,000	3,640	0,265
01.02.2022	24,00	53,38	47,62	5,76	16,720	12,870	3,850	5,000	5,000	3,850	0,238
02.02.2022	24,00	50,88	43,83	7,05	15,090	10,960	4,130	5,000	5,000	4,130	0,241
03.02.2022	24,00	48,14	41,52	6,62	14,510	10,590	3,920	5,000	5,000	3,920	0,210
04.02.2022	24,00	55,25	46,95	8,30	15,040	11,330	3,710	5,000	5,000	3,710	0,260
05.02.2022	24,00	54,23	47,64	6,59	15,130	11,370	3,760	5,000	5,000	3,760	0,239
06.02.2022	24,00	51,81	45,14	6,67	17,720	13,720	4,000	5,000	5,000	4,000	0,257
07.02.2022	24,00	51,95	44,46	7,49	14,800	11,210	3,590	5,000	5,000	3,590	0,232
08.02.2022	24,00	51,41	44,01	7,40	14,550	11,480	3,070	5,000	5,000	3,070	0,208
09.02.2022	24,00	52,72	46,04	6,68	15,120	11,600	3,520	5,000	5,000	3,520	0,227
10.02.2022	24,00	51,61	44,88	6,73	15,180	11,590	3,590	5,000	5,000	3,590	0,223
11.02.2022	24,00	52,28	44,60	7,68	14,860	11,260	3,600	5,000	5,000	3,600	0,238
12.02.2022	24,00	54,94	46,57	8,37	14,970	11,830	3,140	5,000	5,000	3,140	0,239
13.02.2022	24,00	51,55	44,73	6,82	16,200	12,420	3,780	5,000	5,000	3,780	0,237
14.02.2022	24,00	53,80	45,71	8,09	14,150	11,250	2,900	5,000	5,000	2,900	0,216
15.02.2022	24,00	53,76	46,16	7,60	14,910	11,660	3,250	5,000	5,000	3,250	0,227
16.02.2022	24,00	54,02	45,93	8,09	14,560	11,470	3,090	5,000	5,000	3,090	0,227
17.02.2022	24,00	53,84	46,80	7,04	14,770	10,970	3,800	5,000	5,000	3,800	0,242
18.02.2022	24,00	53,03	45,80	7,23	14,960	12,210	2,750	5,000	5,000	2,750	0,202
Среднее	24,00	53,04	45,69	7,35	15,480	11,860	3,620	5,000	5,000	3,620	0,240
Итого	672,00				433,430	332,070	101,360			101,360	6,706

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru