

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 23.10.2021 по 21.11.2021

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: БКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39 блок 1

Номер прибора: 110747

Дата	Теплосистема 2 - ГВС								Итого по ТС2		
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
23.10.2021	24,00	50,10	44,72	5,38	16,090	11,420	4,670	4,903	4,903	4,670	0,247
24.10.2021	24,00	49,02	43,56	5,46	16,720	12,510	4,210	4,903	4,903	4,210	0,230
25.10.2021	24,00	50,25	42,83	7,42	16,930	12,700	4,230	4,903	4,903	4,230	0,265
26.10.2021	24,00	50,09	41,87	8,22	15,340	12,210	3,130	4,903	4,903	3,130	0,227
27.10.2021	24,00	48,60	41,66	6,94	16,270	13,050	3,220	4,903	4,903	3,220	0,214
28.10.2021	24,00	50,13	44,39	5,74	15,830	12,740	3,090	4,903	4,903	3,090	0,195
29.10.2021	24,00	49,75	43,49	6,26	14,570	11,190	3,380	4,903	4,903	3,380	0,200
30.10.2021	24,00	50,06	43,83	6,23	16,150	11,980	4,170	4,903	4,903	4,170	0,241
31.10.2021	25,00	50,81	43,55	7,26	17,080	13,730	3,350	4,903	4,903	3,350	0,235
01.11.2021	24,00	51,74	45,80	5,94	16,390	12,370	4,020	4,903	4,903	4,020	0,240
02.11.2021	24,00	51,85	46,19	5,66	17,980	14,190	3,790	4,903	4,903	3,790	0,238
03.11.2021	24,00	52,18	44,91	7,27	16,360	13,530	2,830	4,903	4,903	2,830	0,218
04.11.2021	24,00	50,06	43,44	6,62	16,410	13,470	2,940	4,903	4,903	2,940	0,208
05.11.2021	24,00	52,57	47,04	5,53	16,890	13,770	3,120	4,903	4,903	3,120	0,206
06.11.2021	24,00	53,31	46,80	6,51	17,050	13,590	3,460	4,903	4,903	3,460	0,237
07.11.2021	24,00	52,04	44,61	7,43	16,270	12,830	3,440	4,903	4,903	3,440	0,241
08.11.2021	24,00	48,00	41,71	6,29	16,200	13,110	3,090	4,903	4,903	3,090	0,197
09.11.2021	24,00	51,97	46,50	5,47	16,720	13,520	3,200	4,903	4,903	3,200	0,205
10.11.2021	24,00	52,23	45,31	6,92	15,500	12,260	3,240	4,903	4,903	3,240	0,220
11.11.2021	24,00	51,99	44,43	7,56	16,830	13,380	3,450	4,903	4,903	3,450	0,247
12.11.2021	24,00	57,31	48,52	8,79	16,110	13,120	2,990	4,903	4,903	2,990	0,254
13.11.2021	24,00	52,88	47,27	5,61	15,930	12,160	3,770	4,903	4,903	3,770	0,227
14.11.2021	24,00	53,42	46,80	6,62	16,840	13,380	3,460	4,903	4,903	3,460	0,236
15.11.2021	24,00	54,56	46,99	7,57	16,270	13,550	2,720	4,903	4,903	2,720	0,227
16.11.2021	24,00	50,60	43,71	6,89	16,610	13,610	3,000	4,903	4,903	3,000	0,215
17.11.2021	24,00	55,93	49,30	6,63	16,340	12,820	3,520	4,903	4,903	3,520	0,245
18.11.2021	24,00	53,03	46,43	6,60	16,860	13,420	3,440	4,903	4,903	3,440	0,234
19.11.2021	24,00	53,53	46,52	7,01	16,700	13,730	2,970	4,903	4,903	2,970	0,229
20.11.2021	24,00	52,23	45,29	6,94	16,530	14,040	2,490	4,903	4,903	2,490	0,204
21.11.2021	24,00	53,46	48,87	4,59	15,270	11,420	3,850	4,903	4,903	3,850	0,219
Среднее	24,03	51,79	45,21	6,58	16,368	12,960	3,408	4,903	4,903	3,408	0,227
Итого	721,00				491,040	388,800	102,240			102,240	6,801

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru