

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.07.2022 по 21.08.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: БКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39 блок 1

Номер прибора: 110747

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
22.07.2022	24,00	48,97	43,44	5,53	15,820	12,730	3,090	5,000	5,000	3,090	0,188
23.07.2022	24,00	49,57	44,19	5,38	18,180	13,840	4,340	5,000	5,000	4,340	0,241
24.07.2022	24,00	50,70	44,53	6,17	15,760	11,910	3,850	5,000	5,000	3,850	0,228
25.07.2022	24,00	48,41	42,21	6,20	14,080	9,740	4,340	5,000	5,000	4,340	0,221
26.07.2022	24,00	47,98	43,29	4,69	18,230	13,700	4,530	5,000	5,000	4,530	0,234
27.07.2022	24,00	45,72	41,08	4,64	15,870	10,750	5,120	5,000	5,000	5,120	0,230
28.07.2022	24,00	47,89	42,26	5,63	15,190	11,480	3,710	5,000	5,000	3,710	0,202
29.07.2022	24,00	49,89	43,92	5,97	14,830	10,710	4,120	5,000	5,000	4,120	0,222
30.07.2022	24,00	49,81	44,18	5,63	15,760	11,620	4,140	5,000	5,000	4,140	0,226
31.07.2022	24,00	50,96	45,90	5,06	17,420	13,540	3,880	5,000	5,000	3,880	0,225
01.08.2022	24,00	49,24	43,61	5,63	15,370	11,660	3,710	5,000	5,000	3,710	0,207
02.08.2022	24,00	49,79	43,92	5,87	14,360	10,390	3,970	5,000	5,000	3,970	0,212
03.08.2022	24,00	48,77	43,79	4,98	15,330	12,450	2,880	5,000	5,000	2,880	0,171
04.08.2022	24,00	48,35	43,30	5,05	15,750	11,980	3,770	5,000	5,000	3,770	0,202
05.08.2022	24,00	47,99	42,55	5,44	14,310	11,500	2,810	5,000	5,000	2,810	0,166
06.08.2022	24,00	50,15	43,97	6,18	14,120	10,500	3,620	5,000	5,000	3,620	0,205
07.08.2022	24,00	50,52	44,61	5,91	15,450	12,160	3,290	5,000	5,000	3,290	0,205
08.08.2022	24,00	51,47	45,83	5,64	15,600	12,360	3,240	5,000	5,000	3,240	0,201
09.08.2022	24,00	50,12	44,40	5,72	14,890	12,480	2,410	5,000	5,000	2,410	0,167
10.08.2022	24,00	50,61	44,58	6,03	13,920	10,960	2,960	5,000	5,000	2,960	0,184
11.08.2022	24,00	50,11	44,70	5,41	14,760	12,330	2,430	5,000	5,000	2,430	0,163
12.08.2022	24,00	48,61	44,10	4,51	14,990	12,120	2,870	5,000	5,000	2,870	0,165
13.08.2022	24,00	48,28	43,09	5,19	15,320	12,660	2,660	5,000	5,000	2,660	0,166
14.08.2022	24,00	49,82	43,75	6,07	15,150	12,240	2,910	5,000	5,000	2,910	0,189
15.08.2022	24,00	48,46	42,73	5,73	15,880	13,310	2,570	5,000	5,000	2,570	0,172
16.08.2022	24,00	51,79	45,56	6,23	14,570	12,000	2,570	5,000	5,000	2,570	0,179
17.08.2022	24,00	51,49	45,61	5,88	14,500	12,550	1,950	5,000	5,000	1,950	0,152
18.08.2022	24,00	50,35	44,45	5,90	13,510	11,510	2,000	5,000	5,000	2,000	0,145
19.08.2022	24,00	50,41	45,07	5,34	15,230	12,630	2,600	5,000	5,000	2,600	0,171
20.08.2022	24,00	49,73	44,34	5,39	15,000	11,810	3,190	5,000	5,000	3,190	0,187
21.08.2022	24,00	49,41	44,03	5,38	15,070	11,600	3,470	5,000	5,000	3,470	0,198
Среднее	24,00	49,53	43,97	5,56	15,297	11,975	3,323	5,000	5,000	3,323	0,194
Итого	744,00				474,220	371,220	103,000			103,000	6,024

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru