

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 30.10.2022 по 21.11.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 49

Номер прибора: 902448

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
30.10.2022 23	24,00	20,06	0,000	20,86	0,000	-0,80	0,000	0,000
31.10.2022 23	24,00	20,03	0,000	20,79	0,000	-0,76	0,000	0,000
01.11.2022 23	24,00	19,03	0,000	19,61	0,000	-0,58	0,000	0,000
02.11.2022 23	24,00	18,30	0,000	19,02	0,000	-0,72	0,000	0,000
03.11.2022 23	24,00	18,77	0,000	19,54	0,000	-0,77	0,000	0,000
04.11.2022 23	24,00	19,29	0,000	19,93	0,000	-0,64	0,000	0,000
05.11.2022 23	24,00	18,83	0,000	19,68	0,000	-0,85	0,000	0,000
06.11.2022 23	24,00	18,97	0,000	19,74	0,000	-0,77	0,000	0,000
07.11.2022 23	24,00	18,86	0,000	19,70	0,000	-0,84	0,000	0,000
08.11.2022 23	24,00	51,74	14,780	42,58	14,779	9,16	0,001	0,136
09.11.2022 23	24,00	52,50	57,083	43,80	57,084	8,70	-0,001	0,496
10.11.2022 23	24,00	52,11	54,596	43,37	54,596	8,74	0,000	0,477
11.11.2022 23	24,00	52,55	54,598	43,84	54,598	8,71	0,000	0,475
12.11.2022 23	24,00	52,32	54,542	43,81	54,541	8,51	0,001	0,464
13.11.2022 23	24,00	51,09	54,536	43,04	54,536	8,05	0,000	0,439
14.11.2022 23	24,00	51,34	54,579	43,33	54,579	8,01	0,000	0,437
15.11.2022 23	24,00	51,75	54,609	43,60	54,609	8,15	0,000	0,444
16.11.2022 23	24,00	51,48	54,674	43,43	54,675	8,05	-0,001	0,440
17.11.2022 23	24,00	51,30	53,946	43,38	53,945	7,92	0,001	0,427
18.11.2022 23	24,00	50,94	53,272	43,14	53,272	7,80	0,000	0,415
19.11.2022 23	24,00	49,98	53,305	42,61	53,305	7,37	0,000	0,393
20.11.2022 23	24,00	50,86	54,087	43,45	54,087	7,41	0,000	0,401
21.11.2022 23	24,00	50,19	51,953	42,92	51,954	7,27	-0,001	0,378
Среднее	24,00	38,80	31,329	34,14	31,329	4,66	0,000	0,253
Итого	552,00		720,560		720,560		0,000	5,820

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
30.10.2022	25152,017	25127,110	280,876
21.11.2022	25872,577	25847,670	286,696

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru