

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель: МБДОУ ДС №35 "Ручеек" ул. Фрунзе
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 59

Тип прибора: ТСРВ-043
Номер прибора: 1704700

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
22.03.2023 23	24,00	31,67	19,31	12,36	3,790	0,047	3,743	3,256	3,583	3,743	0,121
23.03.2023 23	24,00	33,53	19,58	13,95	4,430	0,070	4,360	3,267	3,640	4,360	0,142
24.03.2023 23	24,00	33,88	18,08	15,80	4,430	0,070	4,360	3,234	3,590	4,360	0,150
25.03.2023 23	24,00	23,39	18,73	4,66	0,080	0,000	0,080	3,320	3,633	0,080	0,001
26.03.2023 23	24,00	24,89	17,37	7,52	0,530	0,000	0,530	3,258	3,578	0,530	0,011
27.03.2023 23	24,00	30,22	16,94	13,28	3,980	0,046	3,934	3,268	3,605	3,934	0,120
28.03.2023 23	24,00	32,26	18,43	13,83	3,970	0,070	3,900	3,288	3,660	3,900	0,126
29.03.2023 23	24,00	29,47	15,45	14,02	4,360	0,047	4,313	3,213	3,591	4,313	0,125
30.03.2023 23	24,00	30,95	14,39	16,56	4,260	0,047	4,213	3,234	3,611	4,213	0,136
31.03.2023 23	24,00	31,69	16,09	15,60	4,320	0,093	4,227	3,207	3,572	4,227	0,136
01.04.2023 23	24,00	20,74	15,49	5,25	0,160	0,000	0,160	3,360	3,683	0,160	0,001
02.04.2023 23	24,00	22,33	17,35	4,98	0,080	0,000	0,080	3,271	3,596	0,080	0,001
03.04.2023 23	24,00	31,42	17,19	14,23	4,100	0,047	4,053	3,280	3,621	4,053	0,128
04.04.2023 23	24,00	32,92	20,86	12,06	3,700	0,046	3,654	3,260	3,641	3,654	0,120
05.04.2023 23	24,00	32,71	19,76	12,95	3,690	0,047	3,643	3,222	3,581	3,643	0,123
06.04.2023 23	24,00	32,17	17,75	14,42	4,130	0,070	4,060	3,262	3,644	4,060	0,129
07.04.2023 23	24,00	31,72	17,32	14,40	3,890	0,047	3,843	3,249	3,619	3,843	0,127
08.04.2023 23	24,00	22,27	17,15	5,12	0,000	0,000	0,000	3,324	3,652	0,000	0,000
09.04.2023 23	24,00	23,96	19,66	4,30	0,080	0,000	0,080	3,282	3,599	0,080	0,001
10.04.2023 23	24,00	35,43	21,08	14,35	4,180	0,046	4,134	3,248	3,610	4,134	0,147
11.04.2023 23	24,00	35,28	20,54	14,74	3,700	0,070	3,630	3,363	3,728	3,630	0,134
12.04.2023 23	24,00	33,95	17,76	16,19	3,870	0,047	3,823	3,282	3,639	3,823	0,130
13.04.2023 23	24,00	35,80	18,16	17,64	3,960	0,047	3,913	3,237	3,607	3,913	0,148
14.04.2023 23	24,00	31,46	16,22	15,24	3,510	0,070	3,440	3,326	3,678	3,440	0,115
15.04.2023 23	24,00	18,32	16,52	1,80	0,080	0,000	0,080	3,509	3,871	0,080	0,001
16.04.2023 23	24,00	19,00	18,75	0,25	0,160	0,000	0,160	3,473	3,807	0,160	0,001
17.04.2023 23	24,00	32,45	18,48	13,97	3,920	0,046	3,874	3,461	3,823	3,874	0,134
18.04.2023 23	24,00	33,04	19,28	13,76	3,600	0,070	3,530	3,256	3,645	3,530	0,128
19.04.2023 23	24,00	31,61	20,62	10,99	3,590	0,047	3,543	3,383	3,721	3,543	0,121
20.04.2023 23	24,00	30,01	16,41	13,60	3,310	0,070	3,240	3,420	3,774	3,240	0,106
Среднее	24,00	29,62	18,02	11,59	2,929	0,042	2,887	3,300	3,653	2,887	0,096
Итого	720,00				87,860	1,260	86,600			86,600	2,867

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
21.03.2023 23	291,520	84,323	8,511
20.04.2023 23	379,380	85,583	11,378

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1