

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.04.2023 по 21.05.2023

Потребитель: МБДОУ ДС №35 "Ручеек" ул. Фрунзе
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 59

Тип прибора: ТСРВ-043
Номер прибора: 1704700

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
21.04.2023 23	24,00	28,06	13,78	14,28	3,800	0,047	3,753	3,409	3,791	3,753	0,115
22.04.2023 23	24,00	12,27	11,98	0,29	0,000	0,000	0,000	3,425	3,766	0,000	0,000
23.04.2023 23	24,00	15,39	14,50	0,89	0,080	0,000	0,080	3,321	3,659	0,080	0,000
24.04.2023 23	24,00	29,64	14,12	15,52	3,770	0,046	3,724	3,296	3,694	3,724	0,122
25.04.2023 23	24,00	13,48	13,14	0,34	0,160	0,000	0,160	3,467	3,834	0,160	0,000
26.04.2023 23	24,00	29,05	17,43	11,62	4,410	0,024	4,386	3,344	3,759	4,386	0,130
27.04.2023 23	24,00	30,66	18,95	11,71	4,230	0,046	4,184	3,357	3,745	4,184	0,128
28.04.2023 23	24,00	28,62	18,03	10,59	3,890	0,047	3,843	3,356	3,771	3,843	0,114
29.04.2023 23	24,00	13,75	14,35	-0,60	0,080	0,000	0,080	3,341	3,674	0,080	0,000
30.04.2023 23	24,00	13,60	13,92	-0,32	0,080	0,000	0,080	3,401	3,769	0,080	0,000
01.05.2023 23	24,00	15,51	13,93	1,58	0,470	0,000	0,470	3,318	3,661	0,470	0,005
02.05.2023 23	24,00	26,71	14,28	12,43	4,120	0,047	4,073	3,261	3,656	4,073	0,118
03.05.2023 23	24,00	28,15	16,54	11,61	3,810	0,023	3,787	3,260	3,675	3,787	0,111
04.05.2023 23	24,00	29,86	18,05	11,81	4,100	0,047	4,053	3,289	3,663	4,053	0,122
05.05.2023 23	24,00	28,91	18,89	10,02	4,020	0,046	3,974	3,225	3,621	3,974	0,114
06.05.2023 23	24,00	18,18	17,66	0,52	0,560	0,000	0,560	3,433	3,799	0,560	0,004
07.05.2023 23	24,00	17,41	16,88	0,53	0,080	0,000	0,080	3,358	3,702	0,080	0,000
08.05.2023 23	24,00	15,27	15,25	0,02	0,080	0,000	0,080	3,349	3,706	0,080	0,000
09.05.2023 23	24,00	14,02	14,03	-0,01	0,080	0,000	0,080	3,457	3,819	0,080	0,000
10.05.2023 23	24,00	28,46	14,40	14,06	4,230	0,047	4,183	3,221	3,613	4,183	0,124
11.05.2023 23	24,00	30,44	16,87	13,57	4,260	0,023	4,237	3,279	3,650	4,237	0,133
12.05.2023 23	24,00	28,40	18,66	9,74	3,900	0,047	3,853	3,341	3,742	3,853	0,107
13.05.2023 23	24,00	16,65	16,38	0,27	0,240	0,000	0,240	3,428	3,758	0,240	0,002
14.05.2023 23	24,00	17,23	16,50	0,73	0,080	0,000	0,080	3,365	3,696	0,080	0,001
15.05.2023 23	24,00	31,51	18,10	13,41	3,870	0,047	3,823	3,430	3,835	3,823	0,127
16.05.2023 23	24,00	31,54	19,25	12,29	3,690	0,046	3,644	3,319	3,676	3,644	0,118
17.05.2023 23	24,00	32,28	20,19	12,09	3,780	0,024	3,756	3,313	3,668	3,756	0,119
18.05.2023 23	24,00	34,29	22,39	11,90	4,070	0,070	4,000	3,291	3,649	4,000	0,131
19.05.2023 23	24,00	32,85	21,38	11,47	3,820	0,023	3,797	3,327	3,719	3,797	0,123
20.05.2023 23	24,00	20,28	19,62	0,66	0,000	0,000	0,000	3,482	3,834	0,000	0,000
21.05.2023 23	24,00	19,05	18,39	0,66	0,250	0,000	0,250	3,408	3,762	0,250	0,003
Среднее	24,00	23,60	16,70	6,89	2,258	0,023	2,236	3,351	3,721	2,236	0,067
Итого	744,00				70,010	0,700	69,310			69,310	2,074

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
20.04.2023 23	379,380	85,583	11,378
21.05.2023 23	449,390	86,283	13,452

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1