

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.12.2022 по 22.01.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 63

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 82195

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.12.2022 23	24,00	57,72	32,16	25,56	60,654	57,750	2,904	6,000	5,500	1,548	1,476
24.12.2022 23	24,00	56,33	32,37	23,96	61,523	58,532	2,991	6,000	5,500	1,472	1,402
25.12.2022 23	24,00	54,70	31,82	22,89	60,508	57,468	3,041	6,000	5,500	1,382	1,315
26.12.2022 23	24,00	55,94	32,05	23,89	60,166	57,125	3,041	6,000	5,500	1,435	1,365
27.12.2022 23	24,00	58,14	35,36	22,78	73,202	69,677	3,525	6,000	5,500	1,665	1,587
28.12.2022 23	24,00	58,57	35,50	23,06	72,813	70,398	2,416	6,000	5,500	1,677	1,624
29.12.2022 23	24,00	60,49	34,05	26,43	62,529	60,199	2,330	6,000	5,500	1,651	1,591
30.12.2022 23	24,00	58,27	32,42	25,85	60,037	57,636	2,401	6,000	5,500	1,549	1,490
31.12.2022 23	24,00	56,68	32,11	24,56	59,366	56,875	2,490	6,000	5,500	1,456	1,397
01.01.2023 23	24,00	55,32	31,95	23,36	59,140	56,560	2,580	6,000	5,500	1,379	1,321
02.01.2023 23	24,00	56,36	32,20	24,16	59,395	56,854	2,541	6,000	5,500	1,433	1,374
03.01.2023 23	24,00	56,57	32,30	24,27	59,418	56,892	2,527	6,000	5,500	1,440	1,381
04.01.2023 23	24,00	56,43	32,39	24,04	59,088	56,671	2,416	6,000	5,500	1,418	1,362
05.01.2023 23	24,00	55,65	32,11	23,54	59,347	56,557	2,790	6,000	5,500	1,395	1,331
06.01.2023 23	24,00	47,45	29,45	18,00	58,611	55,527	3,083	6,000	5,500	1,053	0,999
07.01.2023 23	24,00	62,85	35,25	27,60	69,326	66,836	2,490	6,000	5,500	1,911	1,845
08.01.2023 23	24,00	69,50	37,64	31,86	72,965	70,486	2,479	6,000	5,500	2,322	2,246
09.01.2023 23	24,00	68,56	37,87	30,69	75,197	71,850	3,347	6,000	5,500	2,304	2,205
10.01.2023 23	24,00	67,64	37,73	29,91	75,135	71,615	3,520	6,000	5,500	2,245	2,142
11.01.2023 23	24,00	68,18	43,02	25,16	100,364	96,706	3,658	6,000	5,500	2,523	2,433
12.01.2023 23	24,00	67,40	43,96	23,44	105,669	101,674	3,995	6,000	5,500	2,474	2,383
13.01.2023 23	24,00	67,73	44,11	23,62	104,550	100,211	4,339	6,000	5,500	2,467	2,367
14.01.2023 23	24,00	66,44	44,29	22,15	107,881	102,631	5,250	6,000	5,500	2,387	2,273
15.01.2023 23	24,00	64,01	42,73	21,28	106,821	136,502	-29,681	6,000	5,500	2,220	2,905
16.01.2023 23	24,00	64,60	44,09	20,50	109,153	106,414	2,739	6,000	5,500	2,236	2,182
17.01.2023 23	24,00	62,56	43,34	19,22	107,613	104,563	3,050	6,000	5,500	2,066	2,009
18.01.2023 23	24,00	60,54	41,46	19,08	99,767	96,808	2,959	6,000	5,500	1,901	1,847
19.01.2023 23	24,00	60,94	41,83	19,10	100,119	96,892	3,227	6,000	5,500	1,910	1,851
20.01.2023 23	24,00	61,06	43,49	17,57	111,506	108,126	3,379	6,000	5,500	1,957	1,900
21.01.2023 23	24,00	60,22	43,04	17,18	111,437	107,948	3,489	6,000	5,500	1,912	1,854
22.01.2023 23	24,00	61,12	43,32	17,80	111,766	108,233	3,534	6,000	5,500	1,986	1,926
Среднее	24,00	60,58	37,27	23,31	80,486	78,459	2,027	6,000	5,500	1,831	1,787
Итого	744,00				2495,067	2432,218	62,850			56,773	55,384

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
23.12.2022	22887,211	17688,472	348,325
22.01.2023	25382,278	20120,690	405,098

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 15.01.2023 00 по 15.01.2023 23

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 63

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 82195

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
15.01.2023 01	1,00	68,39	44,27	24,12	4,376	4,171	0,205	6,000	5,500	0,105	0,101
15.01.2023 02	1,00	68,65	45,59	23,06	4,757	4,545	0,212	6,000	5,500	0,110	0,105
15.01.2023 03	1,00	67,56	46,45	21,11	4,927	4,682	0,245	6,000	5,500	0,104	0,099
15.01.2023 04	1,00	64,98	41,26	23,72	3,619	36,702	-33,083	6,000	5,500	0,086	0,871
15.01.2023 05	1,00	62,84	41,13	21,71	4,831	4,266	0,566	6,000	5,500	0,105	0,093
15.01.2023 06	1,00	61,85	44,16	17,69	4,962	4,855	0,107	6,000	5,500	0,088	0,086
15.01.2023 07	1,00	60,53	43,73	16,80	4,946	4,757	0,189	6,000	5,500	0,083	0,080
15.01.2023 08	1,00	59,70	43,25	16,45	4,938	4,857	0,081	6,000	5,500	0,081	0,080
15.01.2023 09	1,00	59,28	42,84	16,44	4,939	4,858	0,081	6,000	5,500	0,081	0,080
15.01.2023 10	1,00	59,88	42,71	17,18	4,908	4,759	0,149	6,000	5,500	0,084	0,082
15.01.2023 11	1,00	60,89	41,88	19,01	4,316	4,264	0,051	6,000	5,500	0,082	0,081
15.01.2023 12	1,00	61,72	41,64	20,08	4,235	4,066	0,169	6,000	5,500	0,085	0,082
15.01.2023 13	1,00	62,15	41,78	20,37	4,214	4,165	0,049	6,000	5,500	0,086	0,085
15.01.2023 14	1,00	62,72	41,98	20,74	4,233	4,066	0,167	6,000	5,500	0,088	0,084
15.01.2023 15	1,00	63,08	42,17	20,90	4,212	4,165	0,048	6,000	5,500	0,088	0,087
15.01.2023 16	1,00	63,53	42,37	21,16	4,241	4,164	0,076	6,000	5,500	0,090	0,088
15.01.2023 17	1,00	64,33	42,72	21,61	4,288	4,164	0,124	6,000	5,500	0,093	0,090
15.01.2023 18	1,00	65,10	43,05	22,05	4,276	4,163	0,113	6,000	5,500	0,094	0,092
15.01.2023 19	1,00	65,75	43,36	22,40	4,275	4,163	0,112	6,000	5,500	0,096	0,093
15.01.2023 20	1,00	66,26	43,61	22,65	4,274	4,162	0,111	6,000	5,500	0,097	0,094
15.01.2023 21	1,00	66,64	43,79	22,85	4,282	4,162	0,120	6,000	5,500	0,098	0,095
15.01.2023 22	1,00	66,88	43,94	22,94	4,272	4,162	0,110	6,000	5,500	0,098	0,095
15.01.2023 23	1,00	66,94	44,01	22,93	4,282	4,162	0,120	6,000	5,500	0,098	0,095
16.01.2023 00	1,00	66,63	43,94	22,69	4,263	4,162	0,101	6,000	5,500	0,097	0,094
Среднее	1,00	64,01	43,15	20,86	4,453	5,693	-1,241	6,000	5,500	0,092	0,122
Итого	24,00				106,865	136,641	-29,776			2,214	2,932

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
15.01.2023	24528,315	19259,227	389,013
15.01.2023	24635,180	19395,868	391,227

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru