

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.01.2022 по 18.02.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: БКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39 блок 2

Номер прибора: 111484

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
22.01.2022	24,00	53,73	44,81	8,92	17,930	15,710	2,220	7,000	7,000	2,220	0,233
23.01.2022	24,00	52,14	43,81	8,33	18,360	14,950	3,410	7,000	7,000	3,410	0,269
24.01.2022	24,00	53,34	45,22	8,12	17,950	15,360	2,590	7,000	7,000	2,590	0,234
25.01.2022	24,00	55,32	45,68	9,64	15,170	12,260	2,910	7,000	7,000	2,910	0,248
26.01.2022	24,00	55,06	45,35	9,71	16,390	13,470	2,920	7,000	7,000	2,920	0,257
27.01.2022	24,00	59,81	48,68	11,13	15,810	13,550	2,260	7,000	7,000	2,260	0,261
28.01.2022	24,00	54,53	46,35	8,18	11,750	8,780	2,970	7,000	7,000	2,970	0,197
29.01.2022	24,00	54,31	44,82	9,49	16,640	13,830	2,810	7,000	7,000	2,810	0,254
30.01.2022	24,00	54,09	44,44	9,65	16,940	13,290	3,650	7,000	7,000	3,650	0,288
31.01.2022	24,00	57,69	47,05	10,64	15,520	13,180	2,340	7,000	7,000	2,340	0,249
01.02.2022	24,00	54,01	46,50	7,51	11,470	8,450	3,020	7,000	7,000	3,020	0,189
02.02.2022	24,00	52,27	43,46	8,81	14,850	12,650	2,200	7,000	7,000	2,200	0,203
03.02.2022	24,00	49,33	41,17	8,16	14,920	12,750	2,170	7,000	7,000	2,170	0,184
04.02.2022	24,00	57,04	46,60	10,44	15,590	13,240	2,350	7,000	7,000	2,350	0,247
05.02.2022	24,00	55,77	46,57	9,20	16,840	13,630	3,210	7,000	7,000	3,210	0,265
06.02.2022	24,00	52,97	44,30	8,67	19,420	16,270	3,150	7,000	7,000	3,150	0,273
07.02.2022	24,00	53,41	43,83	9,58	15,570	12,890	2,680	7,000	7,000	2,680	0,239
08.02.2022	24,00	52,85	43,49	9,36	15,350	13,300	2,050	7,000	7,000	2,050	0,213
09.02.2022	24,00	53,81	45,07	8,74	16,450	13,440	3,010	7,000	7,000	3,010	0,247
10.02.2022	24,00	52,92	44,23	8,69	16,030	13,510	2,520	7,000	7,000	2,520	0,224
11.02.2022	24,00	53,50	44,14	9,36	15,840	13,180	2,660	7,000	7,000	2,660	0,238
12.02.2022	24,00	56,38	46,11	10,27	16,260	13,860	2,400	7,000	7,000	2,400	0,248
13.02.2022	24,00	52,89	44,41	8,48	16,670	13,660	3,010	7,000	7,000	3,010	0,242
14.02.2022	24,00	55,40	45,49	9,91	15,190	12,700	2,490	7,000	7,000	2,490	0,236
15.02.2022	24,00	55,37	45,94	9,43	14,840	11,870	2,970	7,000	7,000	2,970	0,244
16.02.2022	24,00	55,43	45,63	9,80	15,440	13,410	2,030	7,000	7,000	2,030	0,223
17.02.2022	24,00	55,04	46,04	9,00	15,720	13,400	2,320	7,000	7,000	2,320	0,222
18.02.2022	24,00	54,81	45,75	9,06	14,810	12,140	2,670	7,000	7,000	2,670	0,227
Среднее	24,00	54,40	45,18	9,22	15,847	13,169	2,678	7,000	7,000	2,678	0,238
Итого	672,00				443,720	368,730	74,990			74,990	6,654

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru