

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.07.2022 по 21.08.2022

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39 блок 2

Тип прибора: БКТ-7

Номер прибора: 111484

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
22.07.2022	24,00	50,31	43,42	6,89	15,830	13,720	2,110	7,000	7,000	2,110	0,176
23.07.2022	24,00	50,62	44,13	6,49	17,960	15,700	2,260	7,000	7,000	2,260	0,190
24.07.2022	24,00	52,12	44,51	7,61	15,600	12,960	2,640	7,000	7,000	2,640	0,209
25.07.2022	24,00	49,86	42,25	7,61	13,590	11,170	2,420	7,000	7,000	2,420	0,178
26.07.2022	24,00	49,03	43,13	5,90	18,080	15,540	2,540	7,000	7,000	2,540	0,189
27.07.2022	24,00	47,74	41,83	5,91	12,280	9,820	2,460	7,000	7,000	2,460	0,151
28.07.2022	24,00	49,23	42,52	6,71	15,360	12,260	3,100	7,000	7,000	3,100	0,205
29.07.2022	24,00	51,31	44,15	7,16	15,260	12,100	3,160	7,000	7,000	3,160	0,215
30.07.2022	24,00	51,25	44,31	6,94	15,700	12,770	2,930	7,000	7,000	2,930	0,210
31.07.2022	24,00	52,87	46,14	6,73	11,470	8,430	3,040	7,000	7,000	3,040	0,183
01.08.2022	24,00	50,56	43,83	6,73	15,270	12,600	2,670	7,000	7,000	2,670	0,192
02.08.2022	24,00	51,25	44,09	7,16	14,050	11,830	2,220	7,000	7,000	2,220	0,174
03.08.2022	24,00	50,30	44,08	6,22	15,160	12,730	2,430	7,000	7,000	2,430	0,180
04.08.2022	24,00	49,59	43,41	6,18	14,570	12,010	2,560	7,000	7,000	2,560	0,172
05.08.2022	24,00	49,17	42,92	6,25	14,450	12,580	1,870	7,000	7,000	1,870	0,149
06.08.2022	24,00	51,45	44,11	7,34	14,170	12,250	1,920	7,000	7,000	1,920	0,168
07.08.2022	24,00	52,10	44,92	7,18	15,700	13,110	2,590	7,000	7,000	2,590	0,202
08.08.2022	24,00	52,90	45,83	7,07	13,700	11,290	2,410	7,000	7,000	2,410	0,180
09.08.2022	24,00	51,69	44,63	7,06	15,830	12,890	2,940	7,000	7,000	2,940	0,211
10.08.2022	24,00	52,01	44,91	7,10	14,560	11,980	2,580	7,000	7,000	2,580	0,190
11.08.2022	24,00	51,49	44,87	6,62	15,620	13,140	2,480	7,000	7,000	2,480	0,187
12.08.2022	24,00	49,96	43,99	5,97	14,500	12,020	2,480	7,000	7,000	2,480	0,169
13.08.2022	24,00	50,74	43,93	6,81	15,050	12,700	2,350	7,000	7,000	2,350	0,185
14.08.2022	24,00	49,51	42,58	6,93	16,920	14,830	2,090	7,000	7,000	2,090	0,187
15.08.2022	24,00	49,62	42,95	6,67	16,500	14,960	1,540	7,000	7,000	1,540	0,160
16.08.2022	24,00	53,39	45,84	7,55	15,190	13,020	2,170	7,000	7,000	2,170	0,192
17.08.2022	24,00	53,01	45,63	7,38	15,460	13,290	2,170	7,000	7,000	2,170	0,189
18.08.2022	24,00	51,74	44,50	7,24	14,520	12,410	2,110	7,000	7,000	2,110	0,178
19.08.2022	24,00	51,86	45,10	6,76	16,110	13,300	2,810	7,000	7,000	2,810	0,207
20.08.2022	24,00	50,99	44,37	6,62	15,410	12,890	2,520	7,000	7,000	2,520	0,185
21.08.2022	24,00	50,61	44,25	6,36	15,460	12,910	2,550	7,000	7,000	2,550	0,185
Среднее	24,00	50,91	44,10	6,81	15,140	12,684	2,455	7,000	7,000	2,455	0,185
Итого	744,00				469,330	393,210	76,120			76,120	5,748

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru