

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.04.2022 по 21.05.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: БКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39 блок 2

Номер прибора: 111484

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
21.04.2022	24,00	50,17	41,75	8,42	17,870	14,110	3,760	7,000	7,000	3,760	0,266
22.04.2022	24,00	51,33	42,98	8,35	16,480	13,390	3,090	7,000	7,000	3,090	0,237
23.04.2022	24,00	50,32	41,84	8,48	17,090	13,840	3,250	7,000	7,000	3,250	0,249
24.04.2022	24,00	51,89	42,89	9,00	16,340	13,530	2,810	7,000	7,000	2,810	0,238
25.04.2022	24,00	49,72	41,68	8,04	16,130	13,430	2,700	7,000	7,000	2,700	0,213
26.04.2022	24,00	49,14	41,95	7,19	10,990	8,370	2,620	7,000	7,000	2,620	0,160
27.04.2022	24,00	49,93	41,84	8,09	15,510	13,100	2,410	7,000	7,000	2,410	0,200
28.04.2022	24,00	48,95	41,03	7,92	15,750	13,460	2,290	7,000	7,000	2,290	0,197
29.04.2022	24,00	48,40	40,98	7,42	15,360	12,360	3,000	7,000	7,000	3,000	0,205
30.04.2022	24,00	52,31	44,00	8,31	16,270	13,070	3,200	7,000	7,000	3,200	0,242
01.05.2022	24,00	52,41	43,18	9,23	16,400	12,950	3,450	7,000	7,000	3,450	0,263
02.05.2022	24,00	52,38	42,77	9,61	15,760	12,510	3,250	7,000	7,000	3,250	0,257
03.05.2022	24,00	49,54	41,72	7,82	16,940	13,350	3,590	7,000	7,000	3,590	0,243
04.05.2022	24,00	48,98	41,07	7,91	16,210	13,790	2,420	7,000	7,000	2,420	0,201
05.05.2022	24,00	52,40	43,15	9,25	16,370	13,540	2,830	7,000	7,000	2,830	0,242
06.05.2022	24,00	51,84	42,43	9,41	15,800	13,620	2,180	7,000	7,000	2,180	0,219
07.05.2022	24,00	51,32	43,20	8,12	16,800	13,400	3,400	7,000	7,000	3,400	0,245
08.05.2022	24,00	52,95	44,49	8,46	16,800	13,170	3,630	7,000	7,000	3,630	0,263
09.05.2022	24,00	51,46	42,28	9,18	16,800	13,580	3,220	7,000	7,000	3,220	0,258
10.05.2022	24,00	50,44	41,47	8,97	16,270	12,890	3,380	7,000	7,000	3,380	0,250
11.05.2022	24,00	48,57	40,93	7,64	17,240	14,120	3,120	7,000	7,000	3,120	0,225
12.05.2022	24,00	49,37	41,51	7,86	17,080	14,280	2,800	7,000	7,000	2,800	0,221
13.05.2022	24,00	50,72	42,04	8,68	16,970	13,400	3,570	7,000	7,000	3,570	0,262
14.05.2022	24,00	51,54	42,68	8,86	16,540	13,350	3,190	7,000	7,000	3,190	0,251
15.05.2022	24,00	55,67	46,06	9,61	18,090	14,240	3,850	7,000	7,000	3,850	0,307
16.05.2022	24,00	30,19	35,12	-4,93	0,290	0,120	0,170	7,000	7,000	0,170	0,002
17.05.2022	24,00	20,24	19,68	0,56	0,020	0,000	0,020	7,000	7,000	0,020	0,000
18.05.2022	24,00	19,58	19,15	0,43	0,020	0,000	0,020	7,000	7,000	0,020	0,000
19.05.2022	24,00	18,83	18,88	-0,05	0,010	0,000	0,010	7,000	7,000	0,010	0,000
20.05.2022	24,00	18,51	18,41	0,10	0,010	0,000	0,010	7,000	7,000	0,010	0,000
21.05.2022	24,00	17,92	18,07	-0,15	0,010	0,000	0,010	7,000	7,000	0,010	0,000
Среднее	24,00	45,07	38,36	6,70	13,168	10,676	2,492	7,000	7,000	2,492	0,191
Итого	744,00				408,220	330,970	77,250			77,250	5,916

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru