

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.06.2022 по 21.07.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: БКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39 блок 2

Номер прибора: 111484

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
21.06.2022	24,00	50,22	43,66	6,56	15,960	13,050	2,910	7,000	7,000	2,910	0,202
22.06.2022	24,00	49,77	42,71	7,06	15,510	13,370	2,140	7,000	7,000	2,140	0,179
23.06.2022	24,00	50,71	41,90	8,81	12,440	10,240	2,200	7,000	7,000	2,200	0,183
24.06.2022	24,00	50,36	42,68	7,68	15,720	13,470	2,250	7,000	7,000	2,250	0,195
25.06.2022	24,00	49,59	42,22	7,37	15,760	13,290	2,470	7,000	7,000	2,470	0,192
26.06.2022	24,00	50,81	43,04	7,77	15,840	13,030	2,810	7,000	7,000	2,810	0,214
27.06.2022	24,00	51,20	42,95	8,25	14,990	12,550	2,440	7,000	7,000	2,440	0,200
28.06.2022	24,00	51,39	44,16	7,23	15,620	12,790	2,830	7,000	7,000	2,830	0,207
29.06.2022	24,00	50,10	43,26	6,84	15,860	12,720	3,140	7,000	7,000	3,140	0,207
30.06.2022	24,00	50,94	43,32	7,62	15,470	12,550	2,920	7,000	7,000	2,920	0,215
01.07.2022	24,00	51,40	42,11	9,29	11,850	8,930	2,920	7,000	7,000	2,920	0,202
02.07.2022	24,00	51,83	43,60	8,23	15,460	13,080	2,380	7,000	7,000	2,380	0,204
03.07.2022	24,00	50,01	43,45	6,56	11,620	9,020	2,600	7,000	7,000	2,600	0,160
04.07.2022	24,00	50,35	43,09	7,26	15,310	12,370	2,940	7,000	7,000	2,940	0,207
05.07.2022	24,00	51,39	43,68	7,71	14,630	12,210	2,420	7,000	7,000	2,420	0,193
06.07.2022	24,00	51,98	44,80	7,18	15,590	13,020	2,570	7,000	7,000	2,570	0,202
07.07.2022	24,00	50,47	44,59	5,88	11,380	8,820	2,560	7,000	7,000	2,560	0,149
08.07.2022	24,00	51,13	44,21	6,92	15,430	12,350	3,080	7,000	7,000	3,080	0,212
09.07.2022	24,00	51,90	44,41	7,49	14,890	12,580	2,310	7,000	7,000	2,310	0,191
10.07.2022	24,00	53,09	45,72	7,37	15,650	13,720	1,930	7,000	7,000	1,930	0,184
11.07.2022	24,00	48,80	42,96	5,84	14,170	11,920	2,250	7,000	7,000	2,250	0,152
12.07.2022	24,00	50,99	43,78	7,21	14,560	12,870	1,690	7,000	7,000	1,690	0,163
13.07.2022	24,00	50,16	42,48	7,68	9,540	7,690	1,850	7,000	7,000	1,850	0,130
14.07.2022	24,00	50,98	44,02	6,96	14,960	12,960	2,000	7,000	7,000	2,000	0,172
15.07.2022	24,00	50,47	43,67	6,80	15,000	12,670	2,330	7,000	7,000	2,330	0,176
16.07.2022	24,00	50,83	43,71	7,12	15,510	12,840	2,670	7,000	7,000	2,670	0,200
17.07.2022	24,00	52,22	43,80	8,42	12,170	9,540	2,630	7,000	7,000	2,630	0,188
18.07.2022	24,00	50,30	43,60	6,70	15,600	13,480	2,120	7,000	7,000	2,120	0,177
19.07.2022	24,00	48,79	42,33	6,46	15,040	12,580	2,460	7,000	7,000	2,460	0,174
20.07.2022	24,00	50,42	43,33	7,09	14,530	11,830	2,700	7,000	7,000	2,700	0,190
21.07.2022	24,00	51,68	44,05	7,63	14,690	12,670	2,020	7,000	7,000	2,020	0,179
Среднее	24,00	50,78	43,46	7,32	14,540	12,071	2,469	7,000	7,000	2,469	0,187
Итого	744,00				450,750	374,210	76,540			76,540	5,799

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru