

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39 блок 2

Тип прибора: БКТ-7

Номер прибора: 111484

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
22.05.2022	24,00	17,93	17,89	0,04	0,000	0,000	0,000	7,000	7,000	0,000	0,000
23.05.2022	24,00	17,74	17,92	-0,18	0,010	0,000	0,010	7,000	7,000	0,010	0,000
24.05.2022	24,00	17,72	17,87	-0,15	0,000	0,000	0,000	7,000	7,000	0,000	0,000
25.05.2022	24,00	18,73	17,67	1,06	0,010	0,000	0,010	7,000	7,000	0,010	0,000
26.05.2022	24,00	17,58	17,54	0,04	0,000	0,000	0,000	7,000	7,000	0,000	0,000
27.05.2022	24,00	51,66	42,93	8,73	6,190	4,090	2,100	7,000	7,000	2,100	0,119
28.05.2022	24,00	53,52	44,35	9,17	17,710	14,000	3,710	7,000	7,000	3,710	0,291
29.05.2022	24,00	51,25	42,76	8,49	16,510	13,810	2,700	7,000	7,000	2,700	0,229
30.05.2022	24,00	50,90	42,38	8,52	15,140	12,420	2,720	7,000	7,000	2,720	0,214
31.05.2022	24,00	52,53	45,64	6,89	16,260	13,160	3,100	7,000	7,000	3,100	0,220
01.06.2022	24,00	52,78	45,16	7,62	17,850	15,070	2,780	7,000	7,000	2,780	0,233
02.06.2022	24,00	53,05	45,64	7,41	17,420	14,700	2,720	7,000	7,000	2,720	0,224
03.06.2022	24,00	54,07	46,08	7,99	17,720	15,470	2,250	7,000	7,000	2,250	0,220
04.06.2022	24,00	54,01	46,71	7,30	17,440	14,920	2,520	7,000	7,000	2,520	0,216
05.06.2022	24,00	52,30	44,84	7,46	14,850	11,900	2,950	7,000	7,000	2,950	0,213
06.06.2022	24,00	51,76	44,13	7,63	16,330	13,840	2,490	7,000	7,000	2,490	0,206
07.06.2022	24,00	51,39	43,46	7,93	15,470	12,790	2,680	7,000	7,000	2,680	0,212
08.06.2022	24,00	51,87	45,13	6,74	14,370	11,820	2,550	7,000	7,000	2,550	0,185
09.06.2022	24,00	51,72	44,73	6,99	17,110	14,800	2,310	7,000	7,000	2,310	0,199
10.06.2022	24,00	50,58	43,17	7,41	15,910	13,460	2,450	7,000	7,000	2,450	0,197
11.06.2022	24,00	51,36	43,68	7,68	15,310	13,130	2,180	7,000	7,000	2,180	0,194
12.06.2022	24,00	53,46	46,02	7,44	17,250	14,450	2,800	7,000	7,000	2,800	0,228
13.06.2022	24,00	52,06	45,17	6,89	15,850	13,030	2,820	7,000	7,000	2,820	0,205
14.06.2022	24,00	52,71	44,74	7,97	15,250	13,340	1,910	7,000	7,000	1,910	0,191
15.06.2022	24,00	51,58	43,61	7,97	14,490	12,340	2,150	7,000	7,000	2,150	0,187
16.06.2022	24,00	51,54	45,27	6,27	11,290	9,130	2,160	7,000	7,000	2,160	0,140
17.06.2022	24,00	49,87	43,74	6,13	11,270	9,010	2,260	7,000	7,000	2,260	0,141
18.06.2022	24,00	50,55	43,37	7,18	12,570	10,280	2,290	7,000	7,000	2,290	0,162
19.06.2022	24,00	52,29	43,24	9,05	13,040	10,450	2,590	7,000	7,000	2,590	0,202
20.06.2022	24,00	51,49	44,08	7,41	16,510	13,140	3,370	7,000	7,000	3,370	0,234
Среднее	24,00	46,33	39,96	6,37	12,638	10,485	2,153	7,000	7,000	2,153	0,169
Итого	720,00				379,130	314,550	64,580			64,580	5,062

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru