

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 23.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель: ЖСК-2 "ДРУЖБА"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Бондаренко, д. 4

Номер прибора: 2100759

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2023 23	12,85	51,17	37,41	13,76	76,148	76,583	-0,435	5,099	4,589	1,044	1,050
24.03.2023 23	12,00	50,94	36,72	14,22	71,119	71,428	-0,309	5,099	4,589	1,010	1,016
25.03.2023 23	11,97	51,14	36,81	14,33	70,915	71,366	-0,451	5,099	4,589	1,015	1,023
26.03.2023 23	11,93	50,14	36,37	13,77	70,751	71,258	-0,507	5,099	4,589	0,972	0,981
27.03.2023 23	11,92	50,16	36,63	13,53	70,651	71,152	-0,501	5,099	4,589	0,955	0,963
28.03.2023 23	12,33	50,37	36,84	13,53	73,116	73,618	-0,502	5,099	4,589	0,979	0,987
29.03.2023 23	12,85	49,85	36,62	13,23	76,195	76,796	-0,601	5,099	4,589	1,008	1,016
30.03.2023 23	12,83	52,01	37,27	14,74	76,019	76,559	-0,540	5,099	4,589	1,120	1,129
31.03.2023 23	12,78	51,42	36,80	14,62	75,745	76,493	-0,748	5,099	4,589	1,106	1,118
01.04.2023 23	13,27	51,91	37,19	14,72	78,592	79,392	-0,800	5,099	4,589	1,148	1,162
02.04.2023 23	12,75	51,85	37,07	14,78	75,532	76,694	-1,162	5,099	4,589	1,115	1,134
03.04.2023 23	12,68	49,80	36,29	13,51	75,209	76,537	-1,328	5,099	4,589	1,015	1,034
04.04.2023 23	11,65	50,86	36,42	14,44	69,050	69,944	-0,894	5,099	4,589	0,988	1,002
05.04.2023 23	9,77	49,30	34,89	14,41	57,927	58,480	-0,553	5,099	4,589	0,834	0,843
06.04.2023 23	9,78	48,46	34,28	14,18	58,047	58,472	-0,425	5,099	4,589	0,822	0,829
07.04.2023 23	9,85	49,24	34,53	14,71	58,423	58,427	-0,005	5,099	4,589	0,858	0,859
08.04.2023 23	9,83	49,44	34,57	14,87	58,714	57,999	0,715	5,099	4,589	0,871	0,862
09.04.2023 23	9,80	49,73	34,71	15,02	58,805	57,499	1,306	5,099	4,589	0,882	0,863
10.04.2023 23	9,20	48,32	33,90	14,42	54,588	54,411	0,177	5,099	4,589	0,787	0,786
11.04.2023 23	11,67	48,01	35,51	12,50	69,238	69,012	0,227	5,099	4,589	0,853	0,852
12.04.2023 23	12,72	45,75	35,07	10,68	75,540	74,919	0,621	5,099	4,589	0,807	0,802
13.04.2023 23	12,67	43,72	33,74	9,98	75,309	74,685	0,624	5,099	4,589	0,751	0,746
14.04.2023 23	7,42	35,15	28,55	6,60	44,118	43,776	0,342	5,099	4,589	0,425	0,422
15.04.2023 23	0,00	19,35	19,23	0,12	0,000	0,000	0,000	5,099	4,589	0,000	0,000
16.04.2023 23	0,00	18,64	18,46	0,18	0,000	0,000	0,000	5,099	4,589	0,000	0,000
17.04.2023 23	0,00	18,22	18,17	0,05	0,000	0,000	0,000	5,099	4,589	0,000	0,000
18.04.2023 23	0,00	18,01	17,91	0,10	0,000	0,000	0,000	5,099	4,589	0,000	0,000
19.04.2023 23	0,00	17,95	17,80	0,15	0,000	0,000	0,000	5,099	4,589	0,000	0,000
20.04.2023 23	0,00	17,80	17,66	0,14	0,000	0,000	0,000	5,099	4,589	0,000	0,000
Среднее	9,12	42,71	31,98	10,73	54,129	54,328	-0,198	5,099	4,589	0,737	0,741
Итого	264,52				1569,750	1575,500	-5,750			21,364	21,477

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Wтс, Гкал
23.03.2023	24740,955	33156,264	235,684
20.04.2023	26310,705	34731,764	257,048

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru