

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 31.10.2022 по 21.11.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Галины Петровой, д. 4

Номер прибора: 9459

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
31.10.2022 23	24,00	0,00	15,28	15,38	-0,10	0,000	0,000	0,000	6,00	5,00	0,000
01.11.2022 23	24,00	0,00	36,82	21,13	15,69	48,770	0,000	48,770	6,00	5,00	0,219
02.11.2022 23	24,00	0,00	36,49	32,67	3,82	136,760	0,000	136,760	6,00	5,00	0,520
03.11.2022 23	24,00	0,00	29,85	27,51	2,34	129,580	0,000	129,580	6,00	5,00	0,302
04.11.2022 23	24,00	0,00	35,87	32,01	3,86	123,880	0,000	123,880	6,00	5,00	0,492
05.11.2022 23	24,00	0,00	41,20	35,78	5,42	108,870	0,000	108,870	6,00	5,00	0,582
06.11.2022 23	24,00	0,00	40,32	35,34	4,98	118,070	0,000	118,070	6,00	5,00	0,591
07.11.2022 23	24,00	0,00	37,78	33,46	4,32	118,380	0,000	118,380	6,00	5,00	0,512
08.11.2022 23	24,00	0,00	37,53	21,52	16,01	104,040	0,100	103,940	6,00	5,00	0,482
09.11.2022 23	24,00	0,00	31,99	29,13	2,86	115,460	0,000	115,460	6,00	5,00	0,332
10.11.2022 23	24,00	0,00	27,25	25,45	1,80	116,010	0,000	116,010	6,00	5,00	0,209
11.11.2022 23	24,00	0,00	29,22	24,76	4,46	77,190	0,000	77,190	6,00	5,00	0,220
12.11.2022 23	24,00	0,00	35,36	21,44	13,92	36,690	0,000	36,690	6,00	5,00	0,127
13.11.2022 23	24,00	0,00	36,66	33,20	3,46	129,950	0,000	129,950	6,00	5,00	0,453
14.11.2022 23	24,00	0,00	38,70	34,60	4,10	129,070	0,000	129,070	6,00	5,00	0,533
15.11.2022 23	24,00	0,00	37,48	33,64	3,84	127,540	0,000	127,540	6,00	5,00	0,488
16.11.2022 23	24,00	0,00	38,70	33,95	4,75	119,820	0,000	119,820	6,00	5,00	0,530
17.11.2022 23	24,00	0,00	41,52	36,61	4,91	130,020	0,000	130,020	6,00	5,00	0,640
18.11.2022 23	24,00	0,00	39,44	35,12	4,32	130,260	0,000	130,260	6,00	5,00	0,565
19.11.2022 23	24,00	0,00	36,37	29,76	6,61	86,630	0,000	86,630	6,00	5,00	0,336
20.11.2022 23	24,00	0,00	38,68	33,94	4,74	100,230	0,000	100,230	6,00	5,00	0,473
21.11.2022 23	24,00	0,00	38,62	26,84	11,78	34,290	0,000	34,290	6,00	5,00	0,189
Среднее	24,00	0,00	35,51	29,69	5,81	100,978	0,005	100,973	6,00	5,00	0,400
Итого	528,00	0,00				2221,510	0,100	2221,410			8,795

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru