

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 23.03.2023 по 17.04.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Галины Петровой, д. 4

Номер прибора: 9459

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2023	24,00	0,00	41,27	37,35	3,92	150,010	150,010	0,000	6,00	5,00	0,593	0,588
24.03.2023	24,00	0,00	37,64	34,24	3,40	142,640	142,640	0,000	6,00	5,00	0,488	0,485
25.03.2023	24,00	0,00	36,84	33,40	3,44	139,170	139,170	0,000	6,00	5,00	0,479	0,479
26.03.2023	24,00	0,00	46,83	41,14	5,69	138,820	138,820	0,000	6,00	5,00	0,792	0,790
27.03.2023	24,00	0,00	45,32	40,01	5,31	139,380	139,380	0,000	6,00	5,00	0,741	0,740
28.03.2023	24,00	0,00	45,51	40,13	5,38	138,400	138,400	0,000	6,00	5,00	0,746	0,745
29.03.2023	24,00	0,00	46,63	40,94	5,69	139,020	139,020	0,000	6,00	5,00	0,791	0,791
30.03.2023	24,00	0,00	48,65	42,35	6,30	138,710	139,220	-0,510	6,00	5,00	0,877	0,877
31.03.2023	24,00	0,00	47,79	41,64	6,15	138,460	138,970	-0,510	6,00	5,00	0,849	0,855
01.04.2023	24,00	0,00	48,14	41,90	6,24	138,310	138,310	0,000	6,00	5,00	0,864	0,863
02.04.2023	24,00	0,00	45,26	39,90	5,36	137,800	137,800	0,000	6,00	5,00	0,740	0,739
03.04.2023	24,00	0,00	42,56	37,88	4,68	137,550	138,060	-0,510	6,00	5,00	0,647	0,646
04.04.2023	24,00	0,00	39,16	35,30	3,86	138,120	138,120	0,000	6,00	5,00	0,535	0,533
05.04.2023	24,00	0,00	42,40	37,88	4,52	137,500	138,010	-0,510	6,00	5,00	0,625	0,624
06.04.2023	24,00	0,00	45,05	39,82	5,23	137,960	137,960	0,000	6,00	5,00	0,723	0,722
07.04.2023	24,00	0,00	46,79	41,24	5,55	137,790	137,790	0,000	6,00	5,00	0,766	0,765
08.04.2023	24,00	0,00	45,59	40,28	5,31	138,040	138,040	0,000	6,00	5,00	0,733	0,733
09.04.2023	24,00	0,00	45,66	40,33	5,33	137,750	137,750	0,000	6,00	5,00	0,735	0,734
10.04.2023	24,00	0,00	41,59	37,16	4,43	90,710	91,120	-0,410	6,00	5,00	0,399	0,404
11.04.2023	24,00	0,00	36,08	32,68	3,40	77,550	77,650	-0,100	6,00	5,00	0,268	0,264
12.04.2023	24,00	0,00	45,92	40,54	5,38	137,760	137,760	0,000	6,00	5,00	0,742	0,741
13.04.2023	24,00	0,00	47,51	41,83	5,68	137,960	137,960	0,000	6,00	5,00	0,787	0,784
14.04.2023	24,00	0,00	43,72	39,14	4,58	78,750	78,750	0,000	6,00	5,00	0,364	0,361
15.04.2023	24,00	0,00	20,44	20,85	-0,41	0,000	0,000	0,000	6,00	5,00	0,000	-0,000
16.04.2023	24,00	0,00	19,60	19,56	0,04	0,000	0,000	0,000	6,00	5,00	0,000	0,000
17.04.2023	24,00	0,00	19,22	19,11	0,11	0,000	0,000	0,000	6,00	5,00	0,000	0,000
Среднее	24,00	0,00	41,20	36,79	4,41	116,468	116,566	-0,098	6,00	5,00	0,588	0,587
Итого	624,00	0,00				3028,160	3030,710	-2,550			15,284	15,260

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru