

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 01.11.2022 по 11.11.2022

Потребитель: ЖСК №10 "Автомобилист"
Адрес: г. Туапсе, ул. Черноморская, д. 4

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 11071

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
02.11.2022 00	24,00	16,76	15,54	1,23	0,000	0,000	0,000	0,869	0,951	0,000
03.11.2022 00	24,00	15,26	15,21	0,06	1,981	2,214	-0,233	2,614	2,696	0,000
04.11.2022 00	24,00	56,98	44,37	12,62	32,973	32,983	-0,009	5,346	3,706	0,427
05.11.2022 00	24,00	56,47	45,07	11,41	90,701	90,525	0,177	5,217	3,637	1,048
06.11.2022 00	24,00	55,54	44,22	11,32	88,269	87,657	0,612	5,729	4,296	0,996
07.11.2022 00	24,00	55,98	44,41	11,57	85,806	85,541	0,265	5,755	4,398	0,994
08.11.2022 00	24,00	60,19	47,34	12,85	89,409	89,191	0,218	5,950	4,448	1,148
09.11.2022 00	24,00	60,32	48,09	12,23	96,103	95,859	0,244	6,066	4,320	1,175
10.11.2022 00	24,00	60,23	48,05	12,18	95,886	95,661	0,225	5,891	4,171	1,169
11.11.2022 00	24,00	59,06	47,37	11,69	95,060	94,821	0,239	5,880	4,202	1,115
12.11.2022 00	24,00	57,81	46,33	11,48	91,776	91,524	0,252	6,077	4,516	1,055
Среднее	24,00	50,42	40,54	9,88	69,815	69,634	0,181	5,036	3,758	0,830
Итого	264,00				767,965	765,975	1,989			9,128

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
01.11.2022	0,679	0,804	-0,000
11.11.2022	768,644	766,779	9,128

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 12.11.2022 по 21.11.2022

Потребитель: ЖСК №10 "Автомобилист"
Адрес: г. Туапсе, ул. Черноморская, д. 4

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 11071

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
13.11.2022 00	24,00	50,77	39,24	11,54	27,215	28,039	-0,824	5,099	4,016	0,323
14.11.2022 00	24,00	55,87	45,40	10,47	99,109	102,745	-3,636	6,056	4,076	1,076
15.11.2022 00	24,00	55,93	45,83	10,10	101,468	105,013	-3,545	6,026	3,959	1,061
16.11.2022 00	24,00	56,27	45,50	10,77	92,960	96,210	-3,250	5,860	3,990	1,037
17.11.2022 00	24,00	56,30	44,91	11,39	87,467	90,879	-3,412	5,777	4,172	1,035
18.11.2022 00	24,00	56,19	45,35	10,84	90,309	94,351	-4,042	5,874	4,010	1,022
19.11.2022 00	24,00	55,44	45,13	10,31	91,747	96,955	-5,208	5,879	3,896	1,000
20.11.2022 00	24,00	52,25	42,55	9,69	69,737	73,205	-3,469	5,881	3,945	0,710
21.11.2022 00	24,00	54,65	44,82	9,84	89,950	94,284	-4,334	6,012	3,760	0,927
22.11.2022 00	24,00	53,80	44,57	9,23	62,796	66,091	-3,295	5,686	3,589	0,610
Среднее	24,00	54,75	44,33	10,42	81,276	84,777	-3,501	5,815	3,941	0,880
Итого	240,00				812,758	847,773	-35,014			8,801

Расчет выполнен по обратному трубопроводу.

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
12.11.2022	768,644	766,779	9,128
21.11.2022	1581,402	1614,552	17,699

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru