

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель: Частный дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Шаумяна, д. 5

Тип прибора: СПТ940
Номер прибора: 03799

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2023 23	24,00	67,32	63,58	3,74	23,559	23,526	0,033	6,000	5,500	0,087	0,088
24.03.2023 23	24,00	68,27	64,69	3,58	26,225	26,200	0,025	6,000	5,500	0,094	0,094
25.03.2023 23	24,00	66,05	62,49	3,57	23,786	23,759	0,027	6,000	5,500	0,081	0,085
26.03.2023 23	24,00	70,04	65,94	4,09	22,949	22,928	0,021	6,000	5,500	0,094	0,094
27.03.2023 23	24,00	65,68	61,81	3,87	22,531	22,517	0,013	6,000	5,500	0,079	0,087
28.03.2023 23	24,00	66,61	62,13	4,48	18,567	18,543	0,024	6,000	5,500	0,083	0,083
29.03.2023 23	24,00	68,01	63,62	4,39	21,126	21,104	0,022	6,000	5,500	0,093	0,093
30.03.2023 23	24,00	71,51	66,65	4,86	20,794	20,786	0,008	6,000	5,500	0,101	0,101
31.03.2023 23	24,00	68,99	64,25	4,74	20,039	20,046	-0,008	6,000	5,500	0,095	0,095
01.04.2023 23	24,00	69,87	65,02	4,85	19,226	19,225	0,001	6,000	5,500	0,093	0,093
02.04.2023 23	24,00	69,29	65,14	4,15	22,958	22,960	-0,002	6,000	5,500	0,095	0,095
03.04.2023 23	24,00	67,42	63,87	3,55	25,905	25,882	0,023	6,000	5,500	0,092	0,092
04.04.2023 23	24,00	63,72	60,51	3,22	25,162	25,132	0,031	6,000	5,500	0,057	0,081
05.04.2023 23	24,00	64,38	60,93	3,46	22,484	22,462	0,023	6,000	5,500	0,068	0,078
06.04.2023 23	24,00	65,51	61,64	3,87	20,714	20,679	0,034	6,000	5,500	0,080	0,080
07.04.2023 23	24,00	68,51	64,82	3,69	24,605	24,576	0,029	6,000	5,500	0,091	0,091
08.04.2023 23	24,00	65,20	61,60	3,60	22,262	22,225	0,036	6,000	5,500	0,080	0,080
09.04.2023 23	24,00	66,29	62,52	3,78	16,797	16,739	0,058	6,000	5,500	0,063	0,063
10.04.2023 23	24,00	16,56	17,17	-0,60	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
11.04.2023 23	24,00	14,35	15,50	-1,15	0,000	0,004	-0,004	6,000	5,500	0,000	0,000
12.04.2023 23	24,00	13,34	13,80	-0,46	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
13.04.2023 23	24,00	12,37	12,76	-0,38	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
14.04.2023 23	24,00	12,55	12,81	-0,25	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
15.04.2023 23	24,00	15,26	15,48	-0,22	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
16.04.2023 23	24,00	15,18	15,43	-0,25	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
17.04.2023 23	24,00	14,60	14,76	-0,16	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
18.04.2023 23	24,00	20,19	20,47	-0,28	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
19.04.2023 23	24,00	17,04	17,30	-0,27	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
20.04.2023 23	24,00	13,20	13,51	-0,32	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
Среднее	24,00	47,49	45,18	2,32	13,782	13,769	0,014	6,000	5,500	0,053	0,054
Итого	696,00				399,688	399,294	0,395			1,528	1,574

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
23.03.2023	3153,851	3149,303	12,139
20.04.2023	3553,539	3548,597	13,667

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru