

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 10.11.2023 по 24.11.2023

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Амбулатория

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: с. Агой, ул. Горная

Номер прибора: 290729

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
10.11.2023 23	24,00	0,00	19,10	18,69	0,41	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
11.11.2023 23	24,00	0,00	17,96	17,62	0,34	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
12.11.2023 23	24,00	0,00	18,51	18,08	0,43	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
13.11.2023 23	24,00	0,00	18,92	18,43	0,49	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
14.11.2023 23	24,00	0,00	18,94	18,54	0,40	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
15.11.2023 23	24,00	0,00	54,06	50,01	4,05	15,910	17,460	-1,550	6,00	5,50	0,065
16.11.2023 23	24,00	0,00	53,78	50,32	3,46	39,040	39,440	-0,400	6,00	5,50	0,138
17.11.2023 23	24,00	0,00	54,19	50,94	3,25	40,870	40,870	0,000	6,00	5,50	0,130
18.11.2023 23	24,00	0,00	54,36	50,95	3,41	37,850	37,850	0,000	6,00	5,50	0,126
19.11.2023 23	24,00	0,00	54,60	51,24	3,36	37,200	37,200	0,000	6,00	5,50	0,120
20.11.2023 23	24,00	0,00	54,28	50,74	3,54	36,090	36,090	0,000	6,00	5,50	0,124
21.11.2023 23	24,00	0,00	55,59	51,74	3,85	34,890	34,890	0,000	6,00	5,50	0,133
22.11.2023 23	24,00	0,00	54,14	50,70	3,44	35,960	35,960	0,000	6,00	5,50	0,120
23.11.2023 23	24,00	0,00	54,98	51,33	3,65	35,390	35,390	0,000	6,00	5,50	0,127
24.11.2023 23	24,00	0,00	54,01	50,43	3,58	35,000	35,000	0,000	6,00	5,50	0,120
Среднее	24,00	0,00	42,49	39,98	2,51	23,213	23,343	-0,130	6,00	5,50	0,080
Итого	360,00	0,00				348,200	350,150	-1,950			1,203

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
10.11.2023	16889,560	16889,040	58,972	4603,00	37,00
24.11.2023	17237,760	17239,190	60,175	4963,00	37,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru