

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 25.03.2024 по 18.04.2024

Потребитель: ГБУЗ ТЦРБ №1 Амбулатория

Адрес: с. Агой, ул. Горная

Тип прибора: ВКТ-7

Номер прибора: 290729

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
25.03.2024 23	24,00	0,00	56,33	53,76	2,57	44,380	39,380	5,000	6,00	5,50	0,112	0,101
26.03.2024 23	24,00	0,00	55,19	52,60	2,59	44,270	39,670	4,600	6,00	5,50	0,116	0,103
27.03.2024 23	22,00	2,00	54,58	52,01	2,57	39,620	35,440	4,180	6,00	5,50	0,102	0,091
28.03.2024 23	22,00	2,00	48,61	46,91	1,70	40,720	35,260	5,460	6,00	5,50	0,076	0,060
29.03.2024 23	21,00	3,00	52,90	50,62	2,28	29,090	25,640	3,450	6,00	5,50	0,070	0,058
30.03.2024 23	22,00	2,00	42,87	41,45	1,42	43,430	37,560	5,870	6,00	5,50	0,070	0,053
31.03.2024 23	24,00	0,00	45,30	43,56	1,74	47,030	41,000	6,030	6,00	5,50	0,091	0,071
01.04.2024 23	24,00	0,00	43,54	41,99	1,55	41,510	36,200	5,310	6,00	5,50	0,071	0,056
02.04.2024 23	24,00	0,00	51,62	49,76	1,86	21,130	18,830	2,300	6,00	5,50	0,045	0,035
03.04.2024 23	24,00	0,00	50,91	49,18	1,73	25,290	22,580	2,710	6,00	5,50	0,051	0,039
04.04.2024 23	24,00	0,00	53,14	51,18	1,96	32,190	28,930	3,260	6,00	5,50	0,065	0,057
05.04.2024 23	24,00	0,00	51,97	50,12	1,85	27,630	24,810	2,820	6,00	5,50	0,056	0,046
06.04.2024 23	24,00	0,00	52,31	50,49	1,82	32,500	29,090	3,410	6,00	5,50	0,062	0,053
07.04.2024 23	24,00	0,00	56,40	54,37	2,03	20,320	17,820	2,500	6,00	5,50	0,048	0,036
08.04.2024 23	22,00	2,00	46,16	44,80	1,36	13,390	11,760	1,630	6,00	5,50	0,024	0,016
09.04.2024 23	24,00	0,00	51,44	49,82	1,62	22,720	19,840	2,880	6,00	5,50	0,043	0,032
10.04.2024 23	24,00	0,00	53,26	51,66	1,60	17,850	16,090	1,760	6,00	5,50	0,036	0,026
11.04.2024 23	23,00	1,00	53,84	51,73	2,11	42,660	38,910	3,750	6,00	5,50	0,093	0,082
12.04.2024 23	24,00	0,00	53,82	51,75	2,07	35,340	32,190	3,150	6,00	5,50	0,077	0,067
13.04.2024 23	24,00	0,00	52,56	50,53	2,03	30,590	27,660	2,930	6,00	5,50	0,066	0,056
14.04.2024 23	24,00	0,00	52,41	50,48	1,93	26,720	23,970	2,750	6,00	5,50	0,055	0,046
15.04.2024 23	24,00	0,00	25,39	31,26	-5,87	1,190	1,040	0,150	6,00	5,50	0,000	-0,006
16.04.2024 23	24,00	0,00	20,64	22,05	-1,41	1,010	0,860	0,150	6,00	5,50	0,000	-0,001
17.04.2024 23	24,00	0,00	20,10	20,61	-0,51	0,610	0,530	0,080	6,00	5,50	0,000	-0,000
18.04.2024 23	24,00	0,00	20,57	19,81	0,76	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	0,000
Среднее	23,52	0,48	46,63	45,30	1,33	27,248	24,202	3,045	6,00	5,50	0,057	0,047
Итого	588,00	12,00				681,190	605,060	76,130			1,429	1,177

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
25.03.2024	22277,160	21992,790	74,892	7861,00	43,00
18.04.2024	22958,350	22597,850	76,321	8449,00	55,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru