

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 10.11.2023 по 24.11.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 1

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 2003641

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
10.11.2023 23	24,00	16,96	16,79	0,17	0,000	0,000	0,000	7,033	6,033	0,000
11.11.2023 23	24,00	16,33	16,20	0,13	0,000	0,000	0,000	7,033	6,033	0,000
12.11.2023 23	24,00	16,73	16,72	0,01	0,000	0,000	0,000	7,033	6,033	0,000
13.11.2023 23	24,00	16,80	16,83	-0,03	14,786	14,784	0,002	7,033	6,033	-0,006
14.11.2023 23	24,00	27,58	25,22	2,36	142,628	142,947	-0,319	7,033	6,033	0,699
15.11.2023 23	24,00	54,41	45,87	8,54	276,540	277,598	-1,058	7,033	6,033	2,334
16.11.2023 23	24,00	54,09	45,04	9,05	246,568	247,582	-1,014	7,033	6,033	2,249
17.11.2023 23	24,00	54,51	45,72	8,79	275,341	276,440	-1,099	7,033	6,033	2,420
18.11.2023 23	24,00	54,75	45,82	8,93	271,957	273,062	-1,105	7,033	6,033	2,431
19.11.2023 23	24,00	54,95	46,25	8,70	276,959	278,060	-1,101	7,033	6,033	2,410
20.11.2023 23	10,62	55,02	46,20	8,82	121,665	122,156	-0,491	7,033	6,033	1,073
21.11.2023 23	24,00	55,93	46,63	9,30	271,894	273,064	-1,170	7,033	6,033	2,531
22.11.2023 23	24,00	54,52	45,76	8,76	276,623	277,723	-1,100	7,033	6,033	2,422
23.11.2023 23	24,00	55,51	46,47	9,04	276,486	277,636	-1,150	7,033	6,033	2,499
24.11.2023 23	24,00	54,39	45,60	8,79	272,301	273,385	-1,084	7,033	6,033	2,395
Среднее	23,11	42,83	36,74	6,09	181,583	182,296	-0,713	7,033	6,033	1,564
Итого	346,62				2723,748	2734,437	-10,689			23,456

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
09.11.2023 23	28992,721	27340,098	392,291
24.11.2023 23	31716,469	30074,535	415,747

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /