

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 24.11.2023

Потребитель: ТСЖ "Зорька"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 3

Номер прибора: 1415602

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
10.11.2023 23	24,00	16,70	14,48	2,22	0,058	0,056	0,002	3,477	3,253	0,000
11.11.2023 23	24,00	16,09	14,09	2,00	0,000	0,000	0,000	3,538	3,314	0,000
12.11.2023 23	24,00	17,06	17,13	-0,07	0,000	0,000	0,000	3,651	3,375	0,000
13.11.2023 23	24,00	16,95	17,12	-0,17	14,415	14,540	-0,124	3,875	3,589	-0,012
14.11.2023 23	24,00	27,31	25,50	1,81	135,555	137,025	-1,470	4,874	3,885	0,704
15.11.2023 23	24,00	54,23	46,34	7,89	243,909	246,959	-3,050	5,262	3,702	1,905
16.11.2023 23	24,00	53,93	45,41	8,52	215,621	219,602	-3,982	5,333	4,028	1,850
17.11.2023 23	24,00	54,36	46,11	8,25	239,434	244,283	-4,849	5,517	3,977	1,979
18.11.2023 23	24,00	54,61	46,16	8,45	236,636	241,544	-4,909	5,608	4,058	2,003
19.11.2023 23	24,00	54,79	46,54	8,25	241,028	245,959	-4,931	5,649	4,089	1,992
20.11.2023 23	24,00	54,56	46,28	8,28	240,091	244,968	-4,877	5,629	4,089	1,991
21.11.2023 23	24,00	55,75	46,97	8,78	236,544	241,462	-4,918	5,649	4,130	2,080
22.11.2023 23	24,00	54,34	46,05	8,29	240,874	245,729	-4,855	5,649	4,079	1,999
23.11.2023 23	24,00	55,28	46,82	8,46	240,553	245,466	-4,913	5,649	4,089	2,039
24.11.2023 23	24,00	54,19	45,90	8,29	236,917	241,649	-4,732	5,629	4,079	1,966
Среднее	24,00	42,68	36,73	5,95	168,109	171,283	-3,174	4,999	3,849	1,366
Итого	360,00				2521,634	2569,241	-47,607			20,496

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Q, Гкал
10.11.2023	3808,524	934,239
24.11.2023	3760,917	954,735

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru