

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 24.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-030 (-031, -032)

Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 4

Номер прибора: 717779

Дата	Теплосистема 1 - отопление							Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т		
10.11.2023 23	24,00	14,69	14,48	0,21	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	13,46	13,31	0,15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	14,89	14,94	-0,05	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	14,96	14,88	0,08	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	14,59	14,49	0,10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	53,63	49,64	3,99	108,280	108,260	0,020	0,440	0,440
16.11.2023 23	24,00	53,47	45,93	7,54	170,574	170,574	0,000	1,297	1,297
17.11.2023 23	24,00	53,90	46,99	6,91	190,348	190,329	0,019	1,328	1,328
18.11.2023 23	24,00	54,09	47,16	6,93	188,240	188,230	0,010	1,317	1,317
19.11.2023 23	24,00	54,35	47,61	6,74	191,422	191,382	0,040	1,303	1,303
20.11.2023 23	24,00	54,05	47,40	6,65	190,917	190,877	0,040	1,283	1,282
21.11.2023 23	24,00	55,34	48,17	7,17	187,985	187,956	0,029	1,361	1,361
22.11.2023 23	24,00	53,93	47,26	6,67	191,204	191,184	0,020	1,287	1,287
23.11.2023 23	24,00	54,75	47,86	6,89	191,263	191,224	0,039	1,330	1,329
24.11.2023 23	24,00	53,77	47,00	6,77	188,308	188,308	0,000	1,288	1,288
Среднее	24,00	40,92	36,47	4,45	119,903	119,888	0,014	0,816	0,816
Итого	360,00				1798,541	1798,324	0,217	12,234	12,233

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
10.11.2023	97955,378	92529,592	731,490	690,997
24.11.2023	99753,919	94327,916	743,725	703,230

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru