

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 24.11.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 10

Тип прибора: TCPB-030 (-031, -032)
Номер прибора: 720991

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	W, Гкал
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
10.11.2023 23	24,00	14,27	0,000	14,30	0,000	-0,03	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	13,99	0,000	14,18	0,000	-0,19	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	16,78	0,000	17,02	0,000	-0,24	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	17,35	10,219	17,62	10,219	-0,27	0,000	0,001
14.11.2023 23	24,00	39,64	99,004	36,32	99,004	3,32	0,000	0,336
15.11.2023 23	24,00	55,41	189,413	50,27	189,413	5,14	0,000	0,975
16.11.2023 23	24,00	55,32	165,507	49,80	165,507	5,52	0,000	0,914
17.11.2023 23	24,00	55,60	191,111	50,33	191,111	5,27	0,000	1,007
18.11.2023 23	24,00	55,80	194,078	50,28	194,078	5,52	0,000	1,072
19.11.2023 23	24,00	56,03	197,180	50,61	197,180	5,42	0,000	1,070
20.11.2023 23	24,00	55,75	198,626	50,13	198,626	5,62	0,000	1,117
21.11.2023 23	24,00	57,07	203,615	50,93	203,615	6,14	0,000	1,249
22.11.2023 23	24,00	55,58	206,084	49,82	206,084	5,76	0,000	1,186
23.11.2023 23	24,00	56,49	205,525	50,58	205,525	5,91	0,000	1,215
24.11.2023 23	24,00	55,43	201,782	49,65	201,782	5,78	0,000	1,167
Среднее	24,00	44,03	137,476	40,12	137,476	3,91	0,000	0,754
Итого	360,00		2062,144		2062,144		0,000	11,309

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
10.11.2023	0,000	0,000	0,000
24.11.2023	2062,144	2062,144	11,309

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru