

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 25.03.2024 по 18.04.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 12 узел 2

Номер прибора: 00049150

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
25.03.2024 23	24,00	0,00	56,56	48,67	7,89	154,280	154,280	0,000	6,00	5,00	1,218	1,217
26.03.2024 23	24,00	0,00	55,14	47,50	7,64	150,640	150,640	0,000	6,00	5,00	1,152	1,151
27.03.2024 23	24,00	0,00	54,59	46,89	7,70	146,440	146,440	0,000	6,00	5,00	1,129	1,128
28.03.2024 23	24,00	0,00	48,73	42,54	6,19	140,270	140,270	0,000	6,00	5,00	0,867	0,868
29.03.2024 23	24,00	0,00	53,45	45,26	8,19	110,690	110,690	0,000	6,00	5,00	0,909	0,907
30.03.2024 23	24,00	0,00	43,78	39,08	4,70	150,780	150,780	0,000	6,00	5,00	0,708	0,709
31.03.2024 23	24,00	0,00	45,52	40,31	5,21	154,250	154,250	0,000	6,00	5,00	0,804	0,804
01.04.2024 23	24,00	0,00	43,46	38,53	4,93	144,340	144,340	0,000	6,00	5,00	0,710	0,712
02.04.2024 23	24,00	0,00	52,14	44,24	7,90	75,750	75,750	0,000	6,00	5,00	0,600	0,598
03.04.2024 23	24,00	0,00	51,72	44,16	7,56	87,110	87,110	0,000	6,00	5,00	0,662	0,659
04.04.2024 23	24,00	0,00	53,56	45,90	7,66	109,080	109,080	0,000	6,00	5,00	0,836	0,836
05.04.2024 23	24,00	0,00	52,70	45,04	7,66	93,900	93,900	0,000	6,00	5,00	0,722	0,719
06.04.2024 23	24,00	0,00	52,93	45,37	7,56	104,060	104,060	0,000	6,00	5,00	0,788	0,787
07.04.2024 23	24,00	0,00	57,54	48,78	8,76	61,460	61,460	0,000	6,00	5,00	0,537	0,538
08.04.2024 23	24,00	0,00	47,35	39,85	7,50	50,910	50,910	0,000	6,00	5,00	0,382	0,382
09.04.2024 23	24,00	0,00	52,63	44,62	8,01	76,710	76,710	0,000	6,00	5,00	0,613	0,614
10.04.2024 23	24,00	0,00	53,27	45,44	7,83	58,720	58,720	0,000	6,00	5,00	0,460	0,460
11.04.2024 23	24,00	0,00	53,79	46,58	7,21	154,230	154,230	0,000	6,00	5,00	1,111	1,112
12.04.2024 23	24,00	0,00	54,07	46,70	7,37	122,510	122,510	0,000	6,00	5,00	0,903	0,903
13.04.2024 23	24,00	0,00	53,07	45,70	7,37	106,440	106,440	0,000	6,00	5,00	0,785	0,784
14.04.2024 23	24,00	0,00	52,87	45,34	7,53	89,270	89,270	0,000	6,00	5,00	0,673	0,672
15.04.2024 23	24,00	0,00	38,88	24,39	14,49	3,400	3,400	0,000	6,00	5,00	0,050	0,049
16.04.2024 23	24,00	0,00	17,31	17,88	-0,57	0,000	0,000	0,000	6,00	5,00	0,000	-0,000
17.04.2024 23	24,00	0,00	16,95	17,54	-0,59	0,000	0,000	0,000	6,00	5,00	0,000	-0,000
18.04.2024 23	24,00	0,00	16,99	17,67	-0,68	0,000	0,000	0,000	6,00	5,00	0,000	-0,000
Среднее	24,00	0,00	47,16	40,56	6,60	93,810	93,810	0,000	6,00	5,00	0,665	0,664
Итого	600,00	0,00				2345,240	2345,240	0,000			16,619	16,608

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
25.03.2024	62204,330	62203,230	524,757	8112,00	0,00
18.04.2024	64549,570	64548,470	541,376	8712,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru