

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.02.2024 по 24.03.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Горная, д. 14

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1901843

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.02.2024 23	24,00	60,51	52,36	8,15	301,783	298,183	3,600	6,547	5,354	2,467	2,436
23.02.2024 23	24,00	51,00	44,88	6,12	296,936	293,609	3,327	6,485	5,333	1,815	1,788
24.02.2024 23	24,00	54,69	47,73	6,96	299,310	295,882	3,428	6,516	5,343	2,083	2,053
25.02.2024 23	24,00	57,79	50,24	7,55	301,356	298,102	3,254	6,516	5,333	2,280	2,251
26.02.2024 23	24,00	53,70	46,93	6,77	299,144	295,680	3,463	6,455	5,292	2,026	1,999
27.02.2024 23	24,00	54,53	47,55	6,98	300,374	296,771	3,603	6,485	5,313	2,100	2,071
28.02.2024 23	24,00	58,98	51,11	7,87	304,903	301,280	3,623	6,475	5,262	2,401	2,368
29.02.2024 23	24,00	59,25	51,04	8,21	267,007	264,076	2,931	6,302	5,221	2,358	2,334
01.03.2024 23	24,00	60,19	52,32	7,87	305,055	301,624	3,431	6,292	5,068	2,415	2,383
02.03.2024 23	24,00	48,32	42,95	5,37	303,337	300,025	3,312	5,812	4,609	1,625	1,602
03.03.2024 23	24,00	55,27	48,40	6,87	301,045	297,456	3,589	5,670	4,487	2,072	2,044
04.03.2024 23	24,00	40,16	36,16	4,00	163,662	161,772	1,889	4,670	4,007	1,072	1,063
05.03.2024 23	24,00	54,18	48,43	5,75	296,081	292,012	4,069	5,761	4,507	1,704	1,676
06.03.2024 23	24,00	55,60	49,39	6,21	291,001	287,613	3,387	5,761	4,446	1,852	1,826
07.03.2024 23	24,00	54,80	48,23	6,57	308,019	304,103	3,916	5,517	4,283	2,026	1,995
08.03.2024 23	24,00	55,71	48,82	6,89	308,666	304,713	3,953	5,445	4,201	2,131	2,099
09.03.2024 23	24,00	58,54	51,03	7,51	311,552	307,258	4,294	5,517	4,252	2,346	2,311
10.03.2024 23	24,00	57,51	50,23	7,28	312,906	308,760	4,146	5,537	4,262	2,287	2,251
11.03.2024 23	24,00	56,27	49,28	6,99	310,843	306,722	4,121	5,425	4,160	2,177	2,144
12.03.2024 23	24,00	36,56	34,39	2,17	111,912	111,247	0,665	4,844	4,375	1,002	1,021
13.03.2024 23	24,00	49,50	43,79	5,71	278,922	276,901	2,021	5,282	4,150	1,872	1,891
14.03.2024 23	24,00	54,56	48,33	6,23	299,567	295,780	3,786	5,364	4,069	1,884	1,855
15.03.2024 23	24,00	54,49	48,18	6,31	308,852	304,702	4,151	5,364	4,109	1,953	1,923
16.03.2024 23	24,00	54,65	48,28	6,37	310,800	306,271	4,529	5,425	4,160	1,985	1,951
17.03.2024 23	24,00	54,52	48,22	6,30	310,327	305,983	4,344	5,435	4,181	1,961	1,931
18.03.2024 23	24,00	54,65	48,34	6,31	309,913	305,668	4,245	5,354	4,099	1,959	1,926
19.03.2024 23	24,00	44,60	40,46	4,14	195,451	194,682	0,769	4,854	4,079	1,314	1,345
20.03.2024 23	24,00	54,68	48,24	6,44	306,465	302,625	3,840	5,986	4,752	1,977	1,949
21.03.2024 23	24,00	54,38	48,09	6,29	306,313	302,349	3,965	5,986	4,742	1,931	1,902
22.03.2024 23	24,00	54,79	48,35	6,44	306,843	302,709	4,134	5,986	4,742	1,981	1,949
23.03.2024 23	24,00	55,33	48,49	6,84	297,974	294,065	3,909	5,986	4,762	2,020	1,991
24.03.2024 23	24,00	58,16	50,79	7,37	306,401	302,261	4,140	5,976	4,731	2,266	2,231
Среднее	24,00	54,00	47,53	6,46	288,522	285,028	3,495	5,782	4,615	1,979	1,955
Итого	768,00				9232,718	9120,884	111,834			63,343	62,559

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
22.02.2024	28941,759	28645,028	209,350
24.03.2024	38174,478	37765,912	272,693

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru