

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.11.2023 по 20.12.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96150

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.11.2023 23	24,00	45,82	41,64	4,18	122,878	122,878	0,000	6,000	5,500	0,513
26.11.2023 23	24,00	36,14	33,64	2,51	123,534	123,534	0,000	6,000	5,500	0,310
27.11.2023 23	24,00	54,90	48,68	6,22	119,606	119,606	0,000	6,000	5,500	0,743
28.11.2023 23	24,00	55,97	49,59	6,38	121,730	121,730	0,000	6,000	5,500	0,777
29.11.2023 23	24,00	54,73	48,61	6,12	121,154	121,154	0,000	6,000	5,500	0,742
30.11.2023 23	24,00	54,63	48,56	6,07	119,730	119,730	0,000	6,000	5,500	0,727
01.12.2023 23	24,00	54,54	48,60	5,93	121,895	121,895	0,000	6,000	5,500	0,723
02.12.2023 23	24,00	42,87	39,38	3,49	123,041	123,041	0,000	6,000	5,500	0,430
03.12.2023 23	24,00	37,84	35,11	2,73	121,594	121,594	0,000	6,000	5,500	0,332
04.12.2023 23	24,00	49,41	44,52	4,89	122,129	122,129	0,000	6,000	5,500	0,597
05.12.2023 23	24,00	57,32	50,70	6,62	122,294	122,294	0,000	6,000	5,500	0,810
06.12.2023 23	24,00	55,32	49,07	6,25	119,896	119,896	0,000	6,000	5,500	0,749
07.12.2023 23	24,00	50,07	44,93	5,13	122,451	122,451	0,000	6,000	5,500	0,628
08.12.2023 23	24,00	48,55	43,77	4,78	122,971	122,971	0,000	6,000	5,500	0,588
09.12.2023 23	24,00	48,84	44,02	4,82	121,047	121,047	0,000	6,000	5,500	0,583
10.12.2023 23	24,00	54,59	48,69	5,90	121,823	121,823	0,000	6,000	5,500	0,719
11.12.2023 23	24,00	54,12	48,37	5,74	122,364	122,364	0,000	6,000	5,500	0,703
12.12.2023 23	24,00	54,59	48,67	5,92	120,087	120,087	0,000	6,000	5,500	0,711
13.12.2023 23	24,00	54,73	48,82	5,91	121,361	121,361	0,000	6,000	5,500	0,717
14.12.2023 23	24,00	54,93	48,92	6,01	122,059	122,059	0,000	6,000	5,500	0,734
15.12.2023 23	24,00	52,13	46,65	5,48	120,769	120,769	0,000	6,000	5,500	0,661
16.12.2023 23	24,00	55,15	48,96	6,19	121,947	121,947	0,000	6,000	5,500	0,754
17.12.2023 23	24,00	68,43	59,23	9,20	124,744	124,744	0,000	6,000	5,500	1,148
18.12.2023 23	24,00	57,80	50,92	6,88	120,419	120,419	0,000	6,000	5,500	0,828
19.12.2023 23	24,00	54,70	48,39	6,31	121,333	121,333	0,000	6,000	5,500	0,765
20.12.2023 23	24,00	56,10	49,55	6,55	122,300	122,300	0,000	6,000	5,500	0,801
Среднее	24,00	52,47	46,85	5,62	121,737	121,737	0,000	6,000	5,500	0,684
Итого	624,00				3165,157	3165,157	0,000			17,794

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
25.11.2023	47047,211	47047,211	270,382
20.12.2023	50212,368	50212,368	288,176

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru