

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.12.2023 по 21.01.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96150

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.12.2023 23	24,00	49,60	44,51	5,09	121,374	121,374	0,000	6,000	5,500	0,618	0,618
22.12.2023 23	24,00	54,56	48,47	6,09	121,223	121,223	0,000	6,000	5,500	0,738	0,738
23.12.2023 23	24,00	54,95	48,78	6,17	122,541	122,541	0,000	6,000	5,500	0,755	0,756
24.12.2023 23	24,00	65,73	57,06	8,67	122,033	122,033	0,000	6,000	5,500	1,058	1,058
25.12.2023 23	24,00	62,77	54,82	7,94	122,781	122,781	0,000	6,000	5,500	0,975	0,975
26.12.2023 23	24,00	54,54	48,34	6,20	122,832	122,832	0,000	6,000	5,500	0,761	0,761
27.12.2023 23	24,00	54,58	48,40	6,18	120,354	120,354	0,000	6,000	5,500	0,743	0,743
28.12.2023 23	24,00	60,06	52,68	7,39	122,615	122,615	0,000	6,000	5,500	0,906	0,906
29.12.2023 23	24,00	56,70	50,16	6,53	123,474	123,474	0,000	6,000	5,500	0,806	0,807
30.12.2023 23	24,00	59,58	52,28	7,30	121,655	121,655	0,000	6,000	5,500	0,888	0,888
31.12.2023 23	24,00	55,24	48,98	6,25	121,922	121,922	0,000	6,000	5,500	0,762	0,762
01.01.2024 23	24,00	54,61	48,57	6,04	123,173	123,173	0,000	6,000	5,500	0,744	0,744
02.01.2024 23	24,00	55,60	49,27	6,32	120,836	120,836	0,000	6,000	5,500	0,764	0,764
03.01.2024 23	24,00	56,05	49,63	6,42	121,911	121,911	0,000	6,000	5,500	0,782	0,782
04.01.2024 23	24,00	54,80	48,68	6,11	123,053	123,053	0,000	6,000	5,500	0,752	0,752
05.01.2024 23	24,00	54,81	48,59	6,22	120,508	120,508	0,000	6,000	5,500	0,749	0,750
06.01.2024 23	24,00	55,68	49,33	6,35	121,913	121,913	0,000	6,000	5,500	0,774	0,774
07.01.2024 23	24,00	54,56	48,55	6,01	123,294	123,294	0,000	6,000	5,500	0,741	0,741
08.01.2024 23	24,00	54,60	48,53	6,08	120,797	120,797	0,000	6,000	5,500	0,734	0,734
09.01.2024 23	24,00	58,54	51,55	7,00	122,694	122,694	0,000	6,000	5,500	0,858	0,858
10.01.2024 23	24,00	64,64	56,29	8,36	125,397	125,397	0,000	6,000	5,500	1,048	1,048
11.01.2024 23	24,00	63,39	55,23	8,17	122,503	122,503	0,000	6,000	5,500	1,001	1,000
12.01.2024 23	24,00	60,95	53,16	7,79	123,431	123,431	0,000	6,000	5,500	0,961	0,961
13.01.2024 23	24,00	79,62	67,71	11,90	128,963	128,963	0,000	6,000	5,500	1,537	1,535
14.01.2024 23	24,00	72,19	61,98	10,21	124,468	124,468	0,000	6,000	5,500	1,272	1,271
15.01.2024 23	24,00	56,80	49,91	6,88	122,496	122,496	0,000	6,000	5,500	0,843	0,843
16.01.2024 23	24,00	58,80	51,74	7,06	125,808	125,808	0,000	6,000	5,500	0,888	0,889
17.01.2024 23	24,00	66,48	57,50	8,98	123,732	123,732	0,000	6,000	5,500	1,112	1,111
18.01.2024 23	24,00	63,79	55,72	8,07	123,238	123,238	0,000	6,000	5,500	0,995	0,994
19.01.2024 23	24,00	54,51	48,46	6,05	123,416	123,416	0,000	6,000	5,500	0,746	0,747
20.01.2024 23	24,00	54,41	48,32	6,09	120,571	120,571	0,000	6,000	5,500	0,734	0,735
21.01.2024 23	24,00	62,39	54,42	7,97	122,696	122,696	0,000	6,000	5,500	0,978	0,978
Среднее	24,00	58,92	51,80	7,12	122,741	122,741	0,000	6,000	5,500	0,876	0,876
Итого	768,00				3927,702	3927,702	0,000			28,023	28,024

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.12.2023	50212,368	50212,368	288,176
21.01.2024	54140,070	54140,070	316,199

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru