

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.03.2024 по 18.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96150

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
25.03.2024 23	24,00	56,91	50,74	6,17	136,455	136,455	0,000	6,000	5,500	0,842	0,842
26.03.2024 23	24,00	55,51	49,54	5,97	136,750	136,750	0,000	6,000	5,500	0,816	0,816
27.03.2024 23	24,00	54,86	48,92	5,95	131,864	131,864	0,000	6,000	5,500	0,784	0,784
28.03.2024 23	24,00	49,22	44,56	4,66	131,238	131,238	0,000	6,000	5,500	0,612	0,612
29.03.2024 23	24,00	53,90	47,74	6,16	98,216	98,216	0,000	6,000	5,500	0,605	0,605
30.03.2024 23	24,00	44,18	40,52	3,66	140,541	140,541	0,000	6,000	5,500	0,515	0,514
31.03.2024 23	24,00	45,83	41,85	3,98	143,955	143,955	0,000	6,000	5,500	0,573	0,572
01.04.2024 23	24,00	43,69	39,90	3,79	133,210	133,210	0,000	6,000	5,500	0,506	0,505
02.04.2024 23	24,00	53,49	47,75	5,74	66,687	66,687	0,000	6,000	5,500	0,383	0,383
03.04.2024 23	24,00	52,49	46,95	5,54	77,595	77,595	0,000	6,000	5,500	0,430	0,430
04.04.2024 23	24,00	54,17	48,47	5,70	98,942	98,942	0,000	6,000	5,500	0,564	0,564
05.04.2024 23	24,00	53,47	47,88	5,59	84,222	84,222	0,000	6,000	5,500	0,471	0,471
06.04.2024 23	24,00	53,48	47,92	5,56	95,006	95,006	0,000	6,000	5,500	0,528	0,528
07.04.2024 23	24,00	58,47	52,23	6,24	58,603	58,603	0,000	6,000	5,500	0,365	0,365
08.04.2024 23	24,00	47,58	41,97	5,61	43,039	43,039	0,000	6,000	5,500	0,242	0,242
09.04.2024 23	24,00	53,36	47,16	6,20	66,455	66,455	0,000	6,000	5,500	0,412	0,412
10.04.2024 23	24,00	55,05	49,33	5,71	51,497	51,497	0,000	6,000	5,500	0,294	0,294
11.04.2024 23	24,00	53,96	48,31	5,65	136,948	136,948	0,000	6,000	5,500	0,773	0,773
12.04.2024 23	24,00	54,58	48,87	5,70	108,894	108,894	0,000	6,000	5,500	0,621	0,621
13.04.2024 23	24,00	53,65	48,10	5,55	94,230	94,230	0,000	6,000	5,500	0,522	0,523
14.04.2024 23	24,00	53,71	48,23	5,48	81,095	81,095	0,000	6,000	5,500	0,444	0,444
15.04.2024 23	24,00	28,30	37,48	-9,18	1,534	1,534	0,000	6,000	5,500	-0,014	-0,014
16.04.2024 23	24,00	21,37	22,93	-1,56	3,583	3,583	0,000	6,000	5,500	-0,006	-0,006
Среднее	24,00	50,05	45,54	4,52	92,198	92,198	0,000	6,000	5,500	0,490	0,490
Итого	552,00				2120,561	2120,561	0,000			11,281	11,281

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
25.03.2024	62120,672	62120,672	367,016
18.04.2024	64241,233	64241,233	378,297

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru