

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 24.11.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 3

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96323

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
10.11.2023 23	24,00	9,55	9,21	0,34	0,040	0,020	0,020	6,000	5,500	0,000
11.11.2023 23	24,00	17,51	17,56	-0,06	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
12.11.2023 23	24,00	14,42	14,53	-0,11	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
13.11.2023 23	24,00	16,86	17,22	-0,37	8,260	7,900	0,360	6,000	5,500	0,000
14.11.2023 23	24,00	39,44	35,05	4,40	73,940	71,160	2,780	6,000	5,500	0,323
15.11.2023 23	24,00	54,51	48,30	6,21	155,210	149,730	5,480	6,000	5,500	0,946
16.11.2023 23	24,00	54,39	48,12	6,27	141,470	136,870	4,600	6,000	5,500	0,876
17.11.2023 23	24,00	54,61	48,77	5,84	157,720	154,260	3,460	6,000	5,500	0,907
18.11.2023 23	24,00	54,80	48,93	5,87	155,800	151,920	3,880	6,000	5,500	0,901
19.11.2023 23	24,00	55,03	49,31	5,72	158,720	154,450	4,270	6,000	5,500	0,894
20.11.2023 23	24,00	54,72	48,97	5,74	157,920	154,240	3,680	6,000	5,500	0,892
21.11.2023 23	24,00	56,05	49,92	6,13	155,970	152,130	3,840	6,000	5,500	0,941
22.11.2023 23	24,00	54,56	48,76	5,80	158,670	154,480	4,190	6,000	5,500	0,907
23.11.2023 23	24,00	55,56	49,58	5,98	159,310	154,670	4,640	6,000	5,500	0,935
24.11.2023 23	24,00	54,44	48,57	5,87	156,630	152,090	4,540	6,000	5,500	0,907
Среднее	24,00	43,10	38,85	4,24	109,311	106,261	3,049	6,000	5,500	0,629
Итого	360,00				1639,660	1593,920	45,740			9,430

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
10.11.2023	45957,499	43575,189	294,974
24.11.2023	47597,159	45169,109	304,404

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru