

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.11.2023 по 20.12.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 3

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96323

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
25.11.2023 23	24,00	45,85	41,90	3,95	160,260	155,810	4,450	6,000	5,500	0,562	0,615
26.11.2023 23	24,00	36,10	33,74	2,35	161,660	157,790	3,870	6,000	5,500	0,283	0,371
27.11.2023 23	24,00	54,97	49,08	5,90	157,100	153,450	3,650	6,000	5,500	0,911	0,905
28.11.2023 23	24,00	56,04	49,93	6,11	160,400	156,660	3,740	6,000	5,500	0,960	0,957
29.11.2023 23	24,00	54,80	49,02	5,78	159,390	155,920	3,470	6,000	5,500	0,907	0,900
30.11.2023 23	24,00	54,69	48,93	5,76	156,640	153,370	3,270	6,000	5,500	0,889	0,884
01.12.2023 23	24,00	54,59	48,96	5,63	158,910	156,120	2,790	6,000	5,500	0,881	0,879
02.12.2023 23	24,00	42,79	39,48	3,31	161,040	158,150	2,890	6,000	5,500	0,462	0,524
03.12.2023 23	24,00	37,28	34,83	2,45	155,220	156,710	-1,490	6,000	5,500	0,280	0,384
04.12.2023 23	24,00	54,76	48,99	5,77	0,000	156,180	-156,180	6,000	5,500	0,000	0,901
05.12.2023 23	24,00	55,73	49,68	6,05	0,000	156,600	-156,600	6,000	5,500	0,000	0,948
06.12.2023 23	24,00	54,21	48,65	5,56	0,000	153,240	-153,240	6,000	5,500	0,000	0,853
07.12.2023 23	24,00	54,63	48,83	5,80	0,000	156,600	-156,600	6,000	5,500	0,000	0,909
08.12.2023 23	24,00	55,26	49,48	5,78	0,000	157,430	-157,430	6,000	5,500	0,000	0,910
09.12.2023 23	24,00	55,13	49,23	5,90	0,000	154,940	-154,940	6,000	5,500	0,000	0,915
10.12.2023 23	24,00	54,21	48,68	5,53	0,000	155,600	-155,600	6,000	5,500	0,000	0,861
11.12.2023 23	24,00	54,68	49,07	5,61	0,000	156,440	-156,440	6,000	5,500	0,000	0,878
12.12.2023 23	24,00	54,90	49,19	5,70	0,000	153,400	-153,400	6,000	5,500	0,000	0,875
13.12.2023 23	24,00	55,15	49,37	5,77	0,000	155,350	-155,350	6,000	5,500	0,000	0,897
14.12.2023 23	24,00	56,45	50,23	6,23	0,000	156,130	-156,130	6,000	5,500	0,000	0,972
15.12.2023 23	24,00	54,74	49,00	5,74	0,000	154,040	-154,040	6,000	5,500	0,000	0,884
16.12.2023 23	24,00	62,11	53,71	8,40	0,000	155,360	-155,360	6,000	5,500	0,000	1,304
17.12.2023 23	24,00	68,57	60,15	8,42	0,000	159,790	-159,790	6,000	5,500	0,000	1,346
18.12.2023 23	24,00	55,03	48,96	6,08	0,000	153,910	-153,910	6,000	5,500	0,000	0,935
19.12.2023 23	24,00	55,02	49,51	5,51	0,000	155,000	-155,000	6,000	5,500	0,000	0,854
20.12.2023 23	24,00	63,66	55,39	8,27	0,000	156,630	-156,630	6,000	5,500	0,000	1,295
Среднее	24,00	53,90	48,23	5,67	55,024	155,793	-100,769	6,000	5,500	0,236	0,883
Итого	624,00				1430,620	4050,620	-2620,000			6,135	22,956

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
25.11.2023	46903,875	46903,875	304,404
20.12.2023	48318,150	48318,150	310,539

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru