

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.01.2024 по 21.02.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 3

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96323

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.01.2024 23	24,00	74,74	62,37	12,37	0,000	161,360	-161,360	6,000	5,500	0,000	1,997
23.01.2024 23	24,00	74,79	64,71	10,08	0,000	156,960	-156,960	6,000	5,500	0,000	1,582
24.01.2024 23	24,00	59,94	52,15	7,79	0,000	156,640	-156,640	6,000	5,500	0,000	1,220
25.01.2024 23	24,00	56,86	50,60	6,26	0,000	159,070	-159,070	6,000	5,500	0,000	0,996
26.01.2024 23	24,00	64,41	56,64	7,77	0,000	154,380	-154,380	6,000	5,500	0,000	1,199
27.01.2024 23	24,00	62,76	54,29	8,48	0,000	156,030	-156,030	6,000	5,500	0,000	1,322
28.01.2024 23	24,00	58,17	57,04	1,13	0,000	159,470	-159,470	6,000	5,500	0,000	0,181
29.01.2024 23	24,00	72,95	62,77	10,18	0,000	156,420	-156,420	6,000	5,500	0,000	1,593
30.01.2024 23	24,00	60,11	52,46	7,65	86,940	149,490	-62,550	6,000	5,500	0,653	1,143
31.01.2024 23	24,00	64,69	56,32	8,37	155,780	150,110	5,670	6,000	5,500	1,276	1,256
01.02.2024 23	24,00	62,87	54,77	8,10	151,370	145,840	5,530	6,000	5,500	1,202	1,181
02.02.2024 23	24,00	55,89	49,38	6,51	149,820	144,320	5,500	6,000	5,500	0,961	0,940
03.02.2024 23	24,00	58,53	51,52	7,02	154,140	148,580	5,560	6,000	5,500	1,061	1,043
04.02.2024 23	24,00	56,96	50,17	6,79	149,220	144,090	5,130	6,000	5,500	0,997	0,978
05.02.2024 23	24,00	54,77	48,50	6,27	149,950	144,780	5,170	6,000	5,500	0,920	0,908
06.02.2024 23	24,00	55,16	48,97	6,19	153,020	147,860	5,160	6,000	5,500	0,932	0,915
07.02.2024 23	24,00	54,58	48,37	6,21	148,910	143,890	5,020	6,000	5,500	0,911	0,894
08.02.2024 23	24,00	54,69	48,52	6,17	149,320	144,190	5,130	6,000	5,500	0,908	0,890
09.02.2024 23	24,00	54,42	48,48	5,95	152,740	147,770	4,970	6,000	5,500	0,895	0,879
10.02.2024 23	24,00	52,76	47,10	5,66	149,400	144,530	4,870	6,000	5,500	0,810	0,819
11.02.2024 23	24,00	48,93	44,13	4,81	150,730	145,670	5,060	6,000	5,500	0,668	0,700
12.02.2024 23	24,00	47,73	43,24	4,49	154,500	149,290	5,210	6,000	5,500	0,632	0,670
13.02.2024 23	24,00	45,27	41,16	4,11	151,280	145,800	5,480	6,000	5,500	0,561	0,599
14.02.2024 23	24,00	48,36	43,70	4,66	150,800	145,690	5,110	6,000	5,500	0,645	0,679
15.02.2024 23	23,90	49,84	45,01	4,84	148,820	143,550	5,270	6,000	5,500	0,668	0,694
16.02.2024 23	24,00	52,66	47,18	5,48	153,170	148,190	4,980	6,000	5,500	0,798	0,811
17.02.2024 23	24,00	55,07	48,93	6,14	149,810	144,810	5,000	6,000	5,500	0,905	0,889
18.02.2024 23	24,00	55,46	49,29	6,17	150,580	145,710	4,870	6,000	5,500	0,912	0,898
19.02.2024 23	24,00	55,08	49,04	6,04	152,800	147,900	4,900	6,000	5,500	0,909	0,893
20.02.2024 23	24,00	59,13	52,00	7,13	151,100	146,180	4,920	6,000	5,500	1,050	1,042
21.02.2024 23	24,00	57,62	50,79	6,84	150,880	145,890	4,990	6,000	5,500	1,014	0,998
Среднее	24,00	57,59	50,95	6,63	110,164	149,176	-39,012	6,000	5,500	0,654	0,994
Итого	743,90				3415,080	4624,460	-1209,380			20,288	30,811

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.01.2024	48318,150	48318,150	310,539
21.02.2024	51685,263	51685,263	330,827

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru