

# Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 24.11.2023

Потребитель: Жилой дом  
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 8А

Тип прибора: СПТ941.20  
Номер прибора: 95928

| Дата          | Теплосистема 1 - отопление |        |        |        |          |          |        |              |              | Теплота<br>(Гкал)<br>Q |
|---------------|----------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|--------------|--------------|------------------------|
|               | ВР, ч                      | t1, °C | t2, °C | dt, °C | M1, т    | M2, т    | Мтс, т | P1,<br>кг/м³ | P2,<br>кг/м³ |                        |
| 10.11.2023 23 | 24,00                      | 17,58  | 17,53  | 0,05   | 0,070    | 0,070    | 0,000  | 6,000        | 5,500        | 0,000                  |
| 11.11.2023 23 | 24,00                      | 17,78  | 17,57  | 0,21   | 0,000    | 0,000    | 0,000  | 6,000        | 5,500        | 0,000                  |
| 12.11.2023 23 | 24,00                      | 18,14  | 17,74  | 0,40   | 0,000    | 0,000    | 0,000  | 6,000        | 5,500        | 0,000                  |
| 13.11.2023 23 | 24,00                      | 17,69  | 17,49  | 0,19   | 0,060    | 0,060    | 0,000  | 6,000        | 5,500        | 0,000                  |
| 14.11.2023 23 | 24,00                      | 58,15  | 52,08  | 6,06   | 0,000    | 0,000    | 0,000  | 6,000        | 5,500        | 0,000                  |
| 15.11.2023 23 | 24,00                      | 55,25  | 48,04  | 7,22   | 0,000    | 0,000    | 0,000  | 6,000        | 5,500        | 0,000                  |
| 16.11.2023 23 | 24,00                      | 54,26  | 48,58  | 5,68   | 135,443  | 135,443  | 0,000  | 6,000        | 5,500        | 0,770                  |
| 17.11.2023 23 | 24,00                      | 54,46  | 48,96  | 5,50   | 241,590  | 241,590  | 0,000  | 6,000        | 5,500        | 1,328                  |
| 18.11.2023 23 | 24,00                      | 54,64  | 49,06  | 5,58   | 238,374  | 238,374  | 0,000  | 6,000        | 5,500        | 1,331                  |
| 19.11.2023 23 | 24,00                      | 54,88  | 49,41  | 5,48   | 242,517  | 242,517  | 0,000  | 6,000        | 5,500        | 1,328                  |
| 20.11.2023 23 | 24,00                      | 54,58  | 48,94  | 5,63   | 243,943  | 243,943  | 0,000  | 6,000        | 5,500        | 1,374                  |
| 21.11.2023 23 | 24,00                      | 55,90  | 49,74  | 6,17   | 241,249  | 241,249  | 0,000  | 6,000        | 5,500        | 1,487                  |
| 22.11.2023 23 | 24,00                      | 54,42  | 48,56  | 5,87   | 245,263  | 245,263  | 0,000  | 6,000        | 5,500        | 1,438                  |
| 23.11.2023 23 | 24,00                      | 55,42  | 49,32  | 6,10   | 244,017  | 244,017  | 0,000  | 6,000        | 5,500        | 1,487                  |
| 24.11.2023 23 | 24,00                      | 54,31  | 48,27  | 6,04   | 239,586  | 239,586  | 0,000  | 6,000        | 5,500        | 1,447                  |
| Среднее       | 24,00                      | 45,16  | 40,75  | 4,41   | 138,141  | 138,141  | 0,000  | 6,000        | 5,500        | 0,799                  |
| Итого         | 360,00                     |        |        |        | 2072,114 | 2072,114 | 0,000  |              |              | 11,990                 |

Показания счетчиков:

| Дата и время | M1, т     | M2, т     | Q, Гкал |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 10.11.2023   | 65194,166 | 65194,166 | 495,484 |
| 24.11.2023   | 67266,280 | 67266,280 | 507,473 |

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер \_\_\_\_\_ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2  
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org  
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru