

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период
с 22.10.2024 по 24.11.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Агой, ул. Школьная, д. 8А

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 95928

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.10.2024 23	24,00	17,59	17,27	0,32	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
23.10.2024 23	24,00	17,67	17,41	0,27	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
24.10.2024 23	23,91	17,74	17,48	0,26	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
25.10.2024 23	24,00	17,66	17,36	0,30	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
26.10.2024 23	24,00	17,45	17,10	0,35	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
27.10.2024 23	24,00	17,42	17,06	0,36	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
28.10.2024 23	24,00	17,42	17,07	0,36	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
29.10.2024 23	24,00	17,05	16,77	0,28	0,050	0,030	0,020	6,000	5,500	0,000
30.10.2024 23	24,00	16,44	16,64	-0,20	29,770	30,080	-0,310	6,000	5,500	-0,005
31.10.2024 23	24,00	17,01	16,73	0,28	0,070	0,040	0,030	6,000	5,500	0,000
01.11.2024 23	23,91	52,50	46,82	5,68	170,520	173,250	-2,730	6,000	5,500	0,955
02.11.2024 23	24,00	54,27	48,64	5,62	259,890	265,140	-5,250	6,000	5,500	1,442
03.11.2024 23	24,00	55,33	49,41	5,92	248,290	253,700	-5,410	6,000	5,500	1,448
04.11.2024 23	24,00	59,82	53,07	6,75	249,060	254,780	-5,720	6,000	5,500	1,653
05.11.2024 23	24,00	61,18	54,04	7,14	250,660	153,880	96,780	6,000	5,500	1,760
06.11.2024 23	23,99	62,19	54,98	7,22	248,000	161,890	86,110	6,000	5,500	1,758
07.11.2024 23	23,95	54,58	48,77	5,81	244,240	251,380	-7,140	6,000	5,500	1,398
08.11.2024 23	24,00	54,04	48,35	5,69	245,690	252,700	-7,010	6,000	5,500	1,380
09.11.2024 23	24,00	56,24	50,23	6,01	246,820	253,970	-7,150	6,000	5,500	1,461
10.11.2024 23	24,00	54,97	49,38	5,59	246,780	253,750	-6,970	6,000	5,500	1,360
11.11.2024 23	24,00	54,48	48,87	5,61	246,010	252,930	-6,920	6,000	5,500	1,361
12.11.2024 23	24,00	55,34	49,57	5,77	246,950	246,590	0,360	6,000	5,500	1,403
13.11.2024 23	24,00	56,13	50,19	5,94	248,300	254,940	-6,640	6,000	5,500	1,453
14.11.2024 23	24,00	55,16	49,39	5,77	251,170	258,050	-6,880	6,000	5,500	1,428
15.11.2024 23	23,36	54,40	48,59	5,81	220,720	226,980	-6,260	6,000	5,500	1,264
16.11.2024 23	24,00	57,64	51,01	6,63	235,080	241,800	-6,720	6,000	5,500	1,533
17.11.2024 23	24,00	62,77	55,35	7,42	254,280	261,730	-7,450	6,000	5,500	1,852
18.11.2024 23	24,00	59,19	52,57	6,62	254,430	261,730	-7,300	6,000	5,500	1,658
19.11.2024 23	24,00	54,72	48,96	5,76	252,090	259,640	-7,550	6,000	5,500	1,432
20.11.2024 23	24,00	56,63	50,50	6,13	251,490	258,810	-7,320	6,000	5,500	1,519
21.11.2024 23	24,00	54,10	48,67	5,43	253,700	260,860	-7,160	6,000	5,500	1,359
22.11.2024 23	24,00	54,48	48,88	5,60	245,540	252,400	-6,860	6,000	5,500	1,355
23.11.2024 23	24,00	54,75	49,31	5,44	255,000	243,920	11,080	6,000	5,500	1,368
24.11.2024 23	23,96	59,77	52,95	6,82	248,730	226,210	22,520	6,000	5,500	1,668
Среднее	23,97	44,94	40,57	4,37	173,627	170,917	2,710	6,000	5,500	1,037
Итого	815,07				5903,330	5811,180	92,150			35,262

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
22.10.2024	100292,668	89392,348	704,800
24.11.2024	106195,998	95203,528	740,062

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru