

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 21.12.2023 по 21.01.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 3

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 99528

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
21.12.2023 23	24,00	0,00	48,10	42,27	5,83	234,515	234,214	0,301	0,13	5,16	4,22	1,369	1,366	
22.12.2023 23	24,00	0,00	48,98	42,92	6,06	248,219	247,959	0,260	0,10	5,12	4,16	1,506	1,502	
23.12.2023 23	24,00	0,00	47,91	42,26	5,64	255,432	255,164	0,268	0,11	5,17	4,21	1,443	1,440	
24.12.2023 23	24,00	0,00	51,01	44,41	6,60	255,827	255,549	0,278	0,11	5,27	4,30	1,690	1,687	
25.12.2023 23	24,00	0,00	54,99	47,31	7,68	256,517	256,255	0,262	0,10	5,16	4,20	1,971	1,968	
26.12.2023 23	23,74	0,23	46,28	40,82	5,46	242,387	242,153	0,233	0,10	5,11	4,15	1,325	1,322	ДС:1
27.12.2023 23	24,00	0,00	47,89	42,21	5,68	255,134	254,915	0,219	0,09	5,05	4,09	1,451	1,448	
28.12.2023 23	24,00	0,00	49,79	43,47	6,31	255,356	255,138	0,218	0,09	5,03	4,07	1,614	1,611	
29.12.2023 23	24,00	0,00	48,37	42,51	5,86	232,216	231,973	0,243	0,10	5,02	4,05	1,363	1,360	
30.12.2023 23	24,00	0,00	46,56	41,03	5,54	246,945	246,748	0,198	0,08	4,95	3,97	1,370	1,367	
31.12.2023 23	24,00	0,00	47,64	42,08	5,55	256,943	256,743	0,200	0,08	5,02	4,05	1,429	1,426	
01.01.2024 23	24,00	0,00	46,42	41,12	5,29	256,576	256,370	0,205	0,08	5,05	4,08	1,361	1,357	
02.01.2024 23	24,00	0,00	47,63	42,00	5,63	256,731	256,564	0,167	0,07	5,06	4,08	1,448	1,445	
03.01.2024 23	23,11	0,14	48,96	42,81	6,15	230,253	230,064	0,189	0,08	5,05	4,07	1,418	1,415	ДС:1
04.01.2024 23	24,00	0,00	48,55	42,75	5,81	257,479	257,336	0,143	0,06	5,11	4,12	1,497	1,494	
05.01.2024 23	24,00	0,00	48,87	42,88	5,99	251,301	251,151	0,150	0,06	5,15	4,17	1,507	1,505	
06.01.2024 23	24,00	0,00	49,67	43,66	6,01	257,166	256,997	0,169	0,07	5,13	4,15	1,548	1,545	
07.01.2024 23	24,00	0,00	47,80	42,26	5,54	256,876	256,722	0,154	0,06	5,16	4,19	1,425	1,422	
08.01.2024 23	24,00	0,00	47,79	42,32	5,47	256,919	256,771	0,149	0,06	5,04	4,06	1,408	1,406	
09.01.2024 23	24,00	0,00	50,78	44,28	6,50	257,885	257,706	0,179	0,07	5,06	4,07	1,678	1,675	
10.01.2024 23	24,00	0,00	57,69	49,17	8,52	259,706	259,472	0,234	0,09	5,10	4,11	2,214	2,211	
11.01.2024 23	24,00	0,00	56,00	48,02	7,98	259,712	259,476	0,236	0,09	5,03	4,04	2,075	2,072	
12.01.2024 23	24,00	0,00	55,27	47,52	7,74	259,007	258,775	0,233	0,09	5,07	4,08	2,006	2,003	
13.01.2024 23	24,00	0,00	56,07	47,85	8,22	259,699	259,453	0,246	0,09	5,12	4,13	2,137	2,134	
14.01.2024 23	24,00	0,00	45,36	39,60	5,77	231,855	231,643	0,212	0,09	5,09	4,12	1,340	1,336	
15.01.2024 23	24,00	0,00	50,99	43,95	7,04	258,795	258,648	0,147	0,06	4,98	4,01	1,823	1,821	
16.01.2024 23	24,00	0,00	49,30	42,81	6,48	255,825	255,673	0,152	0,06	4,99	4,02	1,660	1,658	
17.01.2024 23	24,00	0,00	53,43	46,02	7,40	258,968	258,795	0,173	0,07	5,05	4,08	1,919	1,916	
18.01.2024 23	23,76	0,24	50,81	44,02	6,79	237,754	237,584	0,170	0,07	5,07	4,10	1,615	1,613	ДС:1
19.01.2024 23	24,00	0,00	47,45	41,63	5,82	256,145	255,993	0,152	0,06	4,98	4,02	1,491	1,489	
20.01.2024 23	24,00	0,00	47,11	41,54	5,58	257,957	257,828	0,129	0,05	5,06	4,10	1,440	1,438	
21.01.2024 23	24,00	0,00	51,60	44,52	7,08	256,127	255,967	0,160	0,06	5,05	4,09	1,814	1,811	
Среднее	23,96	0,02	49,85	43,50	6,35	252,257	252,056	0,201	0,08	5,08	4,11	1,605	1,602	
Итого	766,61	0,61				8072,228	8065,799	6,429				51,357	51,262	
Время о.периода	768,00													



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 3

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 99528

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	М1, т	М2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.12.2023	10031,94	9,11	46874,635	46750,012	270,087	0,000
21.01.2024	10798,55	9,72	54946,863	54815,811	321,443	0,000

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
ДС:1	Отсутствие напряжения на разъеме X1 тепловычислителя

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru