

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 22.01.2024 по 21.02.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 3

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 99528

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
22.01.2024 23	24,00	0,00	56,83	48,33	8,50	259,440	259,241	0,200	0,08	5,10	4,13	2,206	2,203	
23.01.2024 23	24,00	0,00	58,51	49,65	8,86	259,910	259,702	0,208	0,08	4,98	4,01	2,304	2,301	
24.01.2024 23	24,00	0,00	56,28	48,07	8,20	260,596	260,396	0,200	0,08	4,97	4,01	2,138	2,136	
25.01.2024 23	24,00	0,00	51,88	44,86	7,01	260,304	260,142	0,162	0,06	5,03	4,07	1,827	1,825	
26.01.2024 23	24,00	0,00	52,54	45,34	7,20	258,908	258,730	0,178	0,07	5,14	4,18	1,866	1,863	
27.01.2024 23	24,00	0,00	54,22	46,78	7,44	259,741	259,546	0,195	0,07	5,06	4,12	1,934	1,932	
28.01.2024 23	24,00	0,00	51,03	44,26	6,77	206,665	206,481	0,183	0,09	4,80	3,90	1,400	1,397	
29.01.2024 23	24,00	0,00	52,78	45,45	7,33	260,417	260,214	0,203	0,08	5,08	4,14	1,909	1,906	
30.01.2024 23	23,39	0,08	56,90	48,31	8,60	251,838	251,619	0,219	0,09	5,13	4,20	2,166	2,163	ДС:1
31.01.2024 23	24,00	0,00	56,06	47,89	8,17	260,892	260,663	0,229	0,09	5,13	4,21	2,133	2,130	
01.02.2024 23	24,00	0,00	55,43	47,61	7,82	260,804	260,566	0,237	0,09	4,99	4,08	2,041	2,038	
02.02.2024 23	24,00	0,00	54,09	46,57	7,53	260,164	259,943	0,221	0,08	4,75	3,85	1,959	1,956	
03.02.2024 23	24,00	0,00	53,67	46,38	7,28	261,678	261,451	0,227	0,09	4,92	4,01	1,907	1,904	
04.02.2024 23	24,00	0,00	55,00	47,45	7,55	264,059	263,805	0,253	0,10	4,88	3,97	1,994	1,991	
05.02.2024 23	24,00	0,00	53,42	46,44	6,98	264,212	263,969	0,243	0,09	4,95	4,05	1,846	1,843	
06.02.2024 23	24,00	0,00	53,03	46,11	6,91	260,261	259,673	0,588	0,23	4,81	3,92	1,800	1,795	НС:38
07.02.2024 23	24,00	0,00	51,11	44,79	6,32	263,298	262,666	0,632	0,24	4,78	3,89	1,666	1,661	
08.02.2024 23	24,00	0,00	48,22	42,70	5,52	262,825	262,192	0,633	0,24	4,71	3,84	1,452	1,447	
09.02.2024 23	24,00	0,00	44,61	39,92	4,69	262,657	262,042	0,615	0,23	4,57	3,71	1,234	1,230	
10.02.2024 23	24,00	0,00	42,44	38,14	4,30	225,004	224,550	0,454	0,20	4,77	3,93	0,969	0,965	
11.02.2024 23	24,00	0,00	43,18	38,63	4,56	214,003	213,805	0,198	0,09	4,50	3,69	0,976	0,974	
12.02.2024 23	24,00	0,00	44,96	40,07	4,88	206,266	206,027	0,239	0,12	4,53	3,75	1,009	1,006	
13.02.2024 23	24,00	0,00	44,49	39,69	4,80	206,132	205,908	0,224	0,11	4,63	3,88	0,990	0,988	
14.02.2024 23	24,00	0,00	43,49	39,04	4,45	198,737	198,461	0,277	0,14	4,14	3,43	0,886	0,883	
15.02.2024 23	24,00	0,00	46,97	41,56	5,42	263,381	263,085	0,296	0,11	4,46	3,71	1,427	1,425	
16.02.2024 23	24,00	0,00	50,61	44,32	6,29	264,129	263,817	0,312	0,12	4,34	3,58	1,661	1,659	
17.02.2024 23	24,00	0,00	51,91	45,22	6,69	264,105	263,824	0,281	0,11	4,71	3,95	1,768	1,766	
18.02.2024 23	24,00	0,00	50,13	43,89	6,24	264,112	263,854	0,258	0,10	4,67	3,92	1,648	1,646	
19.02.2024 23	23,57	0,36	51,89	45,03	6,86	255,299	255,045	0,254	0,10	4,68	3,97	1,752	1,751	ДС:1
20.02.2024 23	24,00	0,00	54,62	47,11	7,51	264,836	264,515	0,320	0,12	4,64	3,95	1,988	1,985	
21.02.2024 23	24,00	0,00	54,28	46,93	7,35	264,732	264,453	0,279	0,11	4,62	3,92	1,945	1,943	
Среднее	23,97	0,01	51,44	44,73	6,71	251,271	250,980	0,291	0,12	4,79	3,94	1,703	1,700	
Итого	742,96	0,43				7789,404	7780,386	9,018				52,801	52,712	
Время о.периода	744,00													



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 3

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 99528

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	М1, т	М2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
22.01.2024	10798,55	9,72	54946,863	54815,811	321,443	0,000
21.02.2024	11541,51	10,16	62736,267	62596,197	374,245	0,000

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
ДС:1	Отсутствие напряжения на разъеме X1 тепловычислителя
НС:38	Расход через ВС1 выше верхнего предела диапазона измерений (G1>Gв1)

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru