

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 22.02.2024 по 24.03.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 3

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 99528

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
22.02.2024 23	24,00	0,00	51,56	44,92	6,65	264,761	264,511	0,250	0,09	4,62	3,94	1,760	1,758	
23.02.2024 23	24,00	0,00	48,67	42,69	5,98	238,224	237,986	0,239	0,10	4,57	3,91	1,425	1,423	
24.02.2024 23	23,93	0,00	49,16	43,05	6,11	260,590	260,333	0,257	0,10	4,53	3,86	1,593	1,591	ДС:1
25.02.2024 23	24,00	0,00	47,60	41,91	5,68	263,790	263,536	0,254	0,10	4,53	3,87	1,500	1,498	
26.02.2024 23	24,00	0,00	47,31	41,55	5,76	214,141	213,907	0,235	0,11	4,32	3,71	1,233	1,232	
27.02.2024 23	24,00	0,00	46,29	40,78	5,51	249,257	249,075	0,182	0,07	4,60	3,95	1,375	1,373	
28.02.2024 23	24,00	0,00	51,45	44,93	6,53	266,710	266,466	0,244	0,09	4,62	3,93	1,741	1,739	
29.02.2024 23	24,00	0,00	51,67	45,00	6,67	260,513	260,295	0,218	0,08	4,54	3,92	1,737	1,736	
01.03.2024 23	24,00	0,00	49,81	43,62	6,19	258,963	258,775	0,188	0,07	4,54	3,95	1,604	1,603	
02.03.2024 23	24,00	0,00	48,40	42,42	5,99	225,310	225,125	0,185	0,08	4,51	3,97	1,348	1,348	
03.03.2024 23	24,00	0,00	49,39	43,37	6,02	259,400	259,195	0,205	0,08	4,55	3,97	1,560	1,559	
04.03.2024 23	24,00	0,00	47,42	42,13	5,29	265,514	265,355	0,160	0,06	4,59	3,98	1,405	1,404	
05.03.2024 23	24,00	0,00	47,07	41,82	5,24	267,360	267,225	0,135	0,05	4,62	4,00	1,402	1,401	
06.03.2024 23	24,00	0,00	48,11	42,54	5,57	245,490	245,321	0,169	0,07	4,56	3,99	1,367	1,366	
07.03.2024 23	24,00	0,00	49,55	43,60	5,95	265,882	265,697	0,185	0,07	4,48	3,92	1,582	1,581	
08.03.2024 23	24,00	0,00	47,86	42,27	5,59	267,030	266,850	0,180	0,07	4,39	3,85	1,492	1,491	
09.03.2024 23	24,00	0,00	47,88	42,03	5,84	262,417	262,258	0,159	0,06	4,17	3,70	1,532	1,532	
10.03.2024 23	24,00	0,00	48,95	42,91	6,04	262,665	262,516	0,149	0,06	4,04	3,73	1,584	1,585	
11.03.2024 23	24,00	0,00	47,86	42,11	5,75	260,444	260,301	0,143	0,05	3,90	3,66	1,497	1,498	
12.03.2024 23	24,00	0,00	49,11	42,98	6,13	255,381	255,256	0,126	0,05	3,77	3,58	1,564	1,566	
13.03.2024 23	24,00	0,00	40,92	36,51	4,40	171,416	171,236	0,180	0,10	3,63	3,48	0,754	0,754	ДС:42;НС:39
14.03.2024 23	24,00	0,00	42,04	37,61	4,43	210,819	210,705	0,114	0,05	3,91	3,73	0,932	0,933	
15.03.2024 23	24,00	0,00	44,95	39,93	5,01	259,915	259,815	0,100	0,04	3,96	3,77	1,301	1,302	
16.03.2024 23	24,00	0,00	45,12	40,17	4,95	257,894	257,797	0,097	0,04	3,55	3,43	1,275	1,276	
17.03.2024 23	24,00	0,00	46,06	40,91	5,15	261,485	261,381	0,104	0,04	3,54	3,40	1,345	1,346	
18.03.2024 23	24,00	0,00	42,76	38,29	4,47	227,576	227,438	0,139	0,06	3,85	3,74	1,015	1,016	
19.03.2024 23	24,00	0,00	44,60	39,78	4,82	259,938	259,753	0,185	0,07	3,73	3,60	1,251	1,253	
20.03.2024 23	24,00	0,00	44,16	39,38	4,78	233,987	233,822	0,165	0,07	3,44	3,38	1,116	1,117	
21.03.2024 23	24,00	0,00	43,53	38,98	4,55	242,233	242,056	0,177	0,07	3,54	3,44	1,101	1,102	
22.03.2024 23	24,00	0,00	46,49	41,16	5,33	261,324	261,103	0,221	0,08	4,04	3,93	1,390	1,391	
23.03.2024 23	24,00	0,00	47,13	41,77	5,36	261,928	261,704	0,223	0,09	3,86	3,74	1,401	1,402	
24.03.2024 23	24,00	0,00	46,16	40,98	5,18	261,955	261,739	0,215	0,08	3,97	3,85	1,355	1,356	
Среднее	24,00	0,00	47,16	41,63	5,53	250,760	250,579	0,181	0,07	4,17	3,78	1,392	1,392	
Итого	767,93	0,00				8024,313	8018,533	5,781				44,538	44,534	
Время о.периода	768,00													



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +(7918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 3

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 99528

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	М1, т	М2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
22.02.2024	11541,51	10,16	62736,267	62596,197	374,245	0,000
24.03.2024	12309,44	10,16	70760,580	70614,730	418,782	0,000

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
ДС:1	Отсутствие напряжения на разъеме X1 тепловычислителя
ДС:42	Ненулевой расход через ВС2 ниже нижнего предела диапазона измерений ($0 < G2 < G_{н2}$)
НС:39	Ненулевой расход через ВС1 ниже нижнего предела диапазона измерений ($0 < G1 < G_{н1}$)

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru