

Ведомость учета параметров потребления тепла
за период с 25.03.2024 по 16.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 3

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 99528

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
25.03.2024 23	24,00	0,00	44,48	39,76	4,72	263,978	263,769	0,208	0,08	3,90	3,76	1,245	1,246	
26.03.2024 23	24,00	0,00	44,35	39,36	4,99	254,133	253,935	0,199	0,08	4,08	3,94	1,267	1,268	
27.03.2024 23	24,00	0,00	47,56	41,90	5,66	257,040	256,827	0,213	0,08	4,01	3,92	1,453	1,455	
28.03.2024 23	24,00	0,00	45,91	40,74	5,18	256,746	256,529	0,218	0,08	3,89	3,80	1,327	1,328	
29.03.2024 23	24,00	0,00	43,72	38,95	4,77	190,086	189,891	0,195	0,10	3,70	3,64	0,905	0,905	
30.03.2024 23	24,00	0,00	40,73	36,76	3,97	189,801	189,621	0,180	0,09	4,00	3,93	0,753	0,754	
31.03.2024 23	24,00	0,00	40,07	36,05	4,02	173,902	173,712	0,190	0,11	3,73	3,69	0,697	0,698	ДС:42
01.04.2024 23	24,00	0,00	43,02	38,54	4,48	182,071	181,864	0,207	0,11	3,91	3,85	0,815	0,815	
02.04.2024 23	24,00	0,00	41,91	38,10	3,81	131,667	131,432	0,235	0,18	3,53	3,52	0,501	0,500	
03.04.2024 23	24,00	0,00	29,41	27,34	2,08	85,559	85,374	0,185	0,22	2,48	2,73	0,177	0,177	
04.04.2024 23	24,00	0,00	41,91	37,58	4,33	257,992	257,717	0,276	0,11	3,96	3,83	1,117	1,117	
05.04.2024 23	24,00	0,00	36,98	33,82	3,15	158,578	158,376	0,202	0,13	3,31	3,32	0,499	0,500	
06.04.2024 23	24,00	0,00	41,00	37,00	4,00	178,019	177,781	0,238	0,13	3,63	3,62	0,711	0,711	ДС:42
07.04.2024 23	24,00	0,00	35,55	32,55	2,99	119,038	118,863	0,176	0,15	3,44	3,50	0,355	0,356	
08.04.2024 23	24,00	0,00	37,67	34,28	3,39	132,325	132,145	0,180	0,14	3,13	3,22	0,447	0,448	
09.04.2024 23	24,00	0,00	41,70	37,66	4,04	174,386	174,143	0,243	0,14	3,21	3,20	0,704	0,704	ДС:42;НС:39
10.04.2024 23	23,86	0,14	37,75	34,42	3,33	126,651	126,474	0,177	0,14	3,38	3,41	0,420	0,421	ДС:42;НС:39
11.04.2024 23	24,00	0,00	35,20	32,49	2,70	123,436	123,250	0,186	0,15	3,38	3,48	0,332	0,333	
12.04.2024 23	24,00	0,00	36,48	33,34	3,14	130,681	130,502	0,178	0,14	2,95	3,07	0,409	0,410	
13.04.2024 23	24,00	0,00	41,55	37,51	4,05	194,779	194,518	0,261	0,13	3,26	3,27	0,786	0,787	
14.04.2024 23	24,00	0,00	38,65	35,18	3,48	153,539	153,336	0,202	0,13	3,37	3,44	0,532	0,533	
15.04.2024 23	24,00	0,00	36,34	34,76	1,57	25,327	25,247	0,080	0,31	2,35	2,75	0,040	0,040	
16.04.2024 23	24,00	0,00	18,19	17,88	0,31	0,000	0,000	0,000	не число	0,04	1,10	0,000	0,000	
Среднее	23,99	0,01	39,14	35,48	3,66	163,467	163,274	0,192	0,13	3,33	3,39	0,674	0,674	
Итого	551,86	0,14				3759,733	3755,306	4,427				15,493	15,505	
Время о.периода	552,00													

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
25.03.2024	12309,44	10,16	70760,580	70614,730	418,782	0,000
16.04.2024	12861,30	10,30	74520,313	74370,036	434,275	0,000

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
ДС:42	Ненулевой расход через ВС2 ниже нижнего предела диапазона измерений (0<G2<Gn2)
НС:39	Ненулевой расход через ВС1 ниже нижнего предела диапазона измерений (0<G1<Gn1)

Отчет подготовил: _____ / _____ /