

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период
с 22.10.2024 по 24.11.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 3

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 99528

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.10.2024 23	24,00	16,20	16,00	0,20	0,000	0,000	0,000	6,000	0,886	0,000
23.10.2024 23	24,00	16,44	16,22	0,22	0,000	0,000	0,000	6,000	0,955	0,000
24.10.2024 23	24,00	16,26	16,08	0,18	0,000	0,000	0,000	6,000	0,949	0,000
25.10.2024 23	24,00	16,40	16,18	0,22	0,000	0,000	0,000	6,000	0,899	0,000
26.10.2024 23	24,00	15,64	15,49	0,15	0,000	0,000	0,000	6,000	0,897	0,000
27.10.2024 23	24,00	15,94	15,75	0,19	0,000	0,000	0,000	6,000	0,841	0,000
28.10.2024 23	24,00	16,14	15,96	0,18	0,000	0,000	0,000	6,000	0,853	0,000
29.10.2024 23	24,00	16,08	15,90	0,19	0,000	0,000	0,000	6,000	0,814	0,000
30.10.2024 23	24,00	16,01	15,85	0,16	0,000	0,000	0,000	6,000	0,813	0,000
31.10.2024 23	24,00	15,97	15,81	0,16	0,000	0,000	0,000	6,000	0,814	0,000
01.11.2024 23	24,00	16,24	16,14	0,10	0,000	0,000	0,000	6,000	0,817	0,000
02.11.2024 23	24,00	16,30	16,21	0,09	0,000	0,000	0,000	6,000	0,836	0,000
03.11.2024 23	24,00	15,29	15,05	0,24	0,000	0,000	0,000	6,000	0,847	0,000
04.11.2024 23	24,00	14,64	14,32	0,32	0,000	0,000	0,000	6,000	0,797	0,000
05.11.2024 23	23,86	14,36	12,84	1,52	0,334	0,215	0,119	6,000	0,680	0,000
06.11.2024 23	24,00	36,10	31,53	4,57	68,755	68,888	-0,133	6,000	3,575	0,310
07.11.2024 23	24,00	47,64	41,96	5,68	260,374	258,155	2,219	6,000	3,889	1,491
08.11.2024 23	24,00	53,56	46,56	7,00	272,644	272,032	0,612	6,000	4,245	1,913
09.11.2024 23	24,00	52,82	46,28	6,54	274,847	274,100	0,747	6,000	3,952	1,805
10.11.2024 23	24,00	53,76	46,82	6,94	266,610	265,824	0,786	6,000	4,010	1,857
11.11.2024 23	23,83	50,54	44,20	6,34	260,716	260,012	0,704	6,000	4,164	1,660
12.11.2024 23	24,00	50,62	44,23	6,39	264,115	263,279	0,836	6,000	4,083	1,694
13.11.2024 23	24,00	49,64	43,50	6,14	261,369	260,608	0,761	6,000	4,028	1,612
14.11.2024 23	24,00	50,37	44,16	6,21	262,921	262,177	0,744	6,000	3,911	1,640
15.11.2024 23	23,91	47,07	41,57	5,50	219,490	218,873	0,617	6,000	4,197	1,212
16.11.2024 23	24,00	50,53	44,06	6,47	261,183	260,438	0,745	6,000	4,246	1,695
17.11.2024 23	24,00	51,89	45,19	6,70	263,633	262,861	0,772	6,000	4,100	1,773
18.11.2024 23	24,00	49,46	43,39	6,07	263,343	262,567	0,776	6,000	4,103	1,606
19.11.2024 23	24,00	44,85	39,86	4,99	250,241	249,535	0,706	6,000	4,259	1,255
20.11.2024 23	24,00	48,80	42,83	5,96	262,190	261,353	0,836	6,000	4,239	1,569
21.11.2024 23	23,23	44,62	39,76	4,86	197,127	196,639	0,488	6,000	3,901	0,962
22.11.2024 23	24,00	46,83	41,55	5,29	257,078	256,276	0,802	6,000	4,045	1,366
23.11.2024 23	24,00	41,29	37,13	4,16	166,405	165,945	0,460	6,000	4,020	0,696
24.11.2024 23	24,00	51,18	44,65	6,53	263,345	262,562	0,783	6,000	4,131	1,725
Среднее	23,97	34,10	30,68	3,42	135,198	134,775	0,423	6,000	2,641	0,819
Итого	814,82				4596,719	4582,338	14,381			27,842

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.10.2024	74520,320	74370,063	434,275
24.11.2024	79117,039	78952,401	462,117

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru