

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 24.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-033 (-034)

Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 9

Номер прибора: 1107397

Дата	Теплосистема 1 - отопление							Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т		
10.11.2023 23	24,00	18,14	18,24	-0,10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	17,69	17,84	-0,15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	17,68	17,78	-0,10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	17,81	16,60	1,21	0,099	0,499	-0,400	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	41,71	35,54	6,17	90,236	91,540	-1,304	0,562	0,572
15.11.2023 23	24,00	46,56	39,48	7,08	185,277	188,193	-2,916	1,314	1,336
16.11.2023 23	24,00	44,18	38,08	6,10	193,197	196,539	-3,342	1,178	1,199
17.11.2023 23	24,00	44,15	38,10	6,05	193,101	196,439	-3,338	1,167	1,188
18.11.2023 23	24,00	43,63	37,64	5,99	193,441	196,769	-3,328	1,158	1,178
19.11.2023 23	24,00	43,72	37,71	6,01	193,629	196,864	-3,235	1,162	1,182
20.11.2023 23	24,00	47,99	40,67	7,32	193,771	196,940	-3,169	1,417	1,441
21.11.2023 23	24,00	50,14	42,01	8,13	193,880	197,233	-3,353	1,574	1,601
22.11.2023 23	24,00	48,80	41,22	7,58	193,104	196,399	-3,295	1,462	1,488
23.11.2023 23	24,00	49,22	41,52	7,70	194,850	198,164	-3,314	1,499	1,524
24.11.2023 23	24,00	47,19	40,20	6,99	131,480	133,756	-2,276	0,943	0,960
Среднее	24,00	38,57	33,51	5,07	130,404	132,622	-2,218	0,896	0,911
Итого	360,00				1956,065	1989,335	-33,270	13,438	13,668

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
10.11.2023	3,980	3,980	0,127	0,127
24.11.2023	1960,045	1993,315	13,565	13,795

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru