

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 21.12.2023 по 21.01.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 13

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 101052

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
21.12.2023 23	20,24	3,76	47,77	41,68	6,10	368,398	366,350	2,048	0,56	6,00	5,50	2,244	2,233	НС:12
22.12.2023 23	22,87	1,13	48,37	42,15	6,22	374,563	372,478	2,085	0,56	6,00	5,50	2,327	2,315	НС:12
23.12.2023 23	22,34	0,83	47,51	41,60	5,90	351,771	349,711	2,061	0,59	6,00	5,50	2,076	2,065	ДС:8,9;НС:1,38
24.12.2023 23	24,00	0,00	50,53	43,68	6,85	378,767	376,627	2,140	0,56	6,00	5,50	2,593	2,580	
25.12.2023 23	24,00	0,00	54,41	46,50	7,90	379,518	377,306	2,212	0,58	6,00	5,50	2,998	2,982	
26.12.2023 23	22,20	1,80	46,21	40,49	5,71	370,721	368,693	2,029	0,55	6,00	5,50	2,117	2,106	ДС:8,9;НС:1,12
27.12.2023 23	24,00	0,00	47,56	41,55	6,00	377,980	375,917	2,063	0,55	6,00	5,50	2,268	2,257	
28.12.2023 23	23,55	0,45	49,35	42,70	6,65	375,794	373,561	2,232	0,59	6,00	5,50	2,496	2,483	ДС:8,9;НС:1,12
29.12.2023 23	19,65	4,35	47,82	41,67	6,15	368,039	366,076	1,964	0,53	6,00	5,50	2,263	2,253	НС:12
30.12.2023 23	21,68	2,32	45,82	40,10	5,72	373,896	371,884	2,012	0,54	6,00	5,50	2,137	2,127	ДС:8,9;НС:12
31.12.2023 23	23,89	0,11	47,32	41,43	5,89	379,569	377,551	2,018	0,53	6,00	5,50	2,233	2,222	НС:12
01.01.2024 23	23,05	0,95	46,12	40,50	5,61	379,117	377,140	1,977	0,52	6,00	5,50	2,126	2,116	НС:12
02.01.2024 23	24,00	0,00	47,23	41,31	5,92	379,046	376,927	2,119	0,56	6,00	5,50	2,244	2,232	
03.01.2024 23	20,20	3,79	48,27	42,02	6,25	353,685	351,680	2,005	0,57	6,00	5,50	2,210	2,199	ДС:8,9;НС:1,12
04.01.2024 23	24,00	0,00	48,19	42,09	6,09	379,812	377,798	2,014	0,53	6,00	5,50	2,313	2,302	
05.01.2024 23	23,47	0,53	48,40	42,18	6,22	376,591	374,627	1,963	0,52	6,00	5,50	2,342	2,331	НС:12
06.01.2024 23	24,00	0,00	49,34	42,94	6,40	379,259	377,165	2,094	0,55	6,00	5,50	2,428	2,416	
07.01.2024 23	23,94	0,06	47,48	41,58	5,90	378,896	376,906	1,990	0,53	6,00	5,50	2,233	2,222	НС:12
08.01.2024 23	24,00	0,00	47,46	41,59	5,87	378,966	376,980	1,986	0,52	6,00	5,50	2,222	2,212	
09.01.2024 23	24,00	0,00	50,22	43,34	6,88	379,849	377,834	2,015	0,53	6,00	5,50	2,613	2,601	
10.01.2024 23	24,00	0,00	57,03	47,99	9,04	381,647	379,478	2,169	0,57	6,00	5,50	3,446	3,429	
11.01.2024 23	24,00	0,00	55,48	46,94	8,53	381,563	379,428	2,135	0,56	6,00	5,50	3,254	3,238	
12.01.2024 23	24,00	0,00	54,73	46,46	8,26	381,010	378,917	2,093	0,55	6,00	5,50	3,145	3,130	
13.01.2024 23	24,00	0,00	55,45	46,61	8,84	381,482	379,404	2,078	0,54	6,00	5,50	3,368	3,352	
14.01.2024 23	14,13	9,87	43,40	37,53	5,86	366,107	364,174	1,934	0,53	6,00	5,50	2,145	2,136	НС:12
15.01.2024 23	23,97	0,03	50,55	42,98	7,57	378,438	376,117	2,321	0,61	6,00	5,50	2,862	2,847	ДС:8,9;НС:1,12
16.01.2024 23	23,97	0,03	48,86	41,99	6,88	375,568	373,323	2,245	0,60	6,00	5,50	2,580	2,567	НС:12
17.01.2024 23	24,00	0,00	52,92	45,04	7,89	377,236	374,855	2,381	0,63	6,00	5,50	2,973	2,956	
18.01.2024 23	23,04	0,96	50,22	43,08	7,14	367,909	365,615	2,294	0,62	6,00	5,50	2,625	2,610	ДС:8,9;НС:1,12
19.01.2024 23	22,52	1,49	47,08	40,88	6,20	375,433	373,206	2,227	0,59	6,00	5,50	2,326	2,314	ДС:8,9;НС:1,12
20.01.2024 23	23,75	0,25	46,76	40,82	5,95	376,753	374,539	2,214	0,59	6,00	5,50	2,240	2,228	НС:12
21.01.2024 23	24,00	0,00	51,00	43,56	7,44	376,186	373,886	2,301	0,61	6,00	5,50	2,796	2,781	
Среднее	22,95	1,02	49,34	42,66	6,68	375,112	373,005	2,107	0,56	6,00	5,50	2,508	2,495	
Итого	734,46	32,71				12003,571	11936,153	67,418				80,242	79,843	
Время о.периода	768,00													



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 13

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 101052

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	М1, т	М2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.12.2023	645,99	586,83	13060,918	12976,804	76,856	0,000
21.01.2024	1380,45	619,54	25064,490	24912,958	157,098	0,000

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
ДС:8	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ1 вне диапазона УН1...УВ1
ДС:9	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ2 вне диапазона УН2...УВ2
НС:1	Отсутствие напряжения на разъеме Х1 тепловычислителя
НС:12	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ5 вне диапазона УН5...УВ5
НС:38	Расход через ВС1 выше верхнего предела диапазона измерений ($G1 > G_{v1}$)

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru