

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 22.01.2024 по 21.02.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 13

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 101052

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
22.01.2024 23	24,00	0,00	56,16	47,22	8,94	378,253	375,737	2,516	0,67	6,00	5,50	3,377	3,358	ДС:8,9;НС:38
23.01.2024 23	23,63	0,00	57,88	48,51	9,37	372,950	370,592	2,359	0,63	6,00	5,50	3,491	3,472	ДС:8,9
24.01.2024 23	24,00	0,00	55,76	47,04	8,71	379,128	376,815	2,313	0,61	6,00	5,50	3,300	3,283	
25.01.2024 23	24,00	0,00	51,42	43,95	7,47	378,731	376,554	2,177	0,57	6,00	5,50	2,827	2,813	
26.01.2024 23	23,94	0,06	52,02	44,36	7,65	377,459	375,263	2,195	0,58	6,00	5,50	2,886	2,871	ДС:8,9;НС:1,12
27.01.2024 23	24,00	0,00	53,73	45,79	7,94	378,720	376,518	2,202	0,58	6,00	5,50	3,005	2,990	
28.01.2024 23	18,97	5,03	48,19	41,50	6,69	351,753	349,757	1,996	0,57	6,00	5,50	2,352	2,340	НС:12
29.01.2024 23	24,00	0,00	52,22	44,43	7,79	379,326	377,140	2,186	0,58	6,00	5,50	2,953	2,938	
30.01.2024 23	24,00	0,00	56,27	47,26	9,01	378,236	376,014	2,222	0,59	6,00	5,50	3,406	3,389	
31.01.2024 23	24,00	0,00	55,49	46,80	8,70	379,536	377,318	2,218	0,58	6,00	5,50	3,299	3,282	
01.02.2024 23	24,00	0,00	54,98	46,62	8,36	379,568	377,354	2,215	0,58	6,00	5,50	3,170	3,154	
02.02.2024 23	23,52	0,00	53,60	45,64	7,96	371,557	369,428	2,129	0,57	6,00	5,50	2,955	2,940	ДС:8,9
03.02.2024 23	24,00	0,00	53,20	45,44	7,76	380,294	378,131	2,162	0,57	6,00	5,50	2,949	2,934	
04.02.2024 23	24,00	0,00	54,51	46,47	8,04	382,252	380,073	2,179	0,57	6,00	5,50	3,069	3,054	
05.02.2024 23	24,00	0,00	53,01	45,52	7,48	382,353	380,183	2,170	0,57	6,00	5,50	2,860	2,846	
06.02.2024 23	23,98	0,02	52,59	45,22	7,37	380,133	378,012	2,121	0,56	6,00	5,50	2,800	2,786	НС:12
07.02.2024 23	23,93	0,00	50,75	43,93	6,81	380,425	378,367	2,058	0,54	6,00	5,50	2,590	2,578	ДС:8,9
08.02.2024 23	23,27	0,73	47,95	41,98	5,98	381,041	379,060	1,982	0,52	6,00	5,50	2,276	2,265	НС:12
09.02.2024 23	15,11	8,89	44,38	39,28	5,10	380,653	378,778	1,875	0,49	6,00	5,50	1,939	1,930	НС:12
10.02.2024 23	4,39	19,61	41,43	36,95	4,48	362,041	360,315	1,726	0,48	6,00	5,50	1,622	1,615	НС:12
11.02.2024 23	14,05	9,95	41,67	37,05	4,62	356,691	354,979	1,713	0,48	6,00	5,50	1,648	1,640	НС:12
12.02.2024 23	17,19	6,81	42,75	37,87	4,88	350,957	349,231	1,726	0,49	6,00	5,50	1,714	1,705	НС:12
13.02.2024 23	16,95	7,05	42,29	37,51	4,79	351,287	349,578	1,710	0,49	6,00	5,50	1,681	1,673	НС:12
14.02.2024 23	12,79	11,21	41,00	36,61	4,39	346,742	345,082	1,660	0,48	6,00	5,50	1,522	1,515	НС:12
15.02.2024 23	19,04	4,96	46,56	40,80	5,76	380,784	378,862	1,922	0,50	6,00	5,50	2,193	2,183	НС:12
16.02.2024 23	24,00	0,00	50,15	43,44	6,70	381,646	379,615	2,031	0,53	6,00	5,50	2,557	2,545	
17.02.2024 23	24,00	0,00	51,41	44,25	7,16	381,845	379,776	2,069	0,54	6,00	5,50	2,732	2,720	
18.02.2024 23	24,00	0,00	49,70	42,99	6,71	381,684	379,671	2,013	0,53	6,00	5,50	2,559	2,547	
19.02.2024 23	22,20	1,39	51,35	44,08	7,27	354,561	352,620	1,941	0,55	6,00	5,50	2,575	2,563	ДС:8,9;НС:1,12
20.02.2024 23	24,00	0,00	54,03	46,02	8,01	382,171	380,081	2,090	0,55	6,00	5,50	3,057	3,043	
21.02.2024 23	24,00	0,00	53,77	45,88	7,89	382,279	380,138	2,141	0,56	6,00	5,50	3,014	2,999	
Среднее	21,51	2,44	50,65	43,56	7,09	373,711	371,646	2,065	0,55	6,00	5,50	2,657	2,644	
Итого	666,95	75,71				11585,056	11521,040	64,015				82,379	81,972	
Время о.периода	744,00													



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 13

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 101052

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	М1, т	М2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
22.01.2024	1380,45	619,54	25064,490	24912,958	157,098	0,000
21.02.2024	2047,40	695,25	36649,546	36433,998	239,476	0,000

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
ДС:8	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ1 вне диапазона УН1...УВ1
ДС:9	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ2 вне диапазона УН2...УВ2
НС:1	Отсутствие напряжения на разъеме Х1 тепловычислителя
НС:12	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ5 вне диапазона УН5...УВ5
НС:38	Расход через ВС1 выше верхнего предела диапазона измерений ($G1 > G_{в1}$)

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru