

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 22.02.2024 по 24.03.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 13

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 101052

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
22.02.2024 23	24,00	0,00	51,10	43,93	7,17	382,247	380,205	2,042	0,53	6,00	5,50	2,740	2,727	
23.02.2024 23	22,01	1,99	47,81	41,47	6,35	368,878	366,974	1,904	0,52	6,00	5,50	2,339	2,329	НС:12
24.02.2024 23	21,80	2,20	48,73	42,20	6,53	379,993	378,053	1,940	0,51	6,00	5,50	2,481	2,470	НС:12
25.02.2024 23	23,49	0,51	47,21	41,10	6,11	381,259	379,333	1,926	0,51	6,00	5,50	2,328	2,318	НС:12
26.02.2024 23	18,51	5,49	45,04	39,36	5,67	356,722	354,953	1,769	0,50	6,00	5,50	2,022	2,013	НС:12
27.02.2024 23	23,97	0,03	45,64	39,89	5,75	373,833	372,005	1,828	0,49	6,00	5,50	2,148	2,139	НС:12
28.02.2024 23	24,00	0,00	51,03	44,07	6,96	383,638	381,627	2,011	0,52	6,00	5,50	2,668	2,656	
29.02.2024 23	24,00	0,00	51,20	44,16	7,04	379,057	377,038	2,019	0,53	6,00	5,50	2,666	2,654	
01.03.2024 23	24,00	0,00	49,38	42,81	6,57	377,740	375,819	1,921	0,51	6,00	5,50	2,479	2,468	
02.03.2024 23	24,00	0,00	47,17	41,02	6,15	360,445	358,633	1,811	0,50	6,00	5,50	2,215	2,205	
03.03.2024 23	24,00	0,00	49,00	42,58	6,43	378,115	376,169	1,946	0,51	6,00	5,50	2,428	2,417	
04.03.2024 23	24,00	0,00	47,11	41,32	5,78	382,504	380,557	1,947	0,51	6,00	5,50	2,212	2,201	
05.03.2024 23	24,00	0,00	46,70	41,00	5,70	384,061	382,120	1,941	0,51	6,00	5,50	2,187	2,177	
06.03.2024 23	24,00	0,00	47,19	41,28	5,91	373,238	371,373	1,865	0,50	6,00	5,50	2,205	2,195	
07.03.2024 23	23,90	0,00	49,10	42,67	6,43	381,809	379,838	1,971	0,52	6,00	5,50	2,452	2,441	ДС:8,9
08.03.2024 23	23,16	0,00	47,69	41,51	6,18	342,397	340,522	1,875	0,55	6,00	5,50	2,116	2,106	ДС:1,8,9
09.03.2024 23	24,00	0,00	47,43	41,16	6,27	380,151	378,271	1,880	0,49	6,00	5,50	2,380	2,370	
10.03.2024 23	24,00	0,00	48,55	42,06	6,49	380,473	378,548	1,925	0,51	6,00	5,50	2,469	2,458	
11.03.2024 23	24,00	0,00	47,49	41,36	6,13	379,094	377,199	1,896	0,50	6,00	5,50	2,324	2,314	
12.03.2024 23	24,00	0,00	48,72	42,22	6,50	374,883	372,963	1,919	0,51	6,00	5,50	2,436	2,425	
13.03.2024 23	24,00	0,00	39,06	34,72	4,33	333,669	332,072	1,596	0,48	6,00	5,50	1,447	1,439	
14.03.2024 23	24,00	0,00	40,91	36,30	4,61	353,961	352,224	1,737	0,49	6,00	5,50	1,632	1,624	
15.03.2024 23	24,00	0,00	44,61	39,24	5,36	377,565	375,644	1,921	0,51	6,00	5,50	2,024	2,014	
16.03.2024 23	24,00	0,00	44,88	39,54	5,34	376,185	374,246	1,939	0,52	6,00	5,50	2,009	1,999	
17.03.2024 23	24,00	0,00	45,74	40,21	5,53	379,005	376,997	2,009	0,53	6,00	5,50	2,095	2,085	
18.03.2024 23	24,00	0,00	42,32	37,61	4,71	361,938	360,095	1,843	0,51	6,00	5,50	1,706	1,697	
19.03.2024 23	24,00	0,00	44,27	39,13	5,14	377,773	375,792	1,980	0,52	6,00	5,50	1,940	1,931	
20.03.2024 23	24,00	0,00	43,64	38,60	5,04	362,995	361,082	1,913	0,53	6,00	5,50	1,828	1,818	
21.03.2024 23	24,00	0,00	43,06	38,20	4,86	368,428	366,493	1,935	0,53	6,00	5,50	1,790	1,781	
22.03.2024 23	24,00	0,00	46,09	40,37	5,73	378,738	376,662	2,076	0,55	6,00	5,50	2,167	2,156	
23.03.2024 23	24,00	0,00	46,84	41,03	5,81	379,262	377,167	2,096	0,55	6,00	5,50	2,203	2,192	
24.03.2024 23	24,00	0,00	45,87	40,28	5,59	379,249	377,197	2,052	0,54	6,00	5,50	2,118	2,107	
Среднее	23,65	0,32	46,58	40,70	5,88	372,791	370,871	1,920	0,51	6,00	5,50	2,195	2,185	
Итого	756,84	10,21				11929,307	11867,872	61,435				70,255	69,929	
Время о.периода	768,00													



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 13

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 101052

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	М1, т	М2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
22.02.2024	2047,40	695,25	36649,546	36433,998	239,476	0,000
24.03.2024	2804,25	705,47	48578,853	48301,870	309,732	0,000

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
ДС:1	Отсутствие напряжения на разъеме Х1 тепловычислителя
ДС:8	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ1 вне диапазона УН1...УВ1
ДС:9	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ2 вне диапазона УН2...УВ2
НС:12	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ5 вне диапазона УН5...УВ5

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru