

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 21.12.2023 по 21.01.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Новостройка, д. 59

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1411932

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
21.12.2023 23	24,00	0,00	48,28	42,87	5,41	102,514	102,234	0,280	0,27	6,12	5,61	0,554	0,553	
22.12.2023 23	24,00	0,00	46,16	41,52	4,64	96,135	95,577	0,559	0,58	6,12	5,61	0,506	0,443	НС:2,3,9
23.12.2023 23	24,00	0,00	47,02	42,03	4,99	95,172	94,678	0,493	0,52	6,12	5,61	0,545	0,472	НС:2,3,8,9
24.12.2023 23	24,00	0,00	52,93	46,27	6,66	103,814	103,256	0,558	0,54	6,12	5,61	0,691	0,688	
25.12.2023 23	24,00	0,00	52,50	46,17	6,33	103,884	103,340	0,544	0,52	6,12	5,61	0,658	0,654	
26.12.2023 23	24,00	0,00	50,23	44,26	5,97	103,660	103,108	0,553	0,53	6,12	5,61	0,619	0,616	
27.12.2023 23	24,00	0,00	51,58	45,28	6,30	103,585	103,053	0,532	0,51	6,12	5,61	0,652	0,649	
28.12.2023 23	24,00	0,00	43,77	40,29	3,48	74,489	73,900	0,589	0,79	6,12	5,61	0,503	0,257	НС:2,3,8,9
29.12.2023 23	24,00	0,00	51,71	45,37	6,34	104,514	103,572	0,942	0,90	6,12	5,61	0,663	0,657	
30.12.2023 23	24,00	0,00	45,46	41,08	4,38	88,738	87,963	0,775	0,87	6,12	5,61	0,537	0,385	НС:2,3,8,9
31.12.2023 23	24,00	0,00	52,64	46,31	6,33	102,565	101,522	1,043	1,02	6,12	5,61	0,649	0,643	
01.01.2024 23	24,00	0,00	53,94	47,07	6,87	101,230	101,014	0,216	0,21	6,12	5,61	0,694	0,694	
02.01.2024 23	24,00	0,00	49,20	43,62	5,58	101,064	101,438	-0,373	-0,37	6,12	5,61	0,563	0,566	
03.01.2024 23	24,00	0,00	50,13	44,16	5,97	100,687	99,553	1,134	1,13	6,12	5,61	0,612	0,594	НС:2,3,9
04.01.2024 23	24,00	0,00	47,77	42,54	5,23	88,585	87,598	0,987	1,11	6,12	5,61	0,562	0,458	НС:2,3,9
05.01.2024 23	24,00	0,00	48,45	43,16	5,29	94,992	93,827	1,165	1,23	6,12	5,61	0,538	0,496	НС:2,3,8,9
06.01.2024 23	24,00	0,00	50,67	44,92	5,75	107,166	106,070	1,096	1,02	6,12	5,61	0,616	0,610	
07.01.2024 23	24,00	0,00	45,93	41,21	4,72	94,906	93,633	1,273	1,34	6,12	5,61	0,512	0,442	НС:3,9
08.01.2024 23	24,00	0,00	50,77	44,74	6,03	103,437	102,106	1,331	1,29	6,12	5,61	0,624	0,616	
09.01.2024 23	24,00	0,00	54,34	47,37	6,97	103,919	102,434	1,485	1,43	6,12	5,61	0,725	0,714	
10.01.2024 23	24,00	0,00	55,42	48,08	7,34	104,252	102,760	1,492	1,43	6,12	5,61	0,765	0,754	
11.01.2024 23	24,00	0,00	53,37	46,33	7,04	103,972	102,680	1,291	1,24	6,12	5,61	0,732	0,723	
12.01.2024 23	24,00	0,00	54,89	47,46	7,43	103,813	102,559	1,254	1,21	6,12	5,61	0,771	0,762	
13.01.2024 23	24,00	0,00	55,47	47,87	7,60	104,080	102,847	1,233	1,18	6,12	5,61	0,790	0,782	
14.01.2024 23	24,00	0,00	55,64	47,99	7,65	103,983	102,733	1,250	1,20	6,12	5,61	0,795	0,786	
15.01.2024 23	24,00	0,00	49,30	43,16	6,14	103,614	102,430	1,184	1,14	6,12	5,61	0,636	0,629	
16.01.2024 23	24,00	0,00	51,80	44,94	6,86	103,474	102,364	1,110	1,07	6,12	5,61	0,710	0,702	
17.01.2024 23	24,00	0,00	52,51	45,72	6,79	103,766	102,696	1,070	1,03	6,12	5,61	0,704	0,697	
18.01.2024 23	24,00	0,00	51,64	45,19	6,45	103,749	102,680	1,069	1,03	6,12	5,61	0,669	0,662	
19.01.2024 23	24,00	0,00	47,81	42,18	5,63	103,722	102,500	1,222	1,18	6,12	5,61	0,583	0,577	
20.01.2024 23	24,00	0,00	50,36	44,16	6,20	103,722	102,437	1,285	1,24	6,12	5,61	0,642	0,635	
21.01.2024 23	24,00	0,00	54,45	47,08	7,37	104,251	102,942	1,309	1,26	6,12	5,61	0,767	0,759	
Среднее	24,00	0,00	50,82	44,70	6,12	100,670	99,735	0,936	0,93	6,12	5,61	0,643	0,615	
Итого	768,00	0,00				3221,455	3191,505	29,950				20,588	19,676	
Время о.периода	768,00													



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Новостройка, д. 59

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1411932

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал
21.12.2023					290,647
21.01.2024					311,236

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
НС:2	ТР1. Значение расхода меньше нижнего предела диапазона измерений ПР
НС:3	ТР1. Значение расхода меньше отсечки
НС:8	ТР2. Значение расхода меньше нижнего предела диапазона измерений ПР
НС:9	ТР2. Значение расхода меньше отсечки

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru