

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 22.01.2024 по 21.02.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Новостройка, д. 59

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1411932

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
22.01.2024 23	24,00	0,00	55,35	47,79	7,56	104,325	102,941	1,384	1,33	6,12	5,61	0,788	0,778	
23.01.2024 23	24,00	0,00	57,01	49,10	7,91	104,239	102,822	1,417	1,36	6,12	5,61	0,824	0,813	
24.01.2024 23	24,00	0,00	57,13	49,18	7,95	104,369	102,897	1,472	1,41	6,12	5,61	0,830	0,818	
25.01.2024 23	24,00	0,00	53,56	46,31	7,25	100,442	98,860	1,582	1,57	6,12	5,61	0,741	0,717	НС:2,8
26.01.2024 23	24,00	0,00	54,04	46,92	7,12	103,927	102,119	1,808	1,74	6,12	5,61	0,740	0,727	
27.01.2024 23	24,00	0,00	54,20	47,14	7,06	103,594	102,080	1,514	1,46	6,12	5,61	0,731	0,721	
28.01.2024 23	24,00	0,00	53,34	46,53	6,81	103,538	102,127	1,411	1,36	6,12	5,61	0,705	0,695	
29.01.2024 23	24,00	0,00	53,92	46,67	7,25	103,153	101,833	1,320	1,28	6,12	5,61	0,748	0,738	
30.01.2024 23	24,00	0,00	56,17	48,24	7,93	102,646	101,447	1,200	1,17	6,12	5,61	0,814	0,804	
31.01.2024 23	24,00	0,00	56,72	48,60	8,12	102,303	101,223	1,080	1,06	6,12	5,61	0,830	0,822	
01.02.2024 23	24,00	0,00	56,81	48,83	7,98	101,993	100,728	1,265	1,24	6,12	5,61	0,813	0,804	
02.02.2024 23	24,00	0,00	52,91	46,03	6,88	103,659	102,287	1,371	1,32	6,12	5,61	0,712	0,704	
03.02.2024 23	24,00	0,00	54,59	47,51	7,08	105,793	104,369	1,425	1,35	6,12	5,61	0,749	0,739	
04.02.2024 23	24,00	0,00	54,39	47,25	7,14	105,735	104,351	1,384	1,31	6,12	5,61	0,754	0,745	
05.02.2024 23	24,00	0,00	52,84	46,30	6,54	105,784	104,374	1,409	1,33	6,12	5,61	0,692	0,683	
06.02.2024 23	24,00	0,00	54,17	47,33	6,84	105,855	104,288	1,567	1,48	6,12	5,61	0,723	0,713	
07.02.2024 23	24,00	0,00	51,29	45,11	6,18	105,387	103,882	1,505	1,43	6,12	5,61	0,651	0,642	
08.02.2024 23	24,00	0,00	47,81	42,50	5,31	105,643	103,975	1,668	1,58	6,12	5,61	0,561	0,552	
09.02.2024 23	24,00	0,00	49,10	43,53	5,57	105,661	103,921	1,740	1,65	6,12	5,61	0,588	0,579	
10.02.2024 23	24,00	0,00	44,01	40,70	3,31	88,331	86,854	1,477	1,67	6,12	5,61	0,455	0,287	НС:2,3,8,9
11.02.2024 23	24,00	0,00	42,52	39,76	2,76	83,549	82,430	1,119	1,34	6,12	5,61	0,427	0,228	НС:2,3,9
12.02.2024 23	24,00	0,00	40,90	37,99	2,91	82,014	80,822	1,192	1,45	6,12	5,61	0,406	0,235	НС:2,3,8,9
13.02.2024 23	24,00	0,00	42,66	39,54	3,12	89,376	88,779	0,596	0,67	6,12	5,61	0,456	0,277	НС:2,3,9
14.02.2024 23	24,00	0,00	41,71	38,19	3,52	78,878	78,479	0,399	0,51	6,12	5,61	0,437	0,276	НС:2,3,9
15.02.2024 23	24,00	0,00	50,16	44,48	5,68	109,141	107,898	1,243	1,14	6,12	5,61	0,618	0,613	
16.02.2024 23	24,00	0,00	51,53	45,44	6,09	108,581	107,658	0,923	0,85	6,12	5,61	0,661	0,656	
17.02.2024 23	24,00	0,00	57,14	49,82	7,32	109,019	108,155	0,864	0,79	6,12	5,61	0,797	0,792	
18.02.2024 23	24,00	0,00	54,40	47,77	6,63	108,820	107,878	0,942	0,87	6,12	5,61	0,722	0,715	
19.02.2024 23	24,00	0,00	55,60	48,60	7,00	109,141	108,085	1,056	0,97	6,12	5,61	0,763	0,757	
20.02.2024 23	24,00	0,00	56,17	49,10	7,07	108,853	107,834	1,020	0,94	6,12	5,61	0,770	0,762	
21.02.2024 23	24,00	0,00	56,28	49,03	7,25	109,164	107,956	1,208	1,11	6,12	5,61	0,791	0,783	
Среднее	24,00	0,00	52,21	45,85	6,36	102,029	100,753	1,276	1,25	6,12	5,61	0,687	0,651	
Итого	744,00	0,00				3162,912	3123,351	39,561				21,299	20,175	
Время о.периода	744,00													



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Новостройка, д. 59

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1411932

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал
22.01.2024					311,236
21.02.2024					332,535

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
НС:2	ТР1. Значение расхода меньше нижнего предела диапазона измерений ПР
НС:3	ТР1. Значение расхода меньше отсечки
НС:8	ТР2. Значение расхода меньше нижнего предела диапазона измерений ПР
НС:9	ТР2. Значение расхода меньше отсечки

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru