

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 22.02.2024 по 24.03.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Новостройка, д. 59

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1411932

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
22.02.2024 23	24,00	0,00	54,67	47,83	6,84	109,073	107,667	1,405	1,29	6,12	5,61	0,745	0,736	
23.02.2024 23	24,00	0,00	52,64	46,45	6,19	109,338	107,921	1,417	1,30	6,12	5,61	0,676	0,668	
24.02.2024 23	24,00	0,00	46,38	41,90	4,48	95,993	94,796	1,197	1,25	6,12	5,61	0,550	0,425	НС:2,3,9
25.02.2024 23	24,00	0,00	51,37	45,25	6,12	108,996	107,519	1,477	1,35	6,12	5,61	0,667	0,658	
26.02.2024 23	24,00	0,00	44,49	40,65	3,84	89,580	88,593	0,987	1,10	6,12	5,61	0,502	0,340	НС:2,3,8,9
27.02.2024 23	24,00	0,00	40,39	37,84	2,55	80,976	80,825	0,151	0,19	6,12	5,61	0,409	0,206	НС:2,3,9
28.02.2024 23	24,00	0,00	44,23	40,22	4,01	93,495	91,870	1,625	1,74	6,12	5,61	0,496	0,368	НС:3,8,9
29.02.2024 23	24,00	0,00	42,94	38,64	4,30	102,454	103,209	-0,755	-0,74	6,12	5,61	0,457	0,444	НС:3,9
01.03.2024 23	24,00	0,00	47,54	42,07	5,47	103,167	104,370	-1,203	-1,17	6,12	5,61	0,575	0,571	НС:3,9
02.03.2024 23	24,00	0,00	44,91	41,56	3,35	84,686	84,515	0,171	0,20	6,12	5,61	0,507	0,283	НС:2,3,9
03.03.2024 23	24,00	0,00	45,49	41,19	4,30	93,867	93,780	0,087	0,09	6,12	5,61	0,519	0,403	НС:2,3,8,9
04.03.2024 23	24,00	0,00	48,64	43,26	5,38	108,016	107,312	0,704	0,65	6,12	5,61	0,581	0,577	
05.03.2024 23	24,00	0,00	48,64	43,40	5,24	108,284	107,237	1,046	0,97	6,12	5,61	0,567	0,562	
06.03.2024 23	24,00	0,00	46,06	41,97	4,09	97,607	97,167	0,440	0,45	6,12	5,61	0,517	0,397	НС:2,3,9
07.03.2024 23	24,00	0,00	49,45	43,99	5,46	110,508	109,738	0,770	0,70	6,12	5,61	0,604	0,599	
08.03.2024 23	24,00	0,00	50,99	45,06	5,93	110,499	109,807	0,691	0,63	6,12	5,61	0,656	0,651	
09.03.2024 23	24,00	0,00	52,45	46,25	6,20	110,453	109,821	0,632	0,57	6,12	5,61	0,684	0,681	
10.03.2024 23	24,00	0,00	51,25	45,39	5,86	110,160	109,515	0,645	0,59	6,12	5,61	0,646	0,642	
11.03.2024 23	24,00	0,00	50,09	44,45	5,64	110,229	109,489	0,740	0,67	6,12	5,61	0,621	0,618	
12.03.2024 23	24,00	0,00	52,54	46,35	6,19	110,092	109,350	0,742	0,67	6,12	5,61	0,681	0,677	
13.03.2024 23	24,00	0,00	45,93	41,88	4,05	92,982	92,650	0,332	0,36	6,12	5,61	0,524	0,375	НС:2,3,9
14.03.2024 23	24,00	0,00	45,46	40,93	4,53	111,218	110,791	0,427	0,38	6,12	5,61	0,504	0,502	
15.03.2024 23	24,00	0,00	39,74	36,97	2,77	79,046	78,720	0,326	0,41	6,12	5,61	0,415	0,218	НС:2,3,8,9
16.03.2024 23	24,00	0,00	54,43	47,79	6,64	111,324	110,044	1,280	1,15	6,12	5,61	0,740	0,731	
17.03.2024 23	24,00	0,00	49,61	44,28	5,33	111,585	110,262	1,323	1,19	6,12	5,61	0,594	0,588	
18.03.2024 23	24,00	0,00	46,43	41,75	4,68	111,660	110,321	1,339	1,20	6,12	5,61	0,523	0,516	
19.03.2024 23	24,00	0,00	47,10	42,23	4,87	111,360	109,981	1,378	1,24	6,12	5,61	0,542	0,536	
20.03.2024 23	24,00	0,00	52,69	46,73	5,96	111,003	109,590	1,413	1,27	6,12	5,61	0,661	0,653	
21.03.2024 23	24,00	0,00	45,63	41,15	4,48	111,574	110,258	1,315	1,18	6,12	5,61	0,499	0,494	
22.03.2024 23	24,00	0,00	43,60	39,62	3,98	97,615	96,448	1,167	1,20	6,12	5,61	0,459	0,384	НС:2,3,8,9
23.03.2024 23	24,00	0,00	49,27	44,02	5,25	111,981	110,658	1,323	1,18	6,12	5,61	0,587	0,581	
24.03.2024 23	24,00	0,00	53,66	47,26	6,40	111,817	110,335	1,482	1,33	6,12	5,61	0,716	0,706	
Среднее	24,00	0,00	48,08	43,07	5,01	103,770	102,955	0,815	0,77	6,12	5,61	0,576	0,525	
Итого	768,00	0,00				3320,637	3294,563	26,074				18,423	16,791	
Время о.периода	768,00													



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Новостройка, д. 59

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1411932

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал
22.02.2024					332,535
24.03.2024					350,957

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
НС:2	ТР1. Значение расхода меньше нижнего предела диапазона измерений ПР
НС:3	ТР1. Значение расхода меньше отсечки
НС:8	ТР2. Значение расхода меньше нижнего предела диапазона измерений ПР
НС:9	ТР2. Значение расхода меньше отсечки

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru