

Ведомость учета параметров потребления тепла
за период с 25.03.2024 по 16.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Новостройка, д. 59

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1411932

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
25.03.2024 23	24,00	0,00	46,56	42,03	4,53	112,501	110,864	1,636	1,45	6,12	5,61	0,509	0,502	
26.03.2024 23	24,00	0,00	47,24	42,34	4,90	112,505	110,842	1,663	1,48	6,12	5,61	0,551	0,543	
27.03.2024 23	24,00	0,00	48,83	43,51	5,32	112,171	110,513	1,658	1,48	6,12	5,61	0,596	0,588	
28.03.2024 23	24,00	0,00	46,12	42,79	5,18	95,078	93,660	1,418	1,49	6,12	5,61	0,492	0,485	НС:2,3,9
29.03.2024 23	24,00	0,00	43,63	39,60	5,55	85,934	85,052	0,883	1,03	6,12	5,61	0,477	0,472	НС:2,3,8,9
30.03.2024 23	24,00	0,00	40,13	37,17	4,77	82,732	82,324	0,407	0,49	6,12	5,61	0,387	0,393	НС:2,3,9
31.03.2024 23	24,00	0,00	39,27	36,51	5,03	77,976	77,725	0,251	0,32	6,12	5,61	0,386	0,391	НС:2,3,9
01.04.2024 23	24,00	0,00	42,43	39,92	5,55	79,903	79,120	0,783	0,98	6,12	5,61	0,441	0,439	НС:2,3,9
02.04.2024 23	24,00	0,00	41,41	38,89	4,18	79,383	78,495	0,888	1,12	6,12	5,61	0,331	0,328	НС:3,9
03.04.2024 23	24,00	0,00	37,92	36,58	4,48	74,029	73,366	0,663	0,90	6,12	5,61	0,331	0,329	НС:2,3,8,9
04.04.2024 23	24,00	0,00	44,57	40,59	4,89	94,826	93,890	0,936	0,99	6,12	5,61	0,465	0,459	НС:2,3,8,9
05.04.2024 23	24,00	0,00	41,65	40,42	4,16	77,146	76,152	0,994	1,29	6,12	5,61	0,321	0,317	НС:2,3,8,9
06.04.2024 23	24,00	0,00	40,36	38,68	5,77	67,590	67,158	0,432	0,64	6,12	5,61	0,377	0,388	НС:2,3,9
07.04.2024 23	24,00	0,00	39,53	36,59	4,31	81,898	80,980	0,918	1,12	6,12	5,61	0,354	0,349	НС:2,3,8,9
08.04.2024 23	24,00	0,00	39,59	36,84	4,49	76,770	77,593	-0,823	-1,07	6,12	5,61	0,339	0,348	НС:2,3,8,9
09.04.2024 23	24,00	0,00	40,00	38,38	5,29	63,866	63,905	-0,039	-0,06	6,12	5,61	0,337	0,338	НС:2,3,8,9
10.04.2024 23	24,00	0,00	34,82	35,40	5,18	47,982	47,987	-0,005	-0,01	6,12	5,61	0,233	0,249	НС:2,3,9
11.04.2024 23	24,00	0,00	39,63	38,15	4,72	75,117	74,628	0,490	0,65	6,12	5,61	0,345	0,352	НС:2,3,9
12.04.2024 23	24,00	0,00	37,41	35,57	4,01	76,136	75,704	0,432	0,57	6,12	5,61	0,305	0,304	НС:3,9
13.04.2024 23	24,00	0,00	36,61	36,17	4,53	55,809	55,343	0,466	0,83	6,12	5,61	0,253	0,251	НС:2,3,8,9
14.04.2024 23	24,00	0,00	35,63	36,19	4,52	55,011	54,619	0,393	0,71	6,12	5,61	0,242	0,247	НС:2,3,9
15.04.2024 23	24,00	0,00	27,84	27,96	3,24	34,909	34,466	0,443	1,27	6,12	5,61	0,113	0,112	НС:3,9
16.04.2024 23	24,00	0,00	18,53	18,41	0,00	0,000	0,000	0,000	не число	6,12	5,61	0,000	0,000	НС:3,9
Среднее	24,00	0,00	39,55	37,33	4,55	74,751	74,104	0,647	0,77	6,12	5,61	0,356	0,356	
Итого	552,00	0,00				1719,271	1704,384	14,887				8,187	8,183	
Время о.периода	552,00													

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал
25.03.2024					350,957
16.04.2024					359,145

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
НС:2	ТР1. Значение расхода меньше нижнего предела диапазона измерений ПР
НС:3	ТР1. Значение расхода меньше отсечки
НС:8	ТР2. Значение расхода меньше нижнего предела диапазона измерений ПР
НС:9	ТР2. Значение расхода меньше отсечки

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

 Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru