

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 21.12.2023 по 21.01.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Советская, д. 35

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 100102

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
21.12.2023 23	24,00	0,00	50,59	42,18	8,41	226,513	227,119	-0,606	-0,27	5,06	5,50	1,899	1,910	
22.12.2023 23	24,00	0,00	48,55	40,91	7,64	225,281	225,836	-0,554	-0,25	5,05	5,50	1,714	1,725	
23.12.2023 23	24,00	0,00	47,11	39,70	7,41	217,600	218,054	-0,453	-0,21	4,53	5,50	1,605	1,616	
24.12.2023 23	24,00	0,00	53,04	43,45	9,60	225,908	226,108	-0,200	-0,09	5,10	5,50	2,161	2,170	
25.12.2023 23	23,90	0,00	54,75	44,70	10,05	226,405	226,616	-0,211	-0,09	5,07	5,50	2,269	2,278	ДС:1
26.12.2023 23	23,95	0,05	48,52	40,77	7,75	225,024	226,036	-1,013	-0,45	5,06	5,50	1,738	1,752	ДС:1
27.12.2023 23	23,78	0,22	48,99	40,93	8,06	222,169	223,307	-1,138	-0,51	5,08	5,50	1,784	1,799	ДС:1
28.12.2023 23	24,00	0,00	53,96	44,45	9,51	224,747	225,555	-0,808	-0,36	5,05	5,50	2,131	2,145	
29.12.2023 23	24,00	0,00	49,65	41,61	8,05	228,211	229,268	-1,057	-0,46	5,07	5,50	1,830	1,845	
30.12.2023 23	24,00	0,00	47,15	39,83	7,32	224,457	225,645	-1,188	-0,53	5,06	5,50	1,637	1,652	
31.12.2023 23	24,00	0,00	47,19	40,00	7,20	228,471	229,680	-1,210	-0,53	5,06	5,50	1,638	1,653	
01.01.2024 23	23,96	0,04	47,31	40,06	7,25	227,126	228,263	-1,137	-0,50	5,06	5,50	1,641	1,655	ДС:1
02.01.2024 23	24,00	0,00	47,28	39,95	7,33	223,411	224,561	-1,150	-0,51	5,03	5,50	1,633	1,647	
03.01.2024 23	23,52	0,48	46,28	39,15	7,13	216,308	217,281	-0,973	-0,45	5,07	5,50	1,537	1,549	ДС:1
04.01.2024 23	23,85	0,15	47,18	39,69	7,49	209,675	210,717	-1,042	-0,50	5,06	5,50	1,565	1,578	ДС:1
05.01.2024 23	23,64	0,36	48,92	40,84	8,08	219,781	220,769	-0,987	-0,45	5,04	5,50	1,770	1,784	ДС:1
06.01.2024 23	24,00	0,00	50,34	42,02	8,32	227,157	227,782	-0,625	-0,28	5,06	5,50	1,883	1,894	
07.01.2024 23	24,00	0,00	49,43	41,47	7,95	223,613	223,944	-0,331	-0,15	5,03	5,50	1,772	1,781	
08.01.2024 23	24,00	0,00	47,29	40,10	7,19	227,660	227,980	-0,320	-0,14	5,05	5,50	1,631	1,639	
09.01.2024 23	24,00	0,00	53,18	43,43	9,75	223,249	223,492	-0,243	-0,11	5,06	5,50	2,170	2,179	
10.01.2024 23	24,00	0,00	59,57	47,25	12,32	225,270	225,135	0,134	0,06	5,05	5,50	2,768	2,774	
11.01.2024 23	24,00	0,00	58,16	46,54	11,62	225,327	225,299	0,028	0,01	5,05	5,50	2,612	2,618	
12.01.2024 23	24,00	0,00	57,15	45,72	11,43	222,983	222,865	0,118	0,05	5,04	5,50	2,542	2,548	
13.01.2024 23	24,00	0,00	59,33	46,93	12,40	224,898	224,736	0,161	0,07	5,05	5,50	2,781	2,786	
14.01.2024 23	23,88	0,12	58,93	46,40	12,53	216,016	215,674	0,343	0,16	4,79	5,50	2,698	2,702	ДС:1,42;НС:39
15.01.2024 23	24,00	0,00	57,09	46,70	10,39	259,370	259,452	-0,083	-0,03	5,23	5,50	2,688	2,695	
16.01.2024 23	23,96	0,04	55,20	45,48	9,72	255,118	255,213	-0,095	-0,04	5,21	5,50	2,474	2,482	ДС:1
17.01.2024 23	24,00	0,00	55,45	46,10	9,35	259,012	259,239	-0,227	-0,09	5,23	5,50	2,415	2,423	
18.01.2024 23	23,72	0,28	54,85	45,70	9,15	251,606	251,901	-0,296	-0,12	5,21	5,50	2,296	2,306	ДС:1
19.01.2024 23	24,00	0,00	49,96	42,26	7,70	257,124	257,978	-0,854	-0,33	5,22	5,50	1,974	1,987	
20.01.2024 23	24,00	0,00	50,71	42,88	7,84	257,826	258,612	-0,786	-0,30	5,23	5,50	2,015	2,027	
21.01.2024 23	24,00	0,00	56,65	46,60	10,05	254,433	254,690	-0,257	-0,10	5,21	5,50	2,552	2,561	
Среднее	23,94	0,05	51,87	42,93	8,94	230,680	231,213	-0,533	-0,23	5,07	5,50	2,057	2,068	
Итого	766,16	1,74				7381,747	7398,808	-17,060				65,824	66,161	
Время о.периода	768,00													



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Советская, д. 35

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 100102

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	М1, т	М2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.12.2023	6236,48	8,76	10279,918	10295,082	78,933	0,000
21.01.2024	7002,64	10,49	17661,665	17693,889	144,758	0,000

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
ДС:1	Отсутствие напряжения на разъеме X1 тепловычислителя
ДС:42	Ненулевой расход через ВС2 ниже нижнего предела диапазона измерений ($0 < G2 < G_{н2}$)
НС:39	Ненулевой расход через ВС1 ниже нижнего предела диапазона измерений ($0 < G1 < G_{н1}$)

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru