

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 22.01.2024 по 21.02.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Советская, д. 35

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 100102

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
22.01.2024 23	23,79	0,21	62,06	50,21	11,86	251,862	251,913	-0,050	-0,02	5,22	5,50	2,980	2,987	ДС:1
23.01.2024 23	24,00	0,00	62,16	50,13	12,03	258,969	258,831	0,139	0,05	5,27	5,50	3,108	3,113	
24.01.2024 23	24,00	0,00	64,33	51,78	12,55	253,119	252,908	0,211	0,08	5,15	5,50	3,170	3,174	
25.01.2024 23	24,00	0,00	58,86	48,39	10,47	256,635	256,406	0,229	0,09	5,17	5,50	2,680	2,684	
26.01.2024 23	24,00	0,00	57,85	47,64	10,21	256,017	255,907	0,110	0,04	5,21	5,50	2,607	2,612	
27.01.2024 23	24,00	0,00	58,21	48,21	10,00	258,886	258,788	0,098	0,04	5,23	5,50	2,582	2,587	
28.01.2024 23	24,00	0,00	58,35	48,34	10,00	258,754	258,736	0,018	0,01	5,23	5,50	2,583	2,589	
29.01.2024 23	24,00	0,00	57,80	47,73	10,07	255,283	255,207	0,077	0,03	5,21	5,50	2,565	2,571	
30.01.2024 23	24,00	0,00	61,46	49,80	11,66	257,746	257,521	0,225	0,09	5,23	5,50	2,999	3,002	ДС:9,10,11,12
31.01.2024 23	24,00	0,00	65,15	52,46	12,69	257,726	257,424	0,302	0,12	5,23	5,50	3,264	3,266	
01.02.2024 23	24,00	0,00	61,70	50,42	11,29	255,055	254,821	0,235	0,09	5,20	5,50	2,873	2,876	
02.02.2024 23	24,00	0,00	56,39	46,92	9,47	257,833	257,745	0,088	0,03	5,22	5,50	2,437	2,442	
03.02.2024 23	24,00	0,00	54,95	45,87	9,09	255,295	255,174	0,121	0,05	5,20	5,50	2,314	2,319	
04.02.2024 23	24,00	0,00	55,31	45,81	9,50	254,451	254,382	0,069	0,03	5,20	5,50	2,410	2,416	
05.02.2024 23	24,00	0,00	55,32	46,02	9,30	252,193	252,139	0,053	0,02	5,17	5,50	2,338	2,344	
06.02.2024 23	24,00	0,00	55,38	46,17	9,20	249,633	249,644	-0,011	-0,00	5,15	5,50	2,291	2,298	ДС:1,8,9
07.02.2024 23	24,00	0,00	55,41	46,18	9,23	251,973	252,028	-0,055	-0,02	5,15	5,50	2,319	2,326	
08.02.2024 23	24,00	0,00	51,12	43,28	7,83	247,260	248,082	-0,823	-0,33	5,12	5,50	1,930	1,943	
09.02.2024 23	24,00	0,00	50,66	42,99	7,67	249,732	250,489	-0,758	-0,30	5,14	5,50	1,909	1,921	
10.02.2024 23	24,00	0,00	50,87	43,28	7,59	250,490	251,361	-0,870	-0,35	5,14	5,50	1,896	1,909	
11.02.2024 23	24,00	0,00	48,66	41,81	6,85	246,889	248,010	-1,122	-0,45	5,12	5,50	1,684	1,698	
12.02.2024 23	24,00	0,00	47,23	40,69	6,54	246,537	247,767	-1,230	-0,50	5,13	5,50	1,606	1,619	
13.02.2024 23	24,00	0,00	47,38	40,82	6,56	248,074	249,265	-1,191	-0,48	5,13	5,50	1,622	1,635	
14.02.2024 23	24,00	0,00	46,30	39,91	6,39	232,218	233,544	-1,326	-0,57	5,07	5,50	1,477	1,492	
15.02.2024 23	24,00	0,00	48,41	41,37	7,03	245,942	247,100	-1,158	-0,47	5,12	5,50	1,724	1,738	
16.02.2024 23	24,00	0,00	52,93	44,23	8,70	244,874	245,540	-0,666	-0,27	5,12	5,50	2,124	2,137	
17.02.2024 23	23,49	0,00	54,90	45,64	9,26	242,683	242,919	-0,236	-0,10	5,13	5,50	2,241	2,249	ДС:8,9
18.02.2024 23	24,00	0,00	55,35	45,91	9,44	246,541	246,805	-0,263	-0,11	5,12	5,50	2,321	2,330	
19.02.2024 23	24,00	0,00	55,28	45,81	9,47	245,287	245,668	-0,381	-0,16	5,11	5,50	2,315	2,326	
20.02.2024 23	24,00	0,00	57,25	47,09	10,16	247,943	248,106	-0,163	-0,07	5,13	5,50	2,512	2,521	
21.02.2024 23	24,00	0,00	57,42	47,30	10,12	247,382	247,485	-0,102	-0,04	5,13	5,50	2,497	2,505	
Среднее	23,98	0,01	55,63	46,20	9,43	251,074	251,346	-0,272	-0,11	5,17	5,50	2,367	2,375	
Итого	743,28	0,21				7783,285	7791,715	-8,430				73,380	73,629	
Время о.периода	744,00													



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Советская, д. 35

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 100102

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	М1, т	М2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
22.01.2024	7002,64	10,49	17661,665	17693,889	144,758	0,000
21.02.2024	7745,92	10,71	25444,950	25485,604	218,138	0,000

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
ДС:1	Отсутствие напряжения на разъеме Х1 тепловычислителя
ДС:8	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ1 вне диапазона УН1...УВ1
ДС:9	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ2 вне диапазона УН2...УВ2
ДС:10	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ3 вне диапазона УН3...УВ3
ДС:11	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ4 вне диапазона УН4...УВ4
ДС:12	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ5 вне диапазона УН5...УВ5

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru