

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 22.02.2024 по 24.03.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Советская, д. 35

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 100102

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
22.02.2024 23	24,00	0,00	55,54	46,02	9,52	243,462	243,607	-0,145	-0,06	5,10	5,50	2,312	2,320	
23.02.2024 23	24,00	0,00	54,50	45,55	8,95	251,769	252,136	-0,368	-0,15	4,77	5,50	2,245	2,257	ДС:8,9,42,43
24.02.2024 23	24,00	0,00	51,74	43,30	8,44	236,608	237,375	-0,767	-0,32	5,16	5,50	1,991	2,005	ДС:8,9,39,40,42,43
25.02.2024 23	24,00	0,00	53,75	44,93	8,82	249,710	249,826	-0,116	-0,05	5,17	5,50	2,195	2,203	
26.02.2024 23	24,00	0,00	52,56	44,07	8,49	244,246	244,507	-0,261	-0,11	4,87	5,50	2,065	2,076	
27.02.2024 23	24,00	0,00	52,87	44,33	8,54	242,796	243,013	-0,217	-0,09	5,10	5,50	2,067	2,076	
28.02.2024 23	24,00	0,00	52,48	44,11	8,37	244,036	244,286	-0,250	-0,10	5,10	5,50	2,036	2,045	
29.02.2024 23	23,98	0,00	51,55	43,40	8,15	243,378	243,641	-0,262	-0,11	4,66	5,50	1,974	1,985	ДС:1,8,9
01.03.2024 23	24,00	0,00	51,85	43,59	8,26	242,977	243,228	-0,251	-0,10	5,11	5,50	2,001	2,009	
02.03.2024 23	24,00	0,00	52,66	44,19	8,47	242,518	242,841	-0,322	-0,13	5,10	5,50	2,048	2,058	
03.03.2024 23	24,00	0,00	51,18	43,22	7,96	242,365	242,954	-0,588	-0,24	5,10	5,50	1,923	1,935	
04.03.2024 23	24,00	0,00	52,18	44,14	8,04	242,577	243,011	-0,434	-0,18	5,10	5,50	1,944	1,954	ДС:8,9
05.03.2024 23	24,00	0,00	43,93	38,11	5,82	241,422	242,468	-1,046	-0,43	5,09	5,50	1,400	1,412	
06.03.2024 23	24,00	0,00	44,14	38,18	5,96	240,546	241,535	-0,988	-0,41	5,09	5,50	1,429	1,440	
07.03.2024 23	24,00	0,00	47,67	40,39	7,28	242,172	242,926	-0,755	-0,31	4,43	5,50	1,753	1,768	
08.03.2024 23	24,00	0,00	48,69	41,00	7,69	241,519	242,160	-0,640	-0,27	3,65	5,50	1,843	1,862	
09.03.2024 23	24,00	0,00	55,27	45,67	9,60	243,355	243,506	-0,151	-0,06	4,67	5,50	2,327	2,337	
10.03.2024 23	24,00	0,00	53,59	44,60	8,99	244,106	244,617	-0,510	-0,21	5,12	5,50	2,187	2,198	
11.03.2024 23	24,00	0,00	52,28	43,71	8,58	240,150	240,810	-0,660	-0,27	5,10	5,50	2,053	2,065	
12.03.2024 23	24,00	0,00	52,99	44,25	8,74	238,047	238,634	-0,587	-0,25	5,09	5,50	2,075	2,087	
13.03.2024 23	24,00	0,00	48,20	41,04	7,16	238,127	239,170	-1,043	-0,44	5,09	5,50	1,699	1,713	
14.03.2024 23	24,00	0,00	45,96	39,55	6,41	243,272	244,497	-1,225	-0,50	5,11	5,50	1,554	1,567	
15.03.2024 23	24,00	0,00	46,82	40,08	6,74	237,979	239,109	-1,131	-0,48	5,03	5,50	1,598	1,611	
16.03.2024 23	24,00	0,00	46,15	39,57	6,58	236,384	237,339	-0,956	-0,40	4,90	5,50	1,550	1,562	
17.03.2024 23	24,00	0,00	46,55	39,94	6,61	236,696	237,780	-1,085	-0,46	4,92	5,50	1,558	1,572	
18.03.2024 23	24,00	0,00	45,77	39,48	6,29	239,683	240,793	-1,110	-0,46	4,94	5,50	1,501	1,514	ДС:8
19.03.2024 23	24,00	0,00	46,56	40,00	6,56	238,658	239,758	-1,101	-0,46	4,95	5,50	1,559	1,572	
20.03.2024 23	24,00	0,00	45,64	39,22	6,42	235,579	236,733	-1,154	-0,49	4,94	5,50	1,505	1,519	
21.03.2024 23	24,00	0,00	45,36	39,00	6,36	234,223	235,413	-1,190	-0,51	4,90	5,50	1,484	1,498	
22.03.2024 23	24,00	0,00	47,53	40,47	7,05	237,307	238,194	-0,887	-0,37	4,23	5,50	1,664	1,680	
23.03.2024 23	24,00	0,00	47,25	40,30	6,95	238,235	239,244	-1,009	-0,42	5,08	5,50	1,649	1,662	
24.03.2024 23	24,00	0,00	47,05	39,98	7,07	235,555	236,595	-1,040	-0,44	5,07	5,50	1,659	1,672	
Среднее	24,00	0,00	49,70	42,04	7,65	240,920	241,616	-0,695	-0,29	4,93	5,50	1,839	1,851	
Итого	767,97	0,00				7709,456	7731,705	-22,249				58,848	59,235	
Время о.периода	768,00													



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Советская, д. 35

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 100102

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	М1, т	М2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
22.02.2024	7745,92	10,71	25444,950	25485,604	218,138	0,000
24.03.2024	8513,89	10,71	33154,405	33217,308	276,986	0,000

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
ДС:1	Отсутствие напряжения на разъеме Х1 тепловычислителя
ДС:8	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ1 вне диапазона УН1...УВ1
ДС:9	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ2 вне диапазона УН2...УВ2
ДС:39	Ненулевой расход через ВС1 ниже нижнего предела диапазона измерений ($0 < G1 < G_{н1}$)
ДС:40	Ненулевой расход через ВС1 ниже значения отсечки самохода ($0 < G1 < G_{отс1}$)
ДС:42	Ненулевой расход через ВС2 ниже нижнего предела диапазона измерений ($0 < G2 < G_{н2}$)
ДС:43	Ненулевой расход через ВС2 ниже значения отсечки самохода ($0 < G2 < G_{отс2}$)

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru